

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ



V záujmovom území sa nenachádzajú siete v správe Západoslovenskej distribučnej. Vygenerované pre informatívne účely z geoportálu Západoslovenská distribučná - informatívny náhľad sietí :  
<https://geoportal.zsdis.sk/gvws/?start=anonymusExt>

25.9.2019

KOPIA  
84915 Hg

# OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRNAVE

Oddelenie požiarnej prevencie

Rybníková 9, 917 00 Trnava

Mesto Trnava  
Mestský úrad v Trnave  
Odbor investičnej výstavby  
Ulica Trhová 3  
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa  
OIV/344-81419/2022/Hg  
07. 06. 2022

Naše číslo  
ORHZ-TT1-2022/000231-002

Vybavuje/linka  
pplk. Mgr. Zuzana Danisová

Trnava  
16. 06. 2022

Vec

Kamenný mlyn – vyhladková veža  
- stanovisko na účely stavebného konania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Kamenný mlyn – vyhladková veža“, parc.č. 10182/1, k.ú. Trnava a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **s ú h l a s í** bez pripomienok.


Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby vypracovanou špecialistom PO (05/2022 Peter Bokor, sada č. 3) požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Posúdenú projektovú dokumentáciu si môžete prevziať osobne v čase úradných hodín.

Príloha: 1 × PD

plk. PhDr. Zoltán Takács  
riaditeľ





TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
sídlo Piešťany, Priemyselná 10

V záujmovom území sa naše siete **nechádzajú**  
Jestvujúce siete v správe TAVOS sú zakreslené  
len orientačne

Toto nenašrádza vyjadrenie TAVOS  
k technickému riešeniu, stavby  
PIEŠŤANY, dňa 17.4.2014 podpis

1 : 2 608



Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

2021 s.r.o.

Račianska 78

83102 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Vaša značka	Naše číslo	Vybavuje / kontakt	Bratislava
00054X180919	TD/EX/1385/2019/Po	(48) 242 4804 / jana.pohankova@spp-distribucia.sk	25. 9. 2019

Vec: **Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k existencii plynárenských zariadení.**

Predmetom tohto vyjadrenia je stanovisko spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. (ďalej len „SPP-D“) k existencii plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D a/alebo existencii ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia.

Záujmové územie: **parcela – č.p. 10184/1,10185/1,10179,10182/1 katastrálne územie Trnava podľa vyznačenia na priloženej situácii**

**V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú.**

V prípade nejasností nás kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle, alebo e-mailovej adrese.

S úctou,



**Jana Pohanková**  
koordinátor GIS

**UPOZORNENIE:**


Toto stanovisko **nie je možné použiť** pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby, ani ako vyjadrenie na výkon činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení, pri ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu, alebo poškodeniu plynárenského zariadenia, jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete.

Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby a/alebo k vykonávaniu činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení.

V prípade realizácie prác mimo vyššie uvedeného záujmového územia je potrebné opätovne požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k existencii plynárenských zariadení.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Zmena stanoviska SPP-D, napr. z dôvodu zmeny spôsobu prevádzkovania dotknutého plynárenského zariadenia a/alebo distribučnej siete, v budúcnosti nie je vylúčená. SPP-D nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu žiadateľovi/stavebníkovi vzniknúť v dôsledku nevyžiadania si aktuálneho stanoviska k existencii plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem.



**IDENTIFIKÁCIA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ (PZ)**  
v záujmovom území sa PZ v správe SPP - distribúcia, a.s.

**NENACHÁDZA JŮ**

Dátum: 25.09.2019 Podpis:

Tento mapový podklad je neoddeliteľnou súčasťou písomného stanoviska SPP - distribúcia, a.s. vydaného pod číslom: **TD/EX/1385/2019/PO**

Použité v súlade s internými predpismi.  
© SPP - distribúcia, a.s.; ÚGKK SR



**VYSVETLIVKY**

- NTL plynovod
- STL1 plynovod
- STL2 plynovod
- VTL plynovod
- zariadený plynovod
- Elektrická prípojka
- Kábel PZO

KOPIA  
83297 HgOKRESNÝ  
ÚRAD  
TRNAVAODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného  
prostredia  
Kollárova 8, 917 02 TrnavaMesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej  
výstavby  
Trhová 3  
917 71 Trnava  
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trnava
	OU-TT-OSZP3-2022/023901-002	Ing. Barbora Reduciendo PhD.	14. 06. 2022

Vec  
Vyjadrenie k PD - Kamenný mlyn - vyhladková veža

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva

vyjadrenie v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona

Investor: Mesto Trnava  
Názov stavby: Kamenný mlyn – vyhladková veža  
Miesto stavby: k. ú. Trnava, parc. C KN č. 10182/1  
Projektant: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko

Stručný popis:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši výstavbu vyhladkovej veže v areáli Trnavských rybníkov. Stavba bude umiestnená vedľa nevyužívanej ŽB šachty (6 x 6 x 2,5 m), na ktorej sa vymení krycia doska. Prístup k veži bude existujúcim chodníkom pre chodcov. Vyhladková veža je navrhnutá v pôdorysnom rozmere 6 x 6 m s celkovou výškou 34,215 m s primárnou oceľovou a sekundárnou oceľovo – drevenou konštrukciou.

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducej úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Nepoškodiť existujúce technické objekty slúžiace pre potreby kúpaliska a rybníkov (studňu, hrádza, potrubia).

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovenia vodného zákona a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Ing. Rudolf Kormúth  
vedúci odboru

16.6.2022

KSP1A  
83338 HgOKRESNÝ  
ÚRAD  
TRNAVAODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného  
prostredia  
Kollárova 8, 917 02 TrnavaMesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej  
výstavby  
Trhová 3  
917 71 Trnava  
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trnava
	OU-TT-OSZP3-2022/023962-002	Mgr. Lenka Dubovská/312	14. 06. 2022

Vec

Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní stavby „Vyhlídková veža Trnava“.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v zmysle § 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch

vydáva

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní:

Názov stavby: Vyhlídková veža, Trnava  
Investor: Mesto Trnava  
Miesto stavby: k. ú. Trnava, parc. č.: 10182/1  
Zodpovedný projektant: Ing. arch. Ondrej Marko  
Dátum spracovania: 05/2022

Stručný popis: Navrhovaný objekt vyhlídkovej veže sa nachádza v južnej časti parcely 10182/1. Samotná veža je umiestnená v nepravidelne svažitom teréne. Výška navrhovanej veže je o niečo väčšia ako výška korún okolitých vzrastlých stromov. Nakladanie s odpadmi rieši projektová dokumentácia v časti „Stavba a životné prostredie“.

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Ing. Rudolf Kormúth  
vedúci odboru

16.6.2022 Hg

KÓPIA  
89871 dgOKRESNÝ  
ÚRAD  
TRNAVAODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného  
prostredia kraja  
Kollárova 8, 917 02 TrnavaMesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej  
výstavby  
Trhová 3  
917 71 Trnava  
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trnava
	OU-TT-OSZP1-2022/024143-004	Ing. Lukáš Varšík	13. 07. 2022

Vec

Závazné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Vyhliadková veža Trnava – Kamenný mlyn“

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako orgán ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. c) s pôsobnosťou podľa § 67 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti Mestského úradu v Trnave o vydanie stanoviska k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona nasledovné záväzné stanovisko.

Predmetom podanej žiadosti je navrhovaná stavba podľa predloženej PD „Vyhliadková veža Trnava – Kamenný mlyn“, autor: 2021 s.r.o., Anenská 3, 811 05 Bratislava, stupeň DSP/RP, 05/2022, investor stavby je mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava.

Navrhovaný objekt vyhliadkovej veže sa nachádza v južnej časti KN-C parcely č. 10182/1 (druh pozemku: ostatná plocha) v k. ú. Trnava, ktorá je vo vlastníctve mesta Trnava a je umiestnená mimo zastavaného územia obce.

Veža bude mať oceľovo-drevenú konštrukciu, 11 poschodí, zastavaná plocha bude 93,76 m<sup>2</sup>, z toho 57,76 m<sup>2</sup> základová doska a 36 m<sup>2</sup> stropná doska šachty (pôdorys samotnej veže 6 x 6 m), výška podlahy bude vo výške 31,5 metrov, hrana zábradlia vo výške 32,7 metrov a bude o pár metrov presahovať vrcholy korún okolitých stromov. Stavba bude umiestnená hneď vedľa existujúcej betónovej šachty, ktorá je pozostatkom technického diela už nefunkčných rybníkov a využije ju ako nástupnú plošinu. V riešenom priestore sa nenachádzajú žiadne komunikácie a spevnené plochy určené pre automobilovú prepravu. V budúcnosti sa ani neuvažuje s jeho priamym dopravným napojením, nakoľko je súčasťou lesoparku a rekreačnej zóny. Lokalita je prístupná len lesnými chodníkmi.

Prístup stavebnej techniky bude od severnej časti riešenej parcely cez areál kúpaliska, ďalej po čiastočne spevnenej ceste smerom k existujúcej studni (85 m od areálu kúpaliska). Od tohto miesta bude k miestu vykladania stavebného nákladu viesť dočasná trasa pre vozidlá výstavby v dĺžke cca 55 m, povrchovo upravená zhutneným drveným kamenivom. Pre obsluhu samotnej stavby nadzemnej časti veže je navrhnutý stavebný žeriav (výška cca 40 m). Vzdialenosť umiestnenia žeriavu od základného pôdorysu bude do 40 m. Stavba sa navrhuje realizovať v mimohniezdnom období od 15.08. do 15.03. v kalendárnom roku. V oplotenom zázemí staveniska sa počíta s umiestnením malej unimobunky (kancelária + sklad) a exteriérovej plochy pre skladovanie stavebného materiálu.

Navrhovanou stavbou a súvisiacou sprievodnou činnosťou je dotknuté ochranné pásmo chráneného areálu Trnavské rybníky, v ktorom platí 3. stupeň ochrany v zmysle zákona a podmienky ochrany podľa § 14 zákona. Zoznam zakázaných činností je uvedený v § 14 ods. 1 zákona a zoznam činností, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody je uvedený v § 14 ods. 2 zákona. Výnimku zo zákazu činnosti môže v odôvodnených prípadoch povoliť okresný úrad v sídle kraja, v súlade s § 67 písm. h) zákona. V samotnom chránenom areáli Trnavské rybníky platí 4. stupeň ochrany v zmysle zákona. Predmetom ochrany je ochrana vodného vtáctva a vodných biocenóz na vedecko-výskumné a náučné ciele. Z významných druhov vtákov možno spomenúť nasledovné: kaňa močiarna (*Circus aeruginosus*), hrdzavka potápavá (*Netta rufina*), chochlačka sivá (*Aythya ferina*), potáпка chochlatá (*Podiceps cristatus*), potáпка malá (*Tachybaptus ruficollis*), volavka popolavá (*Ardea cinerea*), rybárik riečny (*Alcedo atthis*). Lokalita je súčasťou biocentra regionálneho významu.

Tunajší úrad, vzhľadom na vykonané zmeny v pôvodnom projekte pre územné rozhodnutie s predloženým projektom súhlasí za predpokladu dodržania nasledovnej podmienky:

- stavba sa bude realizovať v mimohniezdnom období od 01.08. do 15.03. v kalendárnom roku.



Závazné stanovisko nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovení tohto zákona a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto vyjadrenia nedotknuté.

Príloha:

1. PD „Vyhliadková veža Trnava – Kamenný mlyn“, stupeň DSP/RP, 05/2022

Na vedomie

Správa chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty v Modre, Štúrova 115, Modra, Pezinok

Ing. Rudolf Kormúth  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

---

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421335564269	oszp.tt@minv.sk		00151866



 <b>MESTO TRNAVA</b> Mestský úrad v Trnave		
Dátum: <b>17. MÁJ 2021</b>	Pril.:	Vyb.: <i>Hoj</i>
Ev.č.záznamu: <i>43593/21</i>		
Číslo spisu:		

Mesto Trnava, mestský úrad v Trnave  
Trhová 3  
917 71 Trnava

Váš list číslo / zo dňa  
033/3236131 10.5.2021

Naše číslo  
ASM – 80 – 1083/2021

Vybavuje  
Mgr. Kováčová

Bratislava  
*13* . mája 2021

**Vec:**

**„Kamenný mlyn – vyhlídková veža“ - stanovisko**

K Vašej žiadosti o vydanie stanoviska k pripravovanej stavbe „**Kamenný mlyn – vyhlídková veža**“ v lokalite Trnava Vám ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zasielame nasledovné stanovisko:


Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a

**s ú h l a s í m e**

s realizáciou plánovanej stavby „**Kamenný mlyn – vyhlídková veža**“ p. č. 10182/1, 10181/1, 10180 v k. ú. Trnava, okres Trnava. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.

S pozdravom

  
Mgr. Ján BUČAN  
riaditeľ

Príloha:PD



Mesto Trnava  
Mestský úrad v Trnave  
Odbor investičnej výstavby  
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

KK

<b>DOPRAVNÝ ÚRAD</b>	
-1-	
Dátum:	16. 07. 2021
Evid. č.:	29275
Príchytné číslo:	110
Číslo spisovnice:	15432
Význam:	JK

doporučene

Letecký úrad Slovenskej republiky v Bratislave  
Letisko M.R. Štefánika  
823 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo  
OIV/1243-72294/21/Hg

Vybavuje/linka  
Ing. Heregová/131

Trnava  
15. 7. 2021

Vec  
**Kamenný mlyn – vyhladková veža**  
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii

V prílohe Vám zasielame projektovú dokumentáciu pre investičnú akciu Mesta Trnava „Kamenný mlyn – vyhladková veža“. Dovoľujeme si Vás požiadať o písomné vyjadrenie resp. stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely vydania územného rozhodnutia.

Ďakujeme za spoluprácu.

*KN - C. PNEC E. 1018277; 1018414, 20180,  
K. V. TRNAVA.*

S pozdravom

**Projektovú dokumentáciu prosíme vrátiť spolu s vyjadrením.**

**Príloha** (VRÁTENE POŠTOU)  
1 x PD, paré č. 1

*E.č. 15432/2021/KOP-082/29275*  
**DOPRAVNÝ ÚRAD**  
Stavba s výškou *32,7 m nad terénom* sa nachádza v žiadnych ochranných pásmach leteckých a leteckých pozemných zariadení z svojimi vlastnosťami neohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky. V prípade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky stavby, resp. stavebných mechanizmov, ktorá by podliehala súhlasu Dopravného úradu podľa § 30 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve, je nutné akciu opätovne prerokovať. Žiadosť platí dve roky od dátumu jeho vydania.  
V Bratislave dňa *12.8.2021* *KATÁK*



Ing. Dušan Béreš  
vedúci odboru investičnej výstavby

*TOTO STANOVISKO PLATÍ  
PRE VŠETKY SPRÁVNE DOKUMENTAČNÉ AKOVANIA  
PODĽA STAVEBNÉHO ZÁKONA.*

Telefón  
033/32 36 131

Fax

IČO  
00 313 114

E-mail  
monika.heregová@trnava.sk

Internet

www.trnava.sk

## **ODBORNÉ STANOVISKO k projektovej dokumentácii stavby č. 3370/4/2022**

Na základe Vašej žiadosti zn. OIV/344-82491/2022/Hg zo dňa 10.06.2022 prijatej dňa 15.06.2022 Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: Vyhliadková veža Trnava – Kamenný mlyn  
Investor: Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1/1, 917 71 Trnava  
Zodpovedný projektant: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, 2021 s.r.o., Anenská 3, Bratislava  
Umiestnenie stavby: Trnava, časť Kamenný mlyn, parc. č.: 10182/1, 10181/1, 10180

1. Predložená dokumentácia a doklady:
  - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie
  - 1.2 Plán organizácie výstavby a BOZP
  - 1.3 Protipožiarna ochrana
  - 1.4 Bleskozvod
  - 1.5 Statika
  - 1.6 Návrh plánu užívania verejnej práce
2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

### **odborné stanovisko:**

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

#### **Pripomienky a upozornenia:**

- 2.1 Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
- 2.2 Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy a povrch stupňov schodiska musí byť riešený protišmykovou úpravou v súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 73 4130. (STA)
- 2.3 Priechodná šírka schodiskového ramena musí byť násobkom 550 mm (1 100 mm), čo je šírka pre priechod dospelého človeka, riešte v súlade s čl. 19 STN 73 4130. (STA)
- 2.4 Zábradlie schodiska odporúčame vyhotoviť ako pri stavbe určenej deťom, riešte v súlade s § 28 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
- 2.5 Výplň zábradlia na balkóne a zábradlie ako celok musí spĺňať bezpečnostné požiadavky, ktoré sa preukazujú rázovou skúškou v súlade s čl. 4.8.4 STN 74 3305. (STA)

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

3. Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

V Nitre, dňa 12.07.2022



za Technickú inšpekciu, a.s.  
Ing. Roman Mihálik  
poverený riadením pracoviska

Kópia: Inšpektorát práce Trnava

Vybavuje: Ing. Zuzana Ivančíková – STA, Bc. Ondrej Varga – STA, Ing. Pavol Šrámek – EZ