

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgasvo@gmail.com

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 23.03.2022
Miesto, dátum

Vec: 15951 -WYP - Vodovod Prosačov

Vysvetlenie č. 1 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Vodovod Prosačov** uverejnenej vo vestníku UVO č. 65 zo dňa 09.03.2022 pod číslom 15951 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 1:

V objekte SO 15600 je položka č. 24 Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou T DN 100/100 s nulovým množstvom. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie nulového množstva.

Odpoveď:

Áno, pri tejto položke je množstvo nulové.

Otázka č. 2:

V Súťažných podkladoch verejný obstarávateľ uvádza, že cenová ponuka má obsahovať aj náklady na odvoz odpadu vrátane poplatku za skládku. Žiadame verejného obstarávateľa o určenie, do ktorej položky má byť tento náklad zarátaný, resp. o doplnenie tejto položky do výkazu výmer pre zabezpečenie porovnateľnosti cenových ponúk uchádzačov, nakoľko ide o položku s významným vplyvom na výšku cenovej ponuky.

Odpoveď:

Sú to odpady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri plnení zmluvy (obaly, komunálny odpad, ...). Náklady na ich odvoz a poplatok na skládku si záujemca započíta do celkových nákladov.

Otázka č. 3:

Chcem sa spýtať VO na nesúlad medzi výkazom výmer a PD, kde sa nachádza prefabrikovaná vodomerná šachta Klartek, ktorá vo VV nie je. Taktiež vodoprávne povolenie z roku 2002 stratilo platnosť v roku 2005.

Odpoveď:

Prefabrikovaná vodomerná šachta nie je predmetom zadávania tejto zákazky (je už zrealizovaná), platné vodoprávne povolenie je v prílohe tohto vysvetlenia.

.....

Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgasvo@gmail.com

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 29.03.2022
Miesto, dátum

Vec: **15951 -WYP - Vodovod Prosačov**

Vysvetlenie č. 2 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii a Oznámenie č. 1 o zmeny lehoty na predkladanie ponúk a lehote na otváranie ponúk

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Vodovod Prosačov** uverejnenej vo vestníku UVO č. 65 zo dňa 09.03.2022 pod číslom 15951 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 4:

Z dostupnej PD a Vysvetľovania nie je zrejmé ako bude nakladané z prebytočnou výkopovou zeminou a kamenivom. Ani Výkaz výmer neobsahuje položku Poplatok za skladovanie zeminy a kameniva. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie ako uvažuje, že bude zhotoviteľ nakladať s výkopovou zeminou.

Odpoveď:

Výkopová zemina sa presunie do 2000 m a uloží sa na mieste určenom verejným obstarávateľom bez poplatku za uloženie.

.....

Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie