

Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č. 1

v zmysle bodu 6. Výzvy na predkladanie ponúk a položky č. 7 výkaz - výmer "Oprava zemných porúch vrátane merania - odhad", Vás žiadame o

- A) upresnenie rozsahu porúch na verejnom osvetlení Mestského cintorína?
- B) koľko svietidiel v cintoríne je už teraz nefunkčných?
- C) zároveň poprosíme o informáciu, či budú k dispozícii projekty inžinierskych sietí, pre potreby merania.

Odpoveď č. 2

- A) verejný obstarávateľ uvažuje s presným vyhľadáním (prepaľovací zdroj, reflektometer, A-ram, atď.), odkopáním v zemine, následnou opravou 4 porúch na káblovom vedení,
- B) nie je verejnému obstarávateľovi známe,
- C) k dispozícii nebudú projekty inžinierskych sietí.