



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Útvar verejného obstarávania
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Elektronickou poštou

Záujemca

.....@.....

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ÚtVO/1477-
8637/18/Lí

Vybavuje/linka
Ing. Lalík/0915972143

Trnava
20.02.2018

Vec

Zadávanie podlimitnej zákazky č. 1359-WYP
„Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave ”
Vysvetlenie súťažných podkladov

V rámci zadávania podlimitnej zákazky č. 1359-WYP „Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave” Vám v zmysle § 114 ods. 8, zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „ZVO”) zasielame vysvetlenie respektíve doplnenie súťažných podkladov (ďalej len „SP”), nakoľko boli doručené žiadosti o vysvetlenie SP

Otázky záujemcu:

1. Žiadam obstarávateľ o zaslanie Projektovej dokumentácie k časti Elektroinštalácia – pôdorysy jednotlivých podlaží, schémy rozvádzačov – bez schémy rozvádzača nevieme oceniť rozvádzače, legendu svietidiel nakoľko z popisu vo výkaze nie je možné určiť typy ani technické parametre svietidiel, výkres bleskozvodu a uzemnenia, pôdorysy slaboprúdových rozvodov.

Odpoveď:

Uvedené časti projektovej dokumentácie k časti elektroinštalácia boli predložené v súťažných podkladoch, respektíve doplnené vo vysvetleniach súťažných podkladov.

2. Žiadam obstarávateľa o zaslanie Projektovej dokumentácie k časti MaR – pôdorysy jednotlivých podlaží, schému rozvádzača, technickú správu MaR.

Odpoveď:

Uvedené časti projektovej dokumentácie k časti MaR boli predložené v súťažných podkladoch, respektíve doplnené vo vysvetleniach súťažných podkladov.

Otázky záujemcu:

1. Žiadame o doplnenie úplnej technickej špecifikácie výťahu (typ zariadenia, nosnosť/počet osôb, rýchlosť...).

Telefón
+421 915972143

Fax
033/32 36 400

IČO
00313114

E-mail
miroslav.lalik@trnava.sk

Internet
www.trnava.sk

Odpoveď:

Typ výtahu je KONE PW24/10-19, pripúšťame ekvivalent. Výtah je pre 24 osôb s nosnosťou 1800kg a menovitá rýchlosť je 1.0 m/s. Výkres výtahu je v súťažných podkladoch vo vysvetlení.

Otázky záujemcu:

1. Vo výkaze výmer „1-Stavba“ sa nachádzajú položky Presuny hmôt, kde množstvo nie je uvedené. **Žiadame obstarávateľa, aby určil množstvá pre položky presuny hmôt s mernou jednotkou %.**

Odpoveď:

Na otázku uchádzača akým spôsobom má uchádzač oceniť položky predstavujúce percentuálne presuny hmôt verejný obstarávateľ odpovedá: Presun hmôt z oddielov pomocne stavebnej výroby (PSV práce) je rozpočtovaný podľa kritérií cenníka z ceny prác a materiálov oddielu.

2. Vo výkaze výmer „1-Stavba“ sa nachádza materiálová položka č. 271 Fólia PVC 4 mm. V PD REZ B-B navrhovaný stav je uvedená skladba strechy, kde je navrhnutá hydroizolačná fólia Fatrafol 810 hr. 4 mm.

Žiadame obstarávateľa o opravu hrúbky hydroizolačnej fólie nakoľko Fatrafol 810 sa v takej hrúbke nevyrába a ani nikdy nevyrábal. Max. hrúbka pre strešnú PVC fóliu Fatrafol 810 je 2 mm. Nenašli sme ani žiadneho výrobcu, ktorý by mal vo svojom sortimente strešnú fóliu na báze PVC s hr. 4 mm.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ opravuje chybu v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer č. položky 271 Fólia PVC 4mm na hrúbku 2mm.

3. Vo výkaze výmer sa nachádza položka č. 329 – Výtah D+M. K oceneniu tejto položky je potrebná bližšia špecifikácia.

Žiadame obstarávateľa o doplnenie PD pre výtah s presnými technickými údajmi (rozmery, počet zastávok, vybavenie, atď...), alebo samostatný podrobný rozpočet.

Odpoveď:

Typ výtahu je KONE PW24/10-19, pripúšťame ekvivalent. Výtah je pre 24 osôb s nosnosťou 1800kg a menovitá rýchlosť je 1.0 m/s, počet zastávok 3. Výkres výtahu je v súťažných podkladoch.

4. V PD „Elektroinštalácie“ sú uvedené svietidlá vo výkresovej časti PD. Svietidlo typ H je uvedené ako nástenné LED 30W, min. IP 44, 4400lm od výrobcu Schrack model Linda LED. Keď dodržíme výrobcu aj model svietidla podľa PD Schrack model LINDA LED s výkonom 30W, tak ostatné parametre už nedosiahneme ako sa požaduje v projekte. Parametre svietidla podľa výrobcu Schrack LINDA LED s výkonom 30W sú: IP 65, 3357lm, 4000K.

Ani u ekvivalentov nedosiahneme viac ako 2890lm. Keby sme chceli dodržať aspoň 4400lm, výkon svietidla už bude 2x24W.

Žiadame obstarávateľa, aby uviedol či je možné oceniť svietidlo LINDA LED 30W, IP 65, 3357lm?

Odpoveď:

Je možné oceniť svietidlo LINDA LED 30W, IP 65, 3357lm. V katalógu je uvedený tok 3357lm, ale vo fotometrických údajoch je 4400lm a tieto fotometrické údaje boli použité pri výpočte.

5. Vo výkaze výmer Ústredného kúrenia sme našli nezrovnalosť pri položke č. 66, 67. Položka č. 66 Montáž hydraulického anuloidu DN 150 má mernú jednotku „ks“.

Materiálová položka k tejto montáži č. 67 má mernú jednotku v „m“.

Nakoľko samotný anuloid sa predáva na kusy, žiadame týmto obstarávateľa o opravu položky č. 67.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ opravuje chybu vo výkaze výmer VV UK – Pol.č. 67 – Správna jednotka množstva je „kus“.

6. Vo výkaze výmer pre Ústredné vykurovanie sú uvedené položky č. 66, 67 Hydraulický anuloid HDTV DN 150. Hydraulický anuloid sa nikde v PD ani v technickej správe pre ústredné kúrenie nespomína.

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, či nie je pri týchto položkách chyba v popise položky?

Odpoveď:

VV UK - Pol.č. 66 + 67 – Predmetný výrobok UK je pomenovaný ako „Hydraulický anuloid“.

Vo výkresovej dokumentácii je predmetný výrobok UK pomenovaný ako „Hydraulický oddelovač“ poz.č.14. Obidva názvy sú rovnocenné a jednoznačne označujú rovnaké zariadenie systému UK.

7. Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo Výkaze Výmer, v súbore: „**1VV stavba.xls**“, v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku súladu jednotlivých dokumentov. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

8. Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo Výkaze Výmer, v súbore: „**2VV UK.xls**“, v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku súladu jednotlivých dokumentov. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

9. Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo Výkaze Výmer, v súbore: „**3VV ZTI.xls**“, v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie

uvedenú otázku súladu jednotlivých dokumentov. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

10. Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo Výkaze Výmer, v súbore: „**4VV PLYN.xls**“, v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku súladu jednotlivých dokumentov. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

11. Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo Výkaze Výmer, v súbore: „**5VV Elektro.xls**“, v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku súladu jednotlivých dokumentov. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

12. Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo Výkaze Výmer, v súbore: „**6VV E.xls**“, v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku súladu jednotlivých dokumentov. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

Vážený verejný obstarávateľ,
dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie vysvetlenia jednoznačným potvrdením, že budete počas realizácie diela požadovať len dodávky, práce a služby, ktoré sú obsiahnuté v poskytnutom výkaze výmer, pričom žiadame o potvrdenie, že v prípade vzniku rozdielov medzi množstvami, mernými jednotkami a popismi položiek výkazu výmer a projektovej dokumentácie budú platiť množstvá, merné jednotky a popisy položiek v zmysle výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ si v súvislosti s touto otázkou záujemcu dovoľuje poukázať na obsah súťažných podkladov, konkrétne na časť „Obchodné podmienky“, ktoré obsahujú kompletný návrh zmluvy o dielo uzatvárané s úspešným uchádzačom a upravujú práva

a povinnosti zmluvných strán v priebehu zhotovenia predmetu zákazky. Neexistuje relevantný dôvod na to, aby verejný obstarávateľ opätovne potvrdzoval alebo menil čokoľvek, čo je už upravené v súťažných podkladoch.

13. Sú uvedené konštrukcie navrhnuté v súlade s konkrétnou STN, EN?

Odpoveď:

Konštrukcie sú navrhnuté podľa noriem, uvedených v technických správach a projektovej dokumentácii.

14. Sú výplňové konštrukcie uvedené vo Výkaze Výmer a v PD v súlade s Projektom Požiarnej ochrany- s Požiarnou bezpečnosťou stavby?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

15. Sú jednotlivé časti technologických celkov profesne prepojené, je toto prepojenie súčasťou Výkazov Výmer súvisiacich profesií?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť čo je ich obsahom. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom. Jednotlivé časti technologických celkov sú profesne prepojené.

16. Sú vo Výkaze Výmer všetky nevyhnutné materiály a práce súvisiace s danou konštrukciou a požadovaným stupňom dokončenosti?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť čo je ich obsahom. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

17. Sú vo Výkaze Výmer zachytené všetky demontáže a spätné montáže konštrukcií?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť čo je ich obsahom. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

18. Sú množstvá, druhy a typy materiálov uvedené v PD, a vo Výkaze Výmer v súlade so statickým posúdením stavby - s PD Statiky?

Odpoveď:

Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade so statickým posúdením stavby. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť čo je ich obsahom. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

19. Sú všetky navrhnuté materiály, výrobky a zariadenia v súčasnosti dostupné na trhu?

Dovoľujeme si Vás požiadať, v prípade, že na hore uvedené otázky č. 13 - 19 bolo zodpovedané kladne, o stanovisko, čo v prípade, ak sa v skutočnosti počas realizácie predmetu zákazky zistí rozdielna výmera, množstvo, definície parametrov oproti výkazu výmer, PD a technických správ.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ si v súvislosti s touto otázkou záujemcu dovoľuje poukázať na obsah súťažných podkladov, konkrétne na časť „Obchodné podmienky“, ktoré obsahujú kompletný návrh zmluvy o dielo uzatvárajúcej s úspešným uchádzačom a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v priebehu zhotovenia predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť čo je ich obsahom. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

Text záujemcu:

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní §42 Súťažné podklady ods. 1 sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky a uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 3 zákona o verejnom obstarávaní Technické požiadavky.

Z rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie (príkladom Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 146-6000/2011-ON/37 zo dňa 14.04.2011, č. 1407-6000/2012-ON/366 zo dňa 30.11.2012, 670-7000/2012-OK/5 zo dňa 16.07.2012, 669-7000/2012-OK/4 zo dňa 28.05.2012, č. 2294-6000/2013-ON/32 zo dňa 16.04.2013, č. 7268-6000/2013-ON/129 zo dňa 18.07.2013) vyplýva, že definovanie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek súvisiacich s jeho dodaním, je jednou zo základných povinností verejného obstarávateľa, pričom pri vypracovávaní opisu predmetu zákazky je potrebné vychádzať z ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, z ktorého vyplýva, že v súťažných podkladoch sa uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky, pričom predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 5 k zákonu o verejnom obstarávaní. Z dikcie uvedeného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že súťažné podklady ako celok nemôžu obsahovať rozporné požiadavky uvedené v rámci jednotlivých častí, pretože by tým neboli naplnené podmienky

jednoznačnosti a úplnosti opisu predmetu zákazky vyplývajúce z ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Účelom uplatnenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je zabezpečiť pre uchádzačov vo verejnom obstarávaní rovnaké podmienky v súvislosti s vypracovaním ich ponúk, teda vypracovaním porovnateľných ponúk na základe jednoznačného zadania.

Máme zato, že verejný obstarávateľ potvrdí súlad súťažných podkladov v zmysle § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t.j. súlad výkazu výmer s PD, s technickými správami a v neposlednom rade so skutočnosťou.

Vážený verejný obstarávateľ,

dovoľujeme si Vás požiadať o zaujatie stanoviska - doplnenia, vo forme doplnenia návrhu zmluvy o dielo, že v prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdzujete v čase prípravy ponúk, ktoré ste ani Vy, ani projektant, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoríte s úspešným uchádzačom dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory.

Doriešenie daných situácií už počas procesu verejného obstarávania je vhodné, zamedzí sa tak ohrozeniu realizácie samotného diela, kedy zhotoviteľ z dôvodu takýchto rozporov nemôže pokračovať na diele, čím sa častokrát neúmyselne dostáva do omeškania s lehotou realizácie.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh na zmenu súťažných podkladov predložený záujemcom.

Áno sú všetky navrhnuté materiály, výrobky a zariadenia v súčasnosti dostupné na trhu. V prípade, že sa vyskytne prípad, je to možné riešiť v zmysle súťažných podkladov.

20. Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o oznámenie, či bola projektová dokumentácia – Realizačný projekt spracovaný tak, že ak bude stavba uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, bude zodpovedať základnej požiadavke na stavby, a to požiadavke mechanickej odolnosti a stability stavby, v zmysle prílohy 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú.v. EÚ L 88,4. 4. 2011)?

Odpoveď:

Projektová dokumentácia bola vyhotovená v súlade s platnými normami a zhotoviteľ je podľa návrhu zmluvy o dielo obsiahnutého v súťažných podkladoch zodpovedný za zhotovenie diela v súlade s právnymi predpismi. Verejný obstarávateľ si v súvislosti s touto otázkou záujemcu dovoľuje poukázať na obsah súťažných podkladov, konkrétne na časť „Obchodné podmienky“, ktoré obsahujú kompletný návrh zmluvy o dielo uzatvárajúcej s úspešným uchádzačom a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v priebehu zhotovenia predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť čo je ich obsahom. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

21. Súčasťou obstarávaného predmetu zákazky je aj zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

Predmet normy: Táto norma určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze expandovaného (penového) polystyrénu (EPS), na báze minerálnej vlny (MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií, napr. fenolovej peny (PF), polyuretánu (PU) s konečnou povrchovou úpravou omietkou alebo omietkou s náterom, spájaných s podkladom pomocou lepiacej hmoty alebo lepiacej hmoty a rozperných kotiev, ktoré výrobca dodáva na trh ako ucelený systém. ETICS predovšetkým zabezpečuje tepelnú ochranu budovy a jej ochranu pred klimatickými vplyvmi. Nezabezpečuje vzduchotesnosť zateplovanej stavebnej konštrukcie, ktorá sa dosiahne stavebnými prácami pri zhotovovaní ETICS.

Bod 3.3. normy: Zhotovenie ETICS **vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020**. Tento inšpekčný orgán musí byť vybavený skúšobným zariadením na overenie deklarovaných charakteristík ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo musí mať zabezpečené takéto overenie.

Hoci je súčasťou obstarávaného predmetu zákazky aj **zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)**, verejný obstarávateľ ani vo výzve, ani v súťažných podkladoch, ani v zmluve o dielo **nešpecifikoval požiadavku vo vzťahu k záujemcovi, prípadne úspešnému uchádzačovi**, aby sa tento v ponuke, resp. pred podpisom zmluvy o dielo **v prípade úspešnosti preukázal hore uvedenou kvalifikáciou**, potvrdenou inšpekčným orgánom tj. licenciou na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

Otázka 1: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil, aby sa zákazky zúčastnili iba záujemcovia, ktorí sú schopní zrealizovať predmet zákazky odborne, v súlade s hore uvedenou normou, t.j. sú držiteľmi predmetnej licencie?

Otázka 2: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil dodržanie princípu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, keď ponuku predloží uchádzač, ktorý predmetnú licenciu vlastní, musel na jej získanie vynaložiť finančné prostriedky a nepretržite musí zamestnávať potrebné množstvo vyškolených pracovníkov, oproti uchádzačovi, ktorý legislatívu nepozná, neriadi sa ňou a príslušnú licenciu nevlastní? Uvedený rozdiel prístupu k realizácii predmetu zákazky má za následok zo strany týchto „nelicencovaných“ uchádzačov predkladať mimoriadne nízke ponuky, nakoľko nemajú náklady na získanie licencie a zamestnávanie pracovníkov.

S ohľadom na hore uvedené, žiadame týmto verejného obstarávateľa, aby požadoval v ponuke, ako náležitosť ponuky, prípadne zaviazal úspešného uchádzača k podpisu zmluvy o dielo predložiť predmetnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), tak ako vyplýva z predmetnej normy. Z vlastných skúseností vieme, že pri zákazke, ktorej súčasťou je zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ nevlastní predmetnú licenciu, reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu (skolaudovania predmetu realizácie).

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ z dôvodu nediskriminácie nepožadoval aby záujemca bol držiteľom vami spomínanej predmetnej licencie. Je na odbornej spôsobilosti záujemcu, že v prípade ak pri predmetných prácach sú požadované normami STN resp. EN licencie, kvalifikáciu, respektíve certifikované činnosti, mal by záujemca predmetné vlastniť.

Zároveň, v obchodných podmienkach v čl. 7.3.13 je uvedené:

Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v

súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát preukázania zhody platný pre EÚ, ak sa Zhotoviteľ nedohodne s objednávatelom inak. Zmenu súťažných podkladov, ako navrhuje záujemca, neakceptuje.

22. Súčasťou obstarávaného predmetu zákazky je aj **zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby.**

STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie

Systém tesnenia a výplne škáry:

- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)

Predmet normy: Táto norma platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, zhotovením, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcií a vonkajších dverí do stavby. Norma neplatí na okná a dvere zabudované v závesných stenách.

Bod 4.1. normy: Zhotovenie pripojovacích škár **vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020**. Tento inšpekčný orgán musí byť vybavený skúšobným zariadením na overenie deklarovaných charakteristík ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo musí mať zabezpečené takéto overenie.

Hoci je súčasťou obstarávaného predmetu zákazky aj **zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby**, verejný obstarávateľ ani vo výzve, ani v súťažných podkladoch, ani v zmluve o dielo nešpecifikoval požiadavku vo vzťahu k záujemcovi, prípadne úspešnému uchádzačovi, aby sa tento v ponuke, resp. pred podpisom zmluvy o dielo v prípade úspešnosti preukázal hore uvedenou kvalifikáciou, potvrdenou inšpekčným orgánom t. j. licenciou na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby.

Otázka 1: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil, aby sa zákazky zúčastnili iba záujemcovia, ktorí sú schopní zrealizovať predmet zákazky odborne, v súlade s hore uvedenou normou, t. j. sú držiteľmi predmetnej licencie?

Otázka 2: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil dodržanie princípu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, keď ponuku predloží uchádzač, ktorý predmetnú licenciu vlastní, musel na jej získanie vynaložiť finančné prostriedky a nepretržite musí zamestnávať potrebné množstvo vyškolených pracovníkov, oproti uchádzačovi, ktorý legislatívu nepozná, neriadi sa ňou a príslušnú licenciu nevlastní? Uvedený rozdiel prístupu k realizácii predmetu zákazky má za následok zo strany týchto „nelicencovaných“ uchádzačov predkladať mimoriadne nízke ponuky, nakoľko nemajú náklady na získanie licencie a zamestnávanie pracovníkov.

S ohľadom na hore uvedené, žiadame týmto verejného obstarávateľa, aby požadoval v ponuke, ako náležitosť ponuky, prípadne zaviazal úspešného uchádzača k podpisu zmluvy o dielo predložiť predmetnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, tak ako vyplýva z predmetnej normy.

Z vlastných skúseností vieme, že pri zákazke, ktorej súčasťou je zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ nevlastní predmetnú licenciu, reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu (skolaudovania predmetu realizácie).

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ z dôvodu nediskriminácie nepožadoval aby záujemca bol držiteľom vami spomínanej predmetnej licencie. Je na odbornej spôsobilosti záujemcu, že v prípade, ak pri predmetných prácach sú požadované normami STN resp. EN licencie, kvalifikácie, respektíve certifikované činnosti, mal by záujemca (subdodávateľ) predmetné vlastniť.

Zároveň, v obchodných podmienkach v čl. 7.3.13 je uvedené:

Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát preukázania zhody platný pre EÚ, ak sa Zhotoviteľ nedohodne s objednávatelom inak.

Zmenu súťažných podkladov, ako navrhuje záujemca, neakceptuje.

23. Súčasťou obstarávaného predmetu zákazky je zhotovovanie ocelových konštrukcií.

STN EN 1090-2+A1 Zhotovovanie ocelových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na ocelové konštrukcie (Konsolidovaný text)

Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na zhotovovanie nosných ocelových konštrukcií alebo vyrobených dielcov z: výrobkov z konštrukčných uhlíkových ocelí valcovaných za tepla až do (vrátane) pevnostnej triedy S690; dielcov tvarovaných za studena a plošných profilov až do a vrátane pevnostnej triedy S700 "od-stránený text"; austenitických, austeniticko-feritických a feritických nehrdzavejúcich ocelových výrobkov dokončovaných za tepla a tvarovaných za studena; nosných dutých profilov dokončovaných za tepla a tvarovaných za studena, vrátane výrobkov štandardného rozsahu a výrobkov na zákazku, valcovaných a dutých profilov vyrobených zváraním.

Bod 4.1.1. normy: Potrebné informácie a technické požiadavky na zhotovovanie každej časti konštrukcie musia byť kompletizované a schválené pre začiatok zhotovovania. Musia existovať postupy na uskutočnenie zmien oproti vopred schváleným špecifikám zhotovovania. ...

Bod 4.1.2 normy: Uvádzajú sa štyri triedy zhotovovania, 1 až 4, označované ako EXC1 až EXC4, pre ktoré sa prísnosť požiadaviek zvyšuje od EXC1 po EXC4. ...

Ak nie je stanovená trieda zhotovovania, musí platiť EXC2.

Hoci je súčasťou obstarávaného predmetu zákazky aj **zhotovovanie ocelových konštrukcií**, Projektant nešpecifikoval triedu vyhotovenia stavby, máme teda zato, že sa jedná o triedu zhotovovania EXC2.

Verejný obstarávateľ ani vo výzve, ani v súťažných podkladoch, ani v zmluve o dielo **nešpecifikoval požiadavku vo vzťahu k záujemcovi, prípadne úspešnému uchádzačovi**, aby sa tento v ponuke, resp. pred podpisom zmluvy o dielo **v prípade úspešnosti preukázal hore uvedenou kvalifikáciou** na zhotovovanie nosných ocelových konštrukcií alebo vyrobených dielcov prostredníctvom spracovanej dokumentácie podľa hore uvedenej normy.

Z vlastných skúseností vieme, že zákazka, ktorej súčasťou je zhotovovanie oceľových konštrukcií, a zhotoviteľ nemá spracovanú dokumentáciu v zmysle hore uvedenej normy STN EN 1090-2+A1, reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu (skolaudovania) predmetu realizácie. **Požiadavky kladené normou STN EN 1090-2+A1 musia spĺňať všetci dodávatelia oceľových konštrukcií ako aj montážne spoločnosti.**

Otázka: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil, aby sa zákazky zúčastnili iba záujemcovia, ktorí sú schopní zrealizovať predmet zákazky odborne, v súlade s hore uvedenou normou?

S ohľadom na hore uvedené, žiadame týmto verejného obstarávateľa, aby zaviazal úspešného uchádzača k podpisu zmluvy o dielo predložiť predmetnú dokumentáciu vo vzťahu k predmetnej norme, podľa triedy zhotovovania určenej projektantom.

Z vlastných skúseností vieme, že pri zákazke, ktorej súčasťou je zhotovovanie oceľových konštrukcií, a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ nevlastní predmetnú licenciu, reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ z dôvodu nediskriminácie nepožadoval aby záujemca bol držiteľom vami spomínanej predmetnej licencie. Je na odbornej spôsobilosti záujemcu, že v prípade ak pri predmetných prácach sú požadované normami STN resp. EN licencie, kvalifikáciu, respektíve certifikované činnosti, mal by záujemca predmetné vlastniť.

Zároveň, v obchodných podmienkach v čl. 7.3.13 je uvedené:

Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát preukázania zhody platný pre EÚ, ak sa Zhotoviteľ nedohodne s objednávateľom inak.

Zmenu súťažných podkladov, ako navrhuje záujemca, neakceptuje.

Spoločná odpoveď pre otázky č.21,22 a 23.

Povinnosťou zhotoviteľa je odovzdať dielo, aby bolo schopné kolaudácie. Je na zodpovednosti a odbornej spôsobilosti zhotoviteľa, aby dodržiaval všetky potrebné platné legislatívne predpisy pri realizácii stavby a odovzdal dielo schopné kolaudácie.

24. Oboznámil sa budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov?

25. Pozná budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) dispozičné riešenie uvedené v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov?

26. Pozná budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) rozmery otvorových konštrukcií, tj. okien a dverí uvedených v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov?

27. Pozná budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) rozmery miestností uvedených v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov?

28. Stotožňuje sa budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) s navrhovaným technickým riešením, uvedeným v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov?

Odpoveď:

Otázky č. 24 – 28 nemajú odborný a technický charakter, nesúvisia s vypracovaním ponuky. Z tohto dôvodu Verejný obstarávateľ nebude na tieto otázky odpovedať.

29. Žiadame budúceho objednávateľa (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval osoby budúceho objednávateľa, s oprávnením vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikáciu s budúcim zhotoviteľom.

Odpoveď:

Osoby budúceho objednávateľa, s oprávnením vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikáciu s budúcim zhotoviteľom sú definované v návrhu obchodných podmienok (čl. I. Zmluvné strany) ako súčasť súťažných podkladov.

30. Žiadame budúceho objednávateľa (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval ako osobu oprávnenú za prípadnú zmenu zmluvných podmienok výhradne štatutárneho zástupcu budúceho objednávateľa.

Odpoveď:

Osoba oprávnená za prípadnú zmenu zmluvných podmienok je definovaná v ich návrhu, čl. I. Zmluvné strany.

31. Je budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) stotožnený s navrhovaným riešením a je si vedomý, že nemôže počas realizácie diela meniť materiálové položky, technické riešenie oproti poskytnutej projektovej dokumentácii a výkazu výmer?

Odpoveď:

Zmena materiálových položiek, technického riešenia oproti poskytnutej projektovej dokumentácii a výkazu výmer je definované v návrhu obchodných podmienok (ZoD).

32. Pýtame sa, či v prípade, že je vydané stavebné povolenie na predmet zákazky, budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) premietol pripomienky zo stavebného konania od dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy do projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré poskytol uchádzačom?

Odpoveď:

V rámci prípravy projektovej dokumentácie boli odstúpené jednotlivé stanoviská orgánov štátnej a verejnej správy a jednotlivým správcom inžinierskych sietí, ktoré bol projektant povinný podľa ZoD zapracovať do projektovej dokumentácie a do výkazu výmer. Projektant premietol pripomienky zo stavebného konania od dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy do projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Ak by bol nesúlad pri realizácii diela vznáša všetky náklady za ich premietnutie pripomienok v rámci vypracovania projektovej dokumentácie a výkazu výmer projektant.

33. Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o odpoveď či preskúmal pomery na budúcom stavenisku a či je možné stavenisko riadne odovzdať v zmysle § 43 i Zákona č. 50/1976 Zb. t.j. Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona)?

Odpoveď:

V rámci areálu staveniska sa nachádza objekt zariadenia opatrovateľskej služby, ktorý je stále prevádzkovaný a z tohto dôvodu je nutné i po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi im umožniť nepretržitý prístup do daného jestvujúceho objektu (Coburgova č. 24, Trnava). Objekt, ktorý podlieha rekonštrukcii bude k dispozícii bez obmedzenia.

34. Pýtame sa, či si je budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) vedomý skutočnosti, že budúci zhotoviteľ nebude vykonávať zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) bude chcieť uskutočniť po prevzatí staveniska z dôvodu neoboznámenia sa s projektovou dokumentáciou pred začatím verejného obstarávania?

Odpoveď:

Na túto otázku verejný obstarávateľ nebude odpovedať nakoľko sa jedná o rekonštrukciu objektu a tým sa nedá predvídať, čo nastane počas realizácie, nie všetky technické náležitosti vieme dnes odborne predpokladať. Zmeny diela riešia obchodné podmienky.

35. Pýtame sa, či má budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) dostatočne naštudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zaväzuje sa tieto počas realizácie dodržiavať?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ predložil návrh obchodných podmienok ako súčasť súťažných podkladov.

36. Je na zodpovednosti budúceho zhotoviteľa realizovať dielo v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytol uchádzačom. Pýtame sa, či budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) si je vedomý, že v prípade chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktorú poskytol uchádzačom, ktoré budú počas kolaudačného konania vytknuté ako vady a nedostatky, brániace vydaniu kolaudačného rozhodnutia a neboli spôsobené realizáciou budúceho zhotoviteľa, je plne na jeho zodpovednosti?

Odpoveď:

Budúci zhotoviteľ zrealizuje dielo v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní a v súlade za dodržania všetkých noriem STN EN v zmysle návrhu obchodných podmienok.

37. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že kontaktná osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania má oprávnenie zo strany verejného obstarávateľa na zodpovedanie hore uvedených otázok, a že verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) si je vedomý, že je viazaný takýmito odpoveďami počas realizácie diela.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že v procese verejného obstarávateľa kontaktná osoba má oprávnenie konať za verejného obstarávateľa.

Otázka záujemcu:

Vo výkaze výmer s názvom 1VV stavba sa nachádzajú položky:

249 zemné práce ku odd.721 – ZTI (súbor)

250 Izolácie tepelné ku odd. 721 – ZTI (súbor 1)

Nakoľko z uvedených položiek nie je možné adekvátne naceniť dané položky, žiadame o doplnenie konkrétnych položiek k týmto súborovým položkám.

Odpoveď:

Položku č. 249 zemné práce ku odd.721 – ZTI (súbor) vo výkaze výmere s názvom 1VV stavba, nenaceniť (napísať nulovú hodnotu) z dôvodu možnej duplicity nakoľko tento súbor je rozpisovaný a zahrnutý v časti výkazu výmer zdravotníka oddiel č. 1 zemné práce, položka č. 1 -13.

Položku č. 250 izolácie tepelné ku odd. 721 – ZTI (súbor 1) vo výkaze výmere s názvom 1VV stavba, nenaceniť (napísať nulovú hodnotu) z dôvodu možnej duplicity nakoľko tento súbor je rozpísaný a zahrnutý v časti výkazu výmer zdravotníka oddiel č. 713 izolácie tepelné, položka č. 15 -19.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ upozorňuje, že záujemca ocení profesie v príslušných predložených výkazoch výmer, nezahrnie ich do architektúry. Dôvod: aby neprišlo k duplicitnému naceneniu.

Otázka záujemcu:

„Týmto by som chcel požiadať o vysvetlenie k harmonogramu. Žiadam presne definovať pojem "napätie pracovníkov pri výkone činnosti." Taktiež spôsob a presný postup pri výpočtu. Pri mojej dlhoročnej praxi v stavebníctve som sa s takýmto pojmom ešte nestretol. Taktiež som nič nenašiel na internete. Harmonogram sa má robiť na dni, alebo týždne? Z Vášho zadania to nie je jasné.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie upravuje Súťažné podklady v článku 7.Obsah a predkladanie ponuky (str.7,8) upravuje text, týkajúci sa harmonogramov predložených uchádzačom v ponuke nasledovne:

- podrobný vecný a časový harmonogram výstavby. Harmonogram bude rozpracovaný na jednotlivé týždne uskutočnenia stavebných prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy SR a technických noriem.*
- podrobný finančný harmonogram /finančné vyjadrenie v mesiacoch/ zhotovenia diela podľa rozpočtu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.*

Otázka záujemcu:

Týmto žiadam o vysvetlenie k harmonogramu stavebných prác, konkrétne k pojmu "napätie pracovníkov pri výkone činnosti", a to spôsob a podrobný návod na určenie výpočtu. V prípade nejasností žiadam o úpravu, ako v súťaži na ZŠ a MŠ A. Kubinu.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zodpovedal otázku úpravou v odpovedi vyššie uvedenej.

Otázka záujemcu:

Týmto žiadam o vysvetlenie k otázke nahrávania súborov výkazu výmer v tvare xls. V podmienkach píšete, že sa tam majú nahráť aj v tvare xls, ale vo vysvetleniach to negujete. Ako je to?

Odpoveď:

Na základe požiadavky o vysvetlenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ už upresnil predkladanie dokumentov ponuky, teda aj ponukového rozpočtu, vložených do systému JOSEPHINE.

Dokumenty ponuky, teda aj ponukový rozpočet, vložené do systému JOSEPHINE budú podpísané uchádzačom a predložené ako súčasť ponuky vo formáte PDF.

Otázka záujemcu:

V súťažných podkladoch na vypracovanie ponuky na predmet zákazky požadujete predložiť :

- podrobný vecný a časový plán. Vypracovaný časový plán bude obsahovať výpočtovú časť vo forme harmonogramu. Harmonogram časového plánu bude zložený z dvoch častí, textovej a výkresovej časti. Textová časť bude obsahovať poradové číslo vykonávanej činnosti, názov čiastkovej alebo súhrnnej činnosti, mernú jednotku danej činnosti, počet merných jednotiek, normovú prácnosť, návrhovú prácnosť, počet pracovníkov, počet zmien, napätie pracovníkov pri výkone činnosti, začiatok a koniec činnosti (od začiatku stavby). Pri súhrnných činnostiach uvedený len celkový začiatok a koniec činnosti. Vo výkresovej časti budú vykreslené trvania činnosti podľa časovej osi. Časová os bude obsahovať poradie pracovného týždňa od začiatku výstavby a pri každej činnosti je na ľavej strane uvedený jej názov. Harmonogram bude rozpracovaný na jednotlivé dni uskutočnenia stavebných prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy SR a technických noriem,

- podrobný Finančný harmonogram zhotovenia diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác

Spracovanie takto podrobného harmonogramu vyžaduje nielen vlastníctvo príslušného softvéru ale aj špeciálne vyškoleného pracovníka, schopného v relatívne krátkej dobe spracovať všetky požadované údaje /cenová ponuka musí byť kompletne ukončená, aby sa mohlo začať s vypracovaním harmonogramu/. Nikde v súťažných podkladoch nie je vysvetlené prečo a z akého dôvodu na jednej strane verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača takto podrobný vecný a časový plán a na druhej strane sám poskytuje realizačný projekt, ktorý nespĺňa ani základné štandardy.

Z toho dôvodu mám za to, že zo strany verejného obstarávateľa dochádza k porušeniu princípu rovnosti a nediskriminácie uchádzačov, a to najmä z dôvodu, že verejný obstarávateľ týmto spôsobom núti uchádzača o vynaloženie finančných prostriedkov a značného pracovného času spojených so splnením podmienky účasti, ktorá zaťažuje uchádzača neprimeraným spôsobom nie len z dôvodu samotného predmetu zákazky, ale aj z dôvodu, že v konečnom dôsledku sa týmto nepreukazuje skutočná minimálna technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača.

Obdobne uvádzam, že v zmysle § 51 zákona č.343/2015Zz. o verejnom obstarávaní členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Preto mám vážne podozrenie, že splnenie tejto požiadavky na predmet zákazky členovia

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie upravuje Súťažné podklady v článku 7. Obsah a predkladanie ponuky (str.7,8) upravuje text, týkajúci sa harmonogramov nasledovne:

- podrobný vecný a časový harmonogram výstavby. Harmonogram bude rozpracovaný na jednotlivé týždne uskutočnenia stavebných prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy SR a technických noriem.

- podrobný finančný harmonogram /finančné vyjadrenie v mesiacoch/ zhotovenia diela podľa rozpočtu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.

Verejný obstarávateľ zároveň upravuje súťažné podklady, v článku 16 Vysvetlenie súťažných podkladov, štvrtý odsek (z dôvodu predĺženia lehoty na predkladanie ponúk na deň 26.02.2018 do 15.00 hod.) nasledovne:

*Hospodársky subjekt môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Za včas doručeníu požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme v termíne najneskôr do **20.02.2018** (štyri pracovné dni pred lehotou na predkladanie ponúk). Po tejto lehote*

záujemcovi nezaniká právo požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov, ale verejný obstarávateľ mu negarantuje doručenie vysvetlenia v lehote určenej zákonom.

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnené vo webovej aplikácii JOSEPHINE pri dokumentoch k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručení okamihom uverejnenia vo webovej aplikácii JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ o jeho uverejnení odošle správu všetkým známym záujemcom (v systéme zaregistrovaným) v deň uverejnenia.

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch kedykoľvek počas lehoty na predkladanie ponúk.

S pozdravom

Ing. Miroslav Lalík, v. r.
kontaktná osoba
pre verejné obstarávanie