

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	POVRCH	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	73.796	homogénna podlahovina LINO FATRA	omietka + umývateľný náter	kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.02	RTG VYŠETROVŇA	34.628	homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrostatik	barytová omietka	barytová omietka+kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.03	KABÍNKA 1	1.302	homogénna podlahovina LINO FATRA	omietka + umývateľný náter	kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.04	KABÍNKA 2	1.266	homogénna podlahovina LINO FATRA	omietka + umývateľný náter	kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.05	SKLAD	6.085	homogénna podlahovina LINO FATRA	omietka	kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.06	RTG OVLÁDAČ	7.266	homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrostatik	barytová omietka	barytová omietka+kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.07	RTG VYŠETROVŇA	17.580	homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrostatik	barytová omietka	barytová omietka+kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.08	KABÍNKA 3	1.596	homogénna podlahovina LINO FATRA	omietka + umývateľný náter	kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.09	KABÍNKA 4	0.974	homogénna podlahovina LINO FATRA	omietka + umývateľný náter	kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.10	SONO 1	17.891	homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrostatik	omietka	kazetový podhľad Ecophon Meditec	keramický obklad okolo umývadla
1.11	KABÍNKA 5	1.400	homogénna podlahovina LINO FATRA	omietka + umývateľný náter	kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.12	KABÍNKA 6	1.400	homogénna podlahovina LINO FATRA	omietka + umývateľný náter	kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.13	KABÍNKA 7	1.352	homogénna podlahovina LINO FATRA	omietka + umývateľný náter	kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.14	SONO 2	15.529	homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrostatik	omietka	kazetový podhľad Ecophon Meditec	keramický obklad okolo umývadla
1.15	CHODBA	9.570	homogénna podlahovina LINO FATRA	omietka + umývateľný náter	kazetový podhľad Ecophon Meditec	
1.16	CHODBA	26.397	homogénna podlahovina LINO FATRA	omietka + umývateľný náter	kazetový podhľad Ecophon Meditec	

VYSVETLIVKY :

- trasy dátových a televíznych rozvodov – nové / vymenené za väčšie
- zmena výšky alebo typu trasy
- 6A.xxA,B – dátová zásuvka 2xRJ45, STP, cat. 6A – pre RTG a SONO pracoviská pav. 6/1
- stúpanie alebo klesanie trasy

POZNÁMKA:

- * výšky jednotlivých dátových vývodov skoordinovať s budúcim užívateľom priestorov
- * dátové zásuvky montovať do spoločnej zostavy so silnoprúdovými zásuvkami do násobného rámika
- nové dátové rozvody budú vedené z existujúceho dát. rozvádzača RD6.1 k príslušným dát. zásuvkám
- nové dátové a telefónne rozvody budú realizované uložením káblov do plastových žľabov, príchytiek v podhľade, HFX rúrok pod omietkou
- dát. rozv. RD6.1 je uzemnený v príslušnom sil. rozvádzači, vodičom CYA 6 zž
- pri vedení trás pre dátové rozvody treba zabezpečiť odstup
  od silnoprúdových vedení: do výkonu 2kVA 127mm
  od 2kVA do 5kVA 305mm
  nad výkon 5kVA 610mm

Výtlačok č.

Dátum : 05/2022	Projektoval :	Ing. Miroslav Staňo	
Mierka : 1:100	Objednávatel :	A2 architrekti, s.r.o.	
Počet A4 : 2	Stavba :	Pavilón 6, 1.NP – RTG a SONO pracoviská, UNM Martin	
Stupeň : PS	Časť :	Dátové rozvody	
Staňo, s.r.o.	Názov výkresu :	Pôdorys – 1.NP	Číslo výkresu : DR6.1–1