



Všetci zájemci

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO2-2022/004419-010

Vybavuje

Ing. Roman Novosad

Bratislava

12.10.2022

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.5

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Bratislava, Romanova 37, rekonštrukcia budovy“, uverejnené vo vestníku ÚVO č 202/2022 z 16.09.2022 pod číslom 40888 - MSP a EÚ 2022/S 177-499731 z 14.9.2022, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1:

V poskytnutom výkaze výmer časť „ELI“ sa nachádzajú položky

Odsávací ventilátor 230VAC - dodávka vzt	ks	2
Odsávací ventilátor 230VAC - dodávka vzt	ks	4

Chápeme teda z popisu správne, že dané položky vo výkaze výmer pre časť „ELI“ nemáme oceňovať?

Samotný výkaz výmer pre časť „ELI“ je tvorený veľmi neštandardne. Podľa SP Príloha č. 6 - Spôsob určenia ceny a návrh na plnenie kritérií, máme pre každú položku určiť jednotkovú cenu a celková cena sa pre každú položku určí vynásobením jednotkovej ceny a množstva určeného v daných položkách. V danom výkaze to však nie je možné nakoľko je len jeden stĺpec pre jednotkovú cenu s názvom „cena/ks“, ale až dva stĺpce pre celkovú cenu s názvami „Dodávka resp. Montáž“. Čiže nevieme matematicky vynásobiť zloženú (s dodávky aj montáže) jednotkovú cenu pre jednotlivé stĺpce. Ak obstarávateľ požaduje mať rozdelenú Dodávku a montáž a požaduje, aby bola splnená požiadavka SP, je potrebné doplniť ďalší stĺpec pre jednotkovú cenu montáže. V opačnom prípade vieme doplniť do stĺpca „cena/ks“ len jednotkovú cenu pre dodávku a v stĺpci „Dodávka“ určíme celkovú cenu vynásobením JC a množstva, ale v stĺpci „Montáž“ určíme už len celkovú cenu pre určené množstvo pri jednotlivých položkách. (čím ale nie je splnená podmienka SP pre určenie celkovej ceny a to vynásobením jednotkovej ceny a množstva). Žiadame o stanovenie ako máme daný výkaz oceniť.

Odpoveď k otázke č.1:

Dodávka odsávacích ventilátorov bude ocenená v časti VZT, tak ako je to uvedené v časti ELI.

V časti ELI bude k daným položkám uvedená iba montáž.

Výkaz výmer uchádzača ocenia nasledovne :

Jednotková cena za kus bude obsahovať cenu za dodávku, v stĺpci dodávka potom bude uvedený súčin množstva a jednotkovej ceny za dodávku a v stĺpci montáž bude uvedená celková cena za montáž pre uvedenú položku.

Otázka č.2:

Vo výpise dverí položka č.3 a 4 – nie je špecifikovaný druh konštrukcie (teda či ide o hliník, alebo plast). – poprosili by sme o potvrdenie, že táto položka je správne uvedená vo výkaze výmer a teda, že ide o hliníkovú konštrukciu

Otázka č.3:

Vo výpise dverí položka č. 3 a 4 je uvedená požiarne odolnosť EI-C-60/D1 (podľa technickej správy požiarnej bezpečnosti sú dvere špecifikované na strane 9 a vyžadujú požiarne odolnosť EI-30-C2) – chceli by sme sa spýtať či je potrebná takáto požiarne odolnosť pri celom počte kusov týchto položiek, ak nie prosíme doplniť došpecifikovať počet kusov, ktoré sú požiarne a ktoré nie sú požiarne

Odpoveď k otázke č.2 a 3:

Verejný obstarávateľ na uvedené otázky odpovedal vo vysvetlení informácii potrebných na vypracovanie ponuky č.1 a č.2

Otázka č.4:

Poprosili by sme o doplnenie stavebného povolenia

Odpoveď k otázke č.4:

V prílohe zasielame právoplatné stavebné povolenie vrátane jeho predĺženia.

Otázka č.5:

V súhrnnej technickej správe je v rámci predpokladu uvedené, že pri stavebných prácach sa predpokladá vznik nebezpečného odpadu a to konkrétne 170605 stavebné materiály obsahujúce azbest v množstve 37,7 t – no vo výkaze výmer sa nenachádza takáto špecifikácia nebezpečného odpadu a nakladania s ním. Poprosili by sme verejného obstarávateľa, aby vysvetlil, či bude potrebné nakladať s nebezpečným odpadom, alebo nie (prípadne doplnil položky do výkazu výmer, ktoré sú spojené s likvidáciou nebezpečného odpadu).

Odpoveď k otázke č.5:

V bode 2.2 písm. j) článku II. návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov je uvedené, že uchádzač vypracuje návrh na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s bodom 5.5 článku V. návrhu zmluvy o dielo a bodom 1.3 prílohy č. 6 súťažných podkladov má mať uchádzač uvedené náklady zahrnuté v cene za dielo.

Uchádzač bude v bode 2.2 písm. j) článku II. návrhu zmluvy o dielo okrem uvedeného návrhu uvažovať s kompletným odstránením a likvidáciou 37,7 t materiálov obsahujúcich azbest (bytové jadrá) v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane odvozu na skládku a poplatku za skládku.

Otázka č.6:

Vo výkaze výmer v časti elektroinštalácia je uvedená položka v riadku 23 "Cena pre 1 rozvodnicu RB celkom ks 1" a riadok č. 24 cena pre 82 ks RB celkom ks 82. Máme to tak chápať, že položky riadok 10-19 a riadok 21-22 máme množstvo vynásobiť 82 ks, nakoľko v oceňovacom programe CENKROS nie je možné uviesť a dodržať presne takú istú formu výkazu? To isté platí aj pre časť elektroinštalácia pre 1 jadro.

Odpoveď k otázke č.6:

V riadku 24 uchádzači uvedú 82 násobok ceny uvedenej pre rozvodnicu RB pre 1 bytové jadro uvedenej v riadku 23.

V riadku 37 uchádzači uvedú 82 násobok ceny uvedenej pre elektroinštaláciu pre 1 bytové jadro uvedenej v riadku 35.