

VYJADRENIE PROJEKTANTA K ZAPRACOVANIU PRIPOMIENOK

1. TECHNICKÁ INŠPEKCIA

Všetky pripomienky boli zapracované

2. MESTO VRÚTKY

Všetky pripomienky boli zapracované

3. OKRESNÝ ÚRAD MARTIN – ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Všetky pripomienky boli zapracované

4. MINV SR – SEKCIA KRÍZOVÉHO RIADENIA, ODBOR INŠPEKCIE PRÁCE A POŽIARNEHO DOZORU

Všetky pripomienky boli zapracované

5. MINV SR – SEKCIA PERSONÁLNYCH A SOCIÁLNYCH ČINNOSTÍ A OSOBNÝ ÚRAD, ODBOR ZDRAVOTNÍCTVA – ODDELENIE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Bod 1 – pripomienka bola zapracovaná

Bod 2 – pripomienka bola zapracovaná

Bod 3 – pripomienka bola zapracovaná

Bod 4 – pripomienka bola zapracovaná

Bod 5 – po konzultácií s technickými pracovníkmi MINV SR je splnená podmienka len odvetranie miestností 1.08 WC, 1.14 WC pre imob., 1.15 predsieň WC muži, 1.13 WC muži, 2.04 upratovačka, 2.05 hygienická miestnosť, 2.14, m.č. 2.15 WC. Odvetranie ostatných požadovaných miestností (chodby, sklady) by bolo technicky náročné, nákladné a riešenie nie je v súlade s požiadavkami investičného zámeru a rozsahom ZoD.

Bod 6 – z miestnosti č.2.04 sa vytvorí miestnosť pre upratovačku

Bod 7 – pripomienka bola zapracovaná

Bod 8 – nakoľko nie je možné zhotoviť odkanalizovanie umývadla, kvôli výškovým rozdielom ležatej kanalizácií a 1.PP, bolo by nutné odpad prečerpávať. Toto riešenie je nákladné a technicky náročné a nie je súčasťou ZoD. Po konzultácií s technickými pracovníkmi MINV SR predmetný bod nebude riešený.

Bod 9 – pripomienka bola zapracovaná

Bod 10 – pripomienka bola zapracovaná