

STREŠNÉ PLAŠTE

ST1	ŠÍKMA STRECHA ČASTI "B"	ST2	PLOCHÁ STRECHA ČASTI "C"	ST3	PLOCHÁ STRECHA ČASTI "D"
	TITANZINKOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA, POVRCH PREPATINA BLAUGRAU, (PREDZVETRALÝ, MODROŠEDÝ) NA DVOJITO STOJATÚ DRAŽKU ŠÍRKA ZVITKU 570 mm (OSOVO 500 mm), HR. PLECHU 0,7 mm + CELOPLOŠNÉ TESNACÍ PÁSK RZ 1/10 + KOTVENIE SYSTÉM clipFix "H", VRUTY Gofix	— VRSTVA RIEČNEHO KAMENIVA FR. 16–32 mm HR. 60 mm — NETKANÁ TEXTILIA Z POLYPROPYLENÝCH VLÁKIEN 300 g/m ² , HR. 3,1 mm — HYDROIZOLÁCIA PRE MECHANICKY KOTVENÉ PLOCHÉ STRECHY Z TERMOPLASTICKEHO POLYOLEFINU TPO VYSTUŽENÁ POLYESTEROVOU NOSNOU VLOŽKOU, HRUBKA FÓLIE 1,5 mm, MIN. PEVNOSŤ V ŤAHU min400N/50mm, FARBA BIELA — NETKANÁ TEXTILIA Z POLYPROPYLENÝCH VLÁKIEN 300 g/m ² , HR. 3,1 mm — SPADOVÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU 40–190 mm EPS 150 S STABIL — ROVNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU 2x150=300 mm EPS 150 S STABIL — OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU G200 S40 HR. 4 mm ZO SKLENENEJ TKANINY, BODOVO NATAVÍŤ K PODKLADU, VYTAHNÚŤ NA ATIKU — ASFALTOVÁ PENETRAČNÁ EMULZIA PRIMER — BETÓNOVÁ VRSTVA HR. 85–130 mm — TRAPEZOVÝ PLECH VÝŠKA 85 mm, VÍD STATIKA — SDK PODHLAD BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE, PK21, 4,05.24 OPLÁŠTENIE 1x DOSKA RB hr. 12,5 mm, VO WC RBI hr. 12,5 mm	— VRSTVA RIEČNEHO KAMENIVA FR. 16–32 mm HR. 60 mm — NETKANÁ TEXTILIA Z POLYPROPYLENÝCH VLÁKIEN 300 g/m ² , HR. 3,1 mm — HYDROIZOLÁCIA PRE MECHANICKY KOTVENÉ PLOCHÉ STRECHY Z TERMOPLASTICKEHO POLYOLEFINU TPO VYSTUŽENÁ POLYESTEROVOU NOSNOU VLOŽKOU, HRUBKA FÓLIE 1,5 mm, MIN. PEVNOSŤ V ŤAHU min400N/50mm, FARBA BIELA — NETKANÁ TEXTILIA Z POLYPROPYLENÝCH VLÁKIEN 300 g/m ² , HR. 3,1 mm — DOSKA OSB3 HR. 25 mm — SPADOVÁ VRSTVA FOŠNÉ 60/60–120 dl. 2500 mm a=833 mm — DREVENÉ STROPNÉ TRÁMY 140/160 mm, a=833 mm		

OBVODOVÉ PLAŠTE

OP1	OBVODOVÝ PLAŠŤ ČASTI "B" (PLECHOVÁ KRYTINA)	OP2	OBVODOVÝ PLAŠŤ ČASTI "B" (KOMPAKTNÉ DOSKY)	OP3	OBVODOVÝ PLAŠŤ ČASTI "B" (KOMPAKTNÉ DOSKY)
— TITÁNZINKOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA, POVRCH PREPATINA BLAUGRAU, (PREDZVETRALÝ, MODROŠEDÝ) NA UHLŤOÚ STOJATÚ DRAŽKU ŠÍRKA ZVITKU 570 mm (OSOVO 500 mm), HR. PLECHU 0,8 mm + KOTVENIE SYSTÉM clipFix "SI" — DOSKA OSB3 HR. 22 mm — VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 50 mm/DREVENÝ ZVISLÝ ROŠŤ 80/50 mm KOTVENIE ROŠŤU CEZ TEPELNÚ IZOLÁCIU VRUTMI BezFix Therm BT LATY OHOBLOVAT' A CHEMICKY OŠETRIŤ NA LATY Z EXTERÉRIU UMIESŤIŤ EPDM TESNENIE HR. min. 1,2 mm S PRESAHOH 10 mm NA KAŽDÚ STRANU LATY MUSIA BYŤ OHOBLOVANÉ A CHEMICKY OŠETRNÉ — DIFÚZNA PAROPRIEPUSŤNÁ FÓLIA 200 g/m² (Sd=0,02 m) — TEPELNÁ IZOLÁCIA MINER. VLNA HR. 180 mm (PRE ODVETRANÚ FASÁDU) SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI VÝPOČTOVÝ=0,040 — ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 180, 200 mm — KOMPAKTNÉ DOSKY – FASÁDA UPEVNÔVACIE PROSTRIEDKY DO DREVENEJ SPODNEJ KONŠTRUKCIE — VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 50 mm/DREVENÝ ZVISLÝ ROŠŤ 80/50 mm KOTVENIE ROŠŤU CEZ TEPELNÚ IZOLÁCIU VRUTMI BezFix Therm BT LATY OHOBLOVAT' A CHEMICKY OŠETRIŤ NA LATY Z EXTERÉRIU UMIESŤIŤ EPDM TESNENIE HR. min. 1,2 mm S PRESAHOH 10 mm NA KAŽDÚ STRANU LATY MUSIA BYŤ OHOBLOVANÉ A CHEMICKY OŠETRNÉ — DIFÚZNA PAROPRIEPUSŤNÁ FÓLIA 200 g/m² (Sd=0,02 m) — TEPELNÁ IZOLÁCIA MINER. VLNA HR. 180 mm (PRE ODVETRANÚ FASÁDU) SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI VÝPOČTOVÝ=0,040 — ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 200 mm — KOMPAKTNÉ DOSKY – PREKLADANÁ FASÁDA FASÁDNY SYSTÉM ZAVESENÉJ ODVETRAENEJ FASÁDY KOTVENIE UPEVNÔVACIMI SPONAMI — VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 50 mm/DREVENÝ ZVISLÝ ROŠŤ 80/50 mm KOTVENIE ROŠŤU CEZ TEPELNÚ IZOLÁCIU VRUTMI BezFix Therm BT LATY OHOBLOVAT' A CHEMICKY OŠETRIŤ NA LATY Z EXTERÉRIU UMIESŤIŤ EPDM TESNENIE HR. min. 1,2 mm S PRESAHOH 10 mm NA KAŽDÚ STRANU LATY MUSIA BYŤ OHOBLOVANÉ A CHEMICKY OŠETRNÉ — DIFÚZNA PAROPRIEPUSŤNÁ FÓLIA 200 g/m² (Sd=0,02 m) — TEPELNÁ IZOLÁCIA MINER. VLNA HR. 180 mm (PRE ODVETRANÚ FASÁDU) SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI VÝPOČTOVÝ=0,040 — ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 200 mm					

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

ZS1	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ČÁSTI "C"	ZS2	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ČÁSTI "C"
— LEPIACA STIERKA 3 mm — DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100 mm (KONTAKTNÝ SYSTÉM) TANIEROVÉ PRÍCHYTKY — ARMOVACIA STIERKA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤOVINA 1,5 mm — ZÁKLADNÝ NÁTER — ŠTRUKTUROVANÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA HR. 1,5 mm		— LEPIACA STIERKA 3 mm — DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 140 mm (KONTAKTNÝ SYSTÉM) TANIEROVÉ PRÍCHYTKY — ARMOVACIA STIERKA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤOVINA 1,5 mm — ZÁKLADNÝ NÁTER — ŠTRUKTUROVANÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA HR. 1,5 mm	
KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) CERTIFIKOVANÝ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ PREDPIS		KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) CERTIFIKOVANÝ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ PREDPIS	

OP4	OBVODOVÝ PLAŠŤ ČASTI "C" (KOMPAKTNÉ DOSKY)								
—	KOMPAKTNÉ DOSKY – PREKLADANÁ FASÁDA FASÁDNY SYSTÉM ZAVESENEJ ODVETRAVANEJ FASÁDY KOTVENIE UPEVNŔOVACIMI SPONAMI	—	POVLAKOVÁ PODLAHOVINA A LEPIDLO 4 mm SAMONIVELAČNÁ VYROVŔAVACIA STIERKA 2 mm BETÓNOVÁ MAZANINA+ZVÁR. SIET 4/4–150/150 74 mm OD STIEN DILATOVÝ PÁSKOM POLYSTYR. HR. 10 mm RÚRKY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA —	LEPENKA A 330 SH POLYSTYREN EPS 100 S STABIL —	PE FÓLIA	120 mm			
—	VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 50 mm/DREVENÝ ZVISLÝ ROŠŤ 80/50 mm KOTVENIE ROŠŤU CEZ TEPELNÚ IZOLÁCIU VRUTMI BezIFIX Therm BT LATY OHOBLOVAT' A CHEMICKY OŠETRIŤ NA LATY Z EXTERIERU UMIESŤIŤ EPDM TESNENIE HR. min. 1,2 mm S PRESAHO M 10 mm NA KAŽDÚ STRANU LATY MUSIA BYŤ OHOBLOVANÉ A CHEMICKY OŠETRNÉ								
—	DIFÚZNA PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA 200 g/m2 (Sd=0,02 m)								
—	TEPELNÁ IZOLÁCIA MINER. VLNA HR. 100 mm (PRE ODVETRANÚ FASÁDU) SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI VÝPOČTOVÝ=0,040 (STENA ZÁVETRIA C1.01 BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE)								
—	ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 180 mm ALEBO MURIVO Z KERAM. TEHÁL 30 T Profi P8, 248x300x249 mm S TEPELNOU IZOLÁCIU Z MINERÁLNEJ VLNY	P4	SCHODISKO	—	SCHODISKOVÁ TVAROVKA NORAMENT 5 mm LEPIDLO —	VYROVŔAVACIA HMŤOTA ŽELEZOBETÓNOVÝ STUPEŇ			
		P11	PODLAHA 1NP, ZÁDVERIE "C", ROHOŽ IN	—	VSTUPNÁ ROHOŽ VNUTORNÁ 18 mm DO RAMU NA ZAPUŠTENIE DO PODLAHY L10/30/2 —	NATER NA BETÓN BETÓNOVÁ MAZANINA+ZVÁR. SIET 4/4–150/150 62 mm RÚRKY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA —	LEPENKA A 330 SH POLYSTYREN EPS 100 S STABIL —	PE FÓLIA	120 mm
OP5	OBVODOVÝ PLAŠŤ ČASTI "C" (KOMPAKTNÉ DOSKY)								
—	KOMPAKTNÉ DOSKY – PREKLADANÁ FASÁDA FASÁDNY SYSTÉM ZAVESENEJ ODVETRAVANEJ FASÁDY KOTVENIE UPEVNŔOVACIMI SPONAMI								
—	VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 50 mm/DREVENÝ ZVISLÝ ROŠŤ 80/50 mm KOTVENIE ROŠŤU PRAMO NA STENU LATY OHOBLOVAT' A CHEMICKY OŠETRIŤ NA LATY Z EXTERIERU UMIESŤIŤ EPDM TESNENIE HR. min. 1,2 mm S PRESAHO M 10 mm NA KAŽDÚ STRANU LATY MUSIA BYŤ OHOBLOVANÉ A CHEMICKY OŠETRNÉ								
—	DIFÚZNA PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA 200 g/m2 (Sd=0,02 m)								
—	ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 180 mm ALEBO MURIVO ATKY	OCH	OKAPOVÝ CHODNÍK	—	BETÓNOVÁ PLAŤNÁ 500x500x50 mm, V SPÁDE OD OBJEKTU UKLADACIA VRSTVA, DRŤ FRAKCIE 4–8 mm, HR. 40 mm —	DREVNÉ KAMENNÝ FRAKCIE 8–16 mm, 150 mm ZHUTENÝ NÁSPY UKONČENIE PARKOVÝM BET. OBRUBNÍKOM s=50 mm ŠÍRKA CHODNÍKA VRÁTANE OBRUBNÍKA 550 mm			

PODLAHY

P1 PODLAHA 1NP		P5 KERAMICKÁ DLAŽBA (VLHKÉ PRIESTORY)		8 mm	70 mm
— KERAMICKÁ DLAŽBA		8 mm	— LEPIACI TMEL	3 mm	
— LEPIACI TMEL VHODNÝ NA PODL. VYKUROVANIE		3 mm	— HYDROIZOLAČNÁ STIERKA + PÁSKA NA ROHY		
— BETÓNOVÁ MAZANINA+ZVÁR. SIET 4/4–150/150 OD STIEN DILATOVAŤ PÁSKOM POLYSTYR. HR. 10 mm		69 mm	— BETÓNOVÁ MAZANINA+ZVÁR. SIET 4/4–200/200 OKRAJOVÝ PÁSIK ETHAFOAM HR. 5 mm PO OBVODE	54 mm	
— RÔRKY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA			— LEPENKA A 330 SH		
— LEPENKA A 330 SH			— IZOLÁCIA KROČAJOVÉHO HKLKUKU ETHAFOAM STLAČITELNOSŤ PRI ZAŤAŽENÍ 2 KN/m2 max. 10%	5 mm	
— POLYSTYRÉN EPS 100 S STABIL		120 mm			
— PE FÓLIA					
P2 PODLAHA 1NP		P6 PODLAHA 2NP			
— KERAMICKÁ DLAŽBA (VLHKÉ PRIESTORY)		8 mm	— POVLAKOVÁ PODLAHOVINA + LEPIDLO	4 mm	70 mm
— LEPIACI TMEL VHODNÝ NA PODL. VYKUROVANIE		3 mm	— SAMONVELIČNÁ VYROVŇAVACIA STIERKA	2 mm	
— STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA II. KATEGÓRIE (PODLA ON 73 0606 03.30) + PÁSKA NA ROHY			— BETÓNOVÁ MAZANINA+ZVÁR. SIET 4/4–200/200	59 mm	
— BETÓNOVÁ MAZANINA+ZVÁR. SIET 4/4–150/150 OD STIEN DILATOVAŤ PÁSKOM POLYSTYR. HR. 10 mm		69 mm	— LEPENKA A 330 SH		
— RÔRKY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA			— IZOLÁCIA KROČAJOVÉHO HKLKUKU ETHAFOAM STLAČITELNOSŤ PRI ZAŤAŽENÍ 2 KN/m2 max. 10%	5 mm	
— LEPENKA A 330 SH					
— POLYSTYRÉN EPS 100 S STABIL		120 mm			
— PE FÓLIA					
P3 PODLAHA 1NP		P7 PODLAHA 2NP			
— POVLAKOVÁ PODLAHOVINA + LEPIDLO		4 mm	— NÁTER NA BETÓN		70 mm
— SAMONVELIČNÁ VYROVŇAVACIA STIERKA		2 mm	— SAMONVELIČNÁ VYROVŇAVACIA STIERKA	2 mm	
— BETÓNOVÁ MAZANINA+ZVÁR. SIET 4/4–150/150 OD STIEN DILATOVAŤ PÁSKOM POLYSTYR. HR. 10 mm		74 mm	— BETÓNOVÁ MAZANINA+ZVÁR. SIET 4/4–200/200	59 mm	
— RÔRKY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA			— LEPENKA A 330 SH		
— LEPENKA A 330 SH			— IZOLÁCIA KROČAJOVÉHO HKLKUKU ETHAFOAM STLAČITELNOSŤ PRI ZAŤAŽENÍ 2 KN/m2 max. 10%	5 mm	
— POLYSTYRÉN EPS 100 S STABIL		120 mm			
— PE FÓLIA					
P4 SCHODISKO		P8 VONKAJŠIA TERASA			
— SCHODISKOVÁ TVAROVKA NORABENT			— PODLAHA Z DOSEK Z EXOTICKÉHO DREVA 25x145	25 mm	70 mm
— LEPIDLO			— MEDZERY MEDZI DOŠKAMI 5 mm		
— VYROVŇAVACIA HMOTA			PO OBVODE OKRAJOVÉ LÍSTY		
— ŽELEZOBETONOVÝ STUPEŇ			— HRANOLY Z EXOTICKÉHO DREVA 45x45, a=400 mm POD HRANOLY POUŽIT GUMOVÉ POLOŽKY KOŤOVNÉ DO BETÓNU V SMERE KOLOM NA OBJEKT	45 mm	
			— STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA PRE EXTERIER		
			— PODKLADNÝ BETÓN V ŠPADE C20/F25 + ZVÁRAN. SIET X114, 8/8–150/150 PRI OBOCH PVRCHOCH	150–190 mm	
			— ZHUTNENÉ ŠÍRKOVÉ LÔŽKO	100 mm	
			— ZHUTNENÝ NÁSPY		
			— RASTLÝ TERÉN		
P11 PODLAHA 1NP, ŽÁDVERIE "C", ROHOŽ IN		P9 PODLAHA 1NP, ZÁVETRIE "C"			
— VSTUPNÁ ROHOŽ VNÚTORNÁ DO RÁMU NA ZAPUŠTENIE DO PODLAHY L10/30/2		18 mm	— BETÓNOVÁ DLAŽBA BEZ SKOSENÝCH HRÁN	60 mm	70 mm
— NÁTER NA BETÓN			— UKLADACIA VRSTVA, DŔT FRAKcie 4–8 mm	40 mm	
— BETÓNOVÁ MAZANINA+ZVÁR. SIET 4/4–150/150 RÔRKY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA		62 mm	— BETÓNOVÁ MAZANINA	100 mm	
— LEPENKA A 330 SH					
— POLYSTYRÉN EPS 100 S STABIL		120 mm			
— PE FÓLIA					
OCH OKAPOVÝ CHODNÍK		P10 PODLAHA 1NP, ZÁVETRIE "C", ROHOŽ EX			
— BETÓNOVÁ PLAŤA 500x500x50 mm, V ŠPADE OD OBJEKTU			— VSTUPNÁ ROHOŽ VONKAJŠIA DO RÁMU NA ZAPUŠTENIE DO PODLAHY L30/30/3	26 mm	70 mm
— UKLADACIA VRSTVA, DŔT FRAKcie 4–8 mm, HR. 40 mm			— NÁTER NA BETÓN		
— DRVENÉ KAMENIVO FRAKcie 8–16 mm, 150 mm			— BETÓNOVÁ MAZANINA	174 mm	
— ZHUTNENÝ NÁSPY					
— UKONČENIE PARKOVÝM BET. OBRUBNÍKOM s=50 mm ŠÍRKA CHODNÍKA VRÁTANE OBRUBNÍKA 550 mm					