LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m^2)	PODLAHA		STENA	STROP	POZNÁMKA
B2.01	SCHODISKO					SDK PODHLAD ŠIKMEJ STRECHY POŽIARNA ODOLNOSŤ 30 min. POZRI STREŠNÝ PLÁŠŤ ST1 PLATÍ PRE CELÝ PÔDORYS	
B2.02	SPÁLŇA DETÍ	69,43	POVLAKOVÁ PODLAHOVINA	P6	VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA		UMÝV. NÁTER v=1500 POVLAK. SOKLÍK v=100
B2.03	PREDSIEŇ A WC DETI	3,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KER. OBKLAD PO PODHLAD STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA		
B2.04	PRIEHLAD DO PRÍZEMIA						ZÁBRADLIE A MADLO
B2.05	SCHODISKO						
B2.06	SPÁLŇA DETÍ	69,43	POVLAKOVÁ PODLAHOVINA	P6	VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA		UMÝV. NÁTER v=1500 POVLAK. SOKLÍK v=100
B2.07	PREDSIEŇ A WC DETI	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KER. OBKLAD PO PODHLAD STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA	MIESTNOSTI 2.03, 2.07 2.07, 2.11 SDK TESNÝ PODHLAD SH=1900–2300 mm KOVOVÁ PODKONŠTRUKCIA DOSKY 1x RBI hr. 12,5 mm POZRI REZ A–A	
B2.08	PRIEHLAD DO PRÍZEMIA						ZÁBRADLIE A MADLO
B2.09	SCHODISKO						
B2.10	SPÁLŇA DETÍ	69,43	POVLAKOVÁ PODLAHOVINA	P6	VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA		UMÝV. NÁTER v=1500 POVLAK. SOKLÍK v=100
B2.11	PREDSIEŇ A WC DETI	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KER. OBKLAD PO PODHLAD STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA		
B2.12	PRIEHLAD DO PRÍZEMIA						ZÁBRADLIE A MADLO
B2.13	SCHODISKO						
B2.14	SPÁLŇA DETÍ	69,43	POVLAKOVÁ PODLAHOVINA	P6	VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA		UMÝV. NÁTER v=1500 POVLAK. SOKLÍK v=100
B2.15	PREDSIEŇ A WC DETI	3,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KER. OBKLAD PO PODHLAD STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA		
B2.16	PRIEHLAD DO PRÍZEMIA						ZÁBRADLIE A MADLO
B2.17	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	25,70	NÁTER NA BETÓN	P7	VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA NÁTER NA SDK		
B2.18	PRIEHLAD DO PRÍZEMIA						

LEGENDA HMÔT

ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE, TR. BETÓNU A COCEL PODLA STATIKY

MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL 11,5 Profi P8, 500x115x249 mm
MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL 17,5 Profi P12, 375x175x249 mm
MUROVANÉ NA LEPIACU MALTU

TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNA HR. 180 mm

PREDSADENÉ SDK STENY PRE WC š=200 mm A UMÝVADLÁ š=150 mm, v=1200 mm, KONŠTRUKCIA NA PRIPEVNENIE WC A UMÝVADIEL
SDK PREDSADENÉ STENY A ZÁKRYTY ZT, VZT A HYDRANTOV DOSKY 2x RBI NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII

SD1 SDK STENA POLOŽENÁ NA BET. STENU hr. 160 mm v=1000 mm, HORE PO POŽIARNY PODHLAD
PRIEČKA DVOJITO OPLÁŠTENÁ hr. 185 mm, KOVOVÁ DVOJITÁ PODKONŠTRUKCIA CW 50, 3.41.01
OPLÁŠTENIE DOSKY 2x RB 12,5 OBOJSTRANNE
OPLÁŠTENIE VO WC A PREDSIEŇACH OD CHODBY DOSKY 2x RB 12,5, OPLÁŠTENIE OD WC DOSKY 2x RBI 12,5
OPLÁŠTENIE OD CHODBY PREBEHNE AJ PRED BETÓNOVOU STENOU (NALEPIŤ A PRIKOTVIŤ), STOJKY CW UMIESTNIŤ NA OKRAJ STENY
MINERÁLNA IZOLÁCIA HR. 50+50 mm, VZDUCHOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ min. Rw=47dB

SD2 PRIEČKA DVOJITO OPLÁŠTENÁ hr. 150 mm, KOVOVÁ PODKONŠTRUKCIA CW 100, 3.40.06, VÝŠKA 1150 AŽ 4800 mm
OPLÁŠTENIE DOSKY 2x RB 12,5 OBOJSTRANNE
OPLÁŠTENIE OD CHODBY PREBEHNE AJ PRED BETÓNOVÝM STROPOM (NALEPIŤ A PRIKOTVIŤ), STOJKY CW UMIESTNIŤ NA OKRAJ STENY
MINERÁLNA IZOLÁCIA HR. 50+50 mm, VZDUCHOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ min. Rw=47dB

KOVOVÝ KOMÍN OD PLYNOVÉHO KOTLA UK, POZRI ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

STAVEBNÉ ÚPRAVY 2NP

POL.	POPIS		ROZMER (mm)	PARAPET (mm)	KONŠTRUKCIA
VZDUCHOTECHNIKA			PARAPET/OS OD PODLAHY 2NP		
VZT1	OTVOR V STENE	8x	900x300	+2000	SDK
VZT2	PRIERAZ V STENE	2x	ø 460	OS PODTRUBIA +2600	ŽELEZOBETÓN
VZT3	PRIERAZ V STENE	2x	ø 150	OS PODTRUBIA +2600	ŽELEZOBETÓN
VZT4	PRIERAZ V STENE	4x	900x500	+2750	TEHLOVÉ MURIVO
VZT5	PRIERAZ V STENE	1x	ø 460	OS PODTRUBIA +2600	TEHLOVÉ MURIVO
VZT6	PRIERAZ V STENE	2x	ø 380	OS PODTRUBIA +2600	TEHLOVÉ MURIVO
VZT7	PRIERAZ V STENE	1x	ø 380	OS PODTRUBIA +2600	ŽELEZOBETÓN
VZT8	PRIERAZ V STENE	1x	ø 250	OS PODTRUBIA +2600	TEHLOVÉ MURIVO
VZT16	PRIERAZ V STREŠNOM PLÁŠTI	1x	ø 200		SKLADBA S1
VZT17	PRIERAZ V STREŠNOM PLÁŠTI	1x	ø 460		SKLADBA S1
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			PARAPET/OS OD PODLAHY 1NP		
UK4	PRIERAZ V STREŠNOM PLÁŠTI	1x	ø 250		SKLADBA S1
ZDRAVOTECHNIKA			PARAPET/OS OD PODLAHY 1NP		
ZT2	PRIERAZ V STREŠNOM PLÁŠTI	4x	ø 150		SKLADBA S1
ZT3	PRIERAZ V STENE	2x	150x250	+120	ŽELEZOBETÓN

PRESTUPY PRE VEDENIA VODOVODU, KANALIZÁCIE, ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA A ELETRINY NEPOPÍSANÉ V TABULKE STAVEBNÝCH ÚPRAV SA BUDÚ ROBIŤ DODATOČNE PODLA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE PRÍSLUŠNÝCH PROFESIÍ.
OBALENIE INŠTALÁCIÍ JE NAVRHNUTÉ SDK STENAMI, POZRI VÝKRES PRÍSLUŠNÉHO PODLAŽIA.
NA ZVUKOVÚ IZOLÁCIU DAŽĎOVÝCH ZVODOV PRECHÁDZAJÚCICH CEZ VNÚTORNÉ PRIESTORY POUŽI□ IZOLÁCIU S PENOVÉHO POLYETYLÉNU TYP TUBEX SONIK.

UPOZORNENIE!

PREVAŽNÁ ČASŤ ELEKTRICKÝCH ROZVODOV SA ZABUDUJE DO MONOLITICKEJ KONŠTRUKCIE STAVBY
POUŽIJE SA "ÚLOŽNÝ SYSTÉM PRE SPRIEMYSELNENÝ MONOLIT"
PRÍSLUŠENSTVO ELEKTROINŠTALÁCIE SA MONTUJE UŽ V RÁMCI DEBNIACICH PRÁC BETÓNOVÝCH STIEN A STROPOV
PODLA PROJEKTU ELEKTRO

ZÁBRADLIA

- OCHRANNÉ ZÁBRADLIA MUSIA BYŤ VYHOTOVENÉ PODLA STN 74 3305
- ZÁBRADLIA SCHODÍSKOVÝCH RAMIEN A PRIEHLADOV DO PRÍZEMIA NA 2NP BUDÚ VÝŠKY 1000 mm
- ZÁBRADLIE PRE POCHÔDZNU PLOCHU S VOLNÝM HROMADNÝM PRÍSTUPOM DETÍ DO 12 ROKOV čl. 13 bc)
- VÝPLŇ ZÁBRADLIA MUSÍ SPLŇAŤ čl. 37, 38 A 43

POVRCHOVÉ ÚPRAVY OCELOVÝCH A DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ

(M) OCELOVÝ PROFIL (STATIKA) NATRIEŤ POŽIARNYM NÁTEROVÝM SYSTÉMOM NA NA OCELOVÉ KONŠTR. S ODOLNOSŤOU 30 MINÚT (INTERÉR)

(N) OCELOVÉ TIAHLO ø100/8 (STATIKA) NATRIEŤ POŽIARNYM NÁTEROVÝM SYSTÉMOM NA OCELOVÉ KONŠTR. S ODOLNOSŤOU 30 MINÚT (INTERÉR)
- DVOJZLOŽKOVÝ, REAKTÍVNY ZÁKLADNÝ NÁTER
- JEDNOZLOŽKOVÝ PROTIPOŽIARNY NÁTER
- VRCHNÝ EMAIL

(O) DREVENÝ LEPENÝ VÄZNÍK (STATIKA) NATRIEŤ POŽIARNYM TRANSPARENTNÝM NÁTEROVÝM SYSTÉMOM NA DREVENÉ KONŠTR. S ODOLNOSŤOU 30 MINÚT PRE INTERÉR
- FUNGICÍDNA A INSEKTICÍDNA IMPREGNÁCIA AKO PRVÝ NÁTER NA OCHRANU DREVA
- PROTIPOŽIARNA FARBA TRANSPARENT
- UZAVIERACÍ LAKOVÝ NÁTER

(Q) DREVENÁ LEPENÁ VÄZNICA(STATIKA) NATRIEŤ FUNGICÍDNOU A INSEKTICÍDNOU IMPREGNÁCIOU

(S1) DREVENÝ OBKLADOVÝ PRVOK Z LEPENÉHO DREVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TRANSPARENTNÝ NÁTER VHODNÝ PRE INTERIÉR
PRIEREZ 200x200 mm, VÝŠKA 1156 mm – 4KS (HORNÁ HRANA SPOJENÁ S VÄZNÍKOM, SPODNÁ HRANA NA OCEL. PRVKU)
PRIEREZ 200x200 mm, VÝŠKA 1086 mm – 4KS (HORNÁ HRANA SPOJENÁ S VÄZNÍKOM, SPODNÁ HRANA NA PODLAHE)

KER. PREDPÄTÉ PREKLADY KPP 120/65 mm – 2NP (NAD OTVORMI V PRIEČKACH HR. 115 mm)

(R1) DL. 1000 mm, Š. 1x120 mm – 4 ks NAD DVERE 600/1970
DL. 1000 mm, Š. 1x120 mm – 2 ks NAD HYDRANT 700/700

(R2) DL. 1250 mm, Š. 1x120 mm – 4 ks NAD OTVOR VZT 900/500

STAVEBNÝ OTVOR PRE DVERE DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE
- STAVEBNÝ OTVOR PRE DVERE 600/1970 JE 700/2020
- STAVEBNÝ OTVOR PRE DVERE 1450/1970 JE 1550/2020

POZNÁMKA

- OBVODOVÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ STENY SÚ OPATRENÉ ODVETRANOU FASÁDOU S TEPELNOU IZOLÁCIOU A PLÁŠŤOM Z TITÁNZINKOVÉHO PLECHU A KOMPAKTNÝCH DOSIEK
- V MIESTACH DAŽĎOVÝCH ZVODOV A ODVETRANIA KANALIZÁCIE JE V OBVODOVÝCH BETÓNOVÝCH STENÁCH VLOŽENÁ DO DEBNENIA TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU 200x50 mm NA CELÚ VÝŠKU STENY
- POTRUBIE DAŽĎOVÝCH ZVODOV A ODVETRANIA KANALIZÁCIE JE POTREBNÉ DÔKLADNE OBALIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU
- STAVEBNÚ ČASŤ KOORDINOVAŤ SO STATIKOU
- VNÚTORNÉ OMIETKY VÁPENOCEMENTOVÉ, POUŽIŤ ROHOVÉ OMIETACIE PROFILY
- PODLAHOVÉ BET. MAZANINY ODDILATOVAŤ OD STIEN A V DVERNOM OTVORE POLYSTYRÉNOM HR. 10 mm, A PODLA NÁVRHU PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- PRI PODLAHOVOM VYKUROVANÍ POUŽIŤ VHODNÉ PODLAHOVINY



SADA

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
±0,000=166,40

AUTOR NÁVRHU DOSTAVBY	ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA
HLAV. RIEŠITEL ÚLOHY	ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA
VYPRACOVAL	ING. J. FRANTA
KRESLIL	ING. J. FRANTA
INVESTOR – OBSTARÁVATEL	MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITRA
NÁZOV	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE POD ZOBOROM NITRA PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU
OBSAH	SO.01 – STAVEBNÁ ČASŤ "B","C","D" PÔDORYS POSCHODIA (2NP) – ČASŤ "B"

HUMA '90
ŽUPNÉ NÁMESTIE 9
949 01 NITRA

STUPEŇ	PROJEKT
DÁTUM	6/2016
FORMÁT	14xA4
ČASŤ	E1.2.2
STAV. OBJEKT	SO 01
PROFESIA	ARCH.
Č.PRÍL.: 3	MIERKA 1:50