




U3	- UMÝVAČO, BATERIA STUJANOVKA, UMÝVAČOVÁ, VENTIL ZMEŠKÁVEJ VODY S FILTROM 1/2"x3/8"
WC2	- UMÝVAČOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVERKA, PADOVÝ, PRESTAVOVÝ MODUL, h=1130mm
C1-W	- BĚTSKÁ DITURIVITOVÁ STACIONÁRNA WC MISA S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM (3/6 LITROV) ZACHOVÝ PRESTAVOVÝ MODUL, h=1130mm, ROVNÝ VENTIL S FILTROM 1/2"x3/8"
VS-10	- ČISTIČKA TVAROVÁ DN100
VS-75	- VETRICA HLAVICA ø100
VS-75	- VETRICA HLAVICA ø70

UPOZORNENIE:

- PRI KRÁŽANÍ S OSTATNÝMI ROZVOZMI (STĚNY A PODLAHY) JE POTŘEBNÉ UPRÁVIT MINIMÁLNÍ IZOLACE NA TVARĚ MĚSTA A PODPĚ PODDOHNOU VŠECH PRŮKRYŽÍ LEŽATÉ POTRUBIA BUDŮ USTOJENÉ NA KONZOLÁCH ALEBO ZÁVĚSNÉ NA ZÁVĚSKO PODLA STÍN 73 6660-PŘILOHATO
- NA KANALIZAČNÍ A VODOVODNÉ POTRUBIE VEDENÉ ČEZ PŘÍRÁZKY BUDĚ, NAVINUTÁ PENOVÁ PÁSKA PRŮKRYŽÍ min. 10mm
- PRI PŘÍPADOVOM POTRUBÍ KU ZARADOVACÍM PŘÍMOKOM TREBA DODRŽAŤ MINIMÁLNU SPÁD 3% KANAL. POTRUBIA
- PRI MONTÁŽI POTRUBNÉHO ROZVODU SV, IV a CV je potrebné dodržat všetky predpisované mont. predpisy udávané výrobcom potrubí!

VŠETKY ROZVODY ST, CTV, TV, MUSIA BYŤ TEPELNE IZOLOVANE POMOCOU TRUBÍC Z LAHČENÉHO POLYETYLÉNU (TRUBOU)
POŽIARNY VODOVOD IZOLOVAŤ PLESTENÝMI PÁSMI
ST hr. 9mm
PRE TV A CTV PLATI:

MEŇOVITÁ SVETLOŠŤ POTRUBIA A ARMATUR - DN	NAJMEŇŠIA HRUBKA IZOLAČNÉJ VRSŤVY. VÝZNAČENIE (v súlade s normou) TEPELNEJ VODNOSTI ($\lambda=0,040 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)
do 20	20
od 22 do 35	30
od 40 do 100	ROVNAKÁ HRUBKA AKO DN POTRUBIA

SADA					
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV		AUTOR NÁVRHU DOSTAVBY ZOPOVEDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL INVESTOR – OBSTARÁVATEL		ING. L. HOLEJOŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA ING. PATRIK DEAK MGR. MICHAL KOVAČIK MGR. MICHAL KOVAČIK MESTO NITRA, STEFANKOVA TRIEA č. 60, 950 06 NITRA	
		NÁZOV PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE		MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR	
±0,000=166,40		OBSAH		PŮDORYS 2.NP – ČASŤ B	