



LEGENDA:

- 1. KASKÁDA SPOTREBIČOV VAILLANT 3 x VU 486/5-5 ecoTEC plus 3 x 48 KW, CELKOVÝ VÝKON 144 KW
- 2. HYDRAULICKÁ VÝHYBKÁ VAILLANT WHC 160, DN 65 S TEPELNOU IZOLÁCIOU, ANULOID
- 3. ODVOD SPALÍN, Z NEREZOVEJ OCELE KASKÁDOVÝ SYSTÉM D 160/80
- 4. DIŠTANČNÝ RÁM VAILLANT PRE TRI KOTLY V RADE
- 5. KASKÁDOVÁ REGULÁCIA VAILLANT MULTIMATIC 700
- 6. ZDRUŽENÝ ROZDELOVAČ A ZBERAČ RACEN RS KOMBI MODUL M120, Dĺžka telesa 1800 mm
- 7. EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX N 200 L, 6 BAR, PRETLAK VZDUCHU 1,5 BAR
- 8. NEUTRALIZAČNÁ JEDNOTKA KONDENZÁTU VAILLANT DO VÝKONU 450 KW
- 9. AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE, REFLEX FILLCONTROL PLUS COMPACT
- 10. ZMÄKČOVAČ VODY AQUAHOME 17-N, DN 25
- 11. ROZŠIROVACÍ MODUL VAILLANT VR 71, NA TRI RIADENÉ OKRUHY
- 12. STACIONÁRNY ZÁSOBNÍK TEPLEJ VODY, VAILLANT VIH R 500 L
- 13. EXPANZNÁ VAKOVÁ NÁDOBA REFLEX REFIX DD 33, 4/10 BAR, OBJEM 33 L, PRIPOJENIE DN 20
- 14. NOVÝ DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM S TESNENÍM DN 160

LEGENDA:

- NOVÉ, VÝSTUPNÉ OCEĽOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIA SANHA-THERM
- NOVÉ, VRATNÉ OCEĽOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIA SANHA-THERM
- NOVÉ, EXPANZNÉ OCEĽOVÉ POTRUBIE, DN 25
- STUDENÁ PITNÁ VODA, 32x3 AL/PE-XC
- NOVÝ, ROZVOD TEPLÁ VODA, 32x3 AL/PE-XC
- NOVÝ, ROZVOD CIRKULÁCIA, 20x2 AL/PE-XC



VEDÚCI PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	 <b>GAZ ENERGO</b> L.SVOBODU 557/56 976 32 BADÍN	
PAVOL IVAN	PAVOL IVAN	ANDREJ IVAN		
INVESTOR: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ULICA KL. GOTTWALDA 70/43, ŽELOVCE			mobil: 0903 520 836 e-mail: gazenergo@gazenergo.sk web: www.gazenergo.sk	
NÁZOV A MIESTO STAVBY: <b>DOMOV MLÁDEŽE STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY ŽELOVCE</b> <b>REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE A SYSTÉMU VYKUROVANIA</b> <b>ULICA PIONIERSKA 157/17, ŽELOVCE</b>			DÁTUM:	01.04.2022
			STUPEŇ DOK.:	PD-Realizačná
			ZÁK. ČÍSLO:	01.04.2022
			ARCH. ČÍSLO:	01.04.2022
NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS I. NP, TECHNOLOGIA KOTOLNE			MIERKA:	1:30
			ČASŤ PROJEKTU:	ČÍSLO VÝKRESU:
			<b>C</b>	<b>3</b>