






LEGENDA:

1. KASKÁDA SPOTREBIČOV VAILLANT 3 x VU 486/5-5 ecoTEC plus 3 x 48 KW, CELKOVÝ VÝKON 144 KW
2. HYDRAULICKÁ VÝHYBKA VAILLANT WHC 160, DN 65 S TEPELNOU IZOLÁCIOU, ANULOID
3. ODVOD SPALÍN, Z NEREZOVEJ OCELE KASKÁDOVÝ SYSTÉM D 160/80
4. DIŠŤANČNÝ RÁM VAILLANT PRE TRI KOTLY V RADE
5. KASKÁDOVÁ REGULÁCIA VAILLANT MULTIMATIC 700
6. ZDRUŽENÝ ROZDELOVAČ A ZBERAČ RACEN RS KOMBI MODUL M120, DĹŽKA TELESA 1800 MM
7. EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX N 200 L, 6 BAR, PRETLAK VZDUCHU 1,5 BAR
8. NEUTRALIZAČNÁ JEDNOTKA KONDENZÁTU VAILLANT DO VÝKONU 450 KW
9. AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE, REFLEX FILLCONTROL PLUS COMPACT
10. ZMÄKČOVAČ VODY AQUAHOME 17-N, DN 25
11. ROZŠIROVACÍ MODUL VAILLANT VR 71, NA TRI RIADENÉ OKRUHY
12. STACIONÁRNY ZÁSOBNÍK TEPLEJ VODY, VAILLANT VIH R 500 L
13. EXPANZNÁ VAKOVÁ NÁDOBA REFLEX REFIX DD 33, 4/10 BAR, OBJEM 33 L, PRIPOJENIE DN 20
14. NOVÝ DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ NEREZOVÝ KOMINOVÝ SYSTÉM S TESNENÍM DN 160

LEGENDA:

- NOVÉ, VÝSTUPNÉ OCEĽOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIA SANHA-THERM
- NOVÉ, VRATNÉ OCEĽOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIA SANHA-THERM
- NOVÉ, EXPANZNÉ OCEĽOVÉ POTRUBIE, DN 25
- STUDENÁ PITNÁ VODA, 32x3 AL/PE-XC
- NOVÝ, ROZVOD TEPLÁ VODA, 32x3 AL/PE-XC
- NOVÝ, ROZVOD CIRKULÁCIA, 20x2 AL/PE-XC
- NOVÝ, DOMOVÝ ROZVOD PLYNU OCEĽ, 2 kPa, MAT.11 353.1



VEDÚCI PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	 GAZ ENERGO L.SVOBODU 557/56 976 32 BADÍN mobil: 0903 520 836 e-mail: gazenergo@gazenergo.sk web: www.gazenergo.sk	
PAVOL IVAN	PAVOL IVAN	ANDREJ IVAN		
				
INVESTOR: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ULICA KL. GOTTWALDA 70/43, ŽELOVCE				
NÁZOV A Miesto STAVBY: DOMOV MLÁDEŽE STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY ŽELOVCE REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE A SYSTÉMU VYKUROVANIA ULICA PIONIERSKA 157/17, ŽELOVCE			DÁTUM:	01.04.2022
			STUPEŇ DOK.:	PD-Realizačná
			ZÁK. ČÍSLO:	01.04.2022
			ARCH. ČÍSLO:	01.04.2022
			MIERKA:	1:60
NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS I. NP, DOMOVÝ PLYNOVOD			ČASŤ PROJEKTU:	ČÍSLO VÝKRESU:
			B	2