



LEGENDA ARMATÚR A ZARIADENÍ :

1. PLECHOVÁ SKRINKA 1500x1000x400
2. JESTVUJÚCI PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD 300 kPa, OCEĽ DN 25
3. NOVÝ VONKAJŠÍ DOMOVÝ PLYNOVOD PRE KOTOLŇU, DN 65, OCEĽ
4. GUĽOVÝ KOHÚT DN 40, PN 40 - PLYN
5. GUĽOVÝ KOHÚT DN 25, PN 40 - PLYN
6. IZOLAČNÝ SPOJ PRÍRUBOVÝ, TYP IPS DN 25, PN 16
7. REGULÁTOR TLAKU PLYNU TYP ALZ-6U/BD, PN 16/6, Q_{max}=150 m³/h
8. GUĽOVÝ KOHÚT DN 25, PN 40 - PLYN, HLAVNÝ UZÁVER PLYNU
9. PLYNOVÝ FILTER ZÁVITOVÝ ALFA IN, DN 25
10. REGULOVATEĽNÁ ROZPERKA PLYNOMERA
11. PLYNOMER BK-G25MT, DN 50
12. GUĽOVÝ KOHÚT DN 25, PN 25 - PLYN + ZÁTKA
13. TLAKOMER UKAZOVACÍ D 100, M20 x 1.5, MERACÍ ROZSAH 0 - 6 kPa, 1,6% + TROJCESTNÝ VENTIL
14. TEPLOMER D 100 - 20 + 60 °C
15. GUĽOVÝ KOHÚT DN 50, PN 25 - PLYN
16. GUĽOVÝ KOHÚT DN 15, PN 25 - PLYN + VZORKOVACÍ KOHÚT
17. TLAKOMER UKAZOVACÍ - D 100, M20 x 1.5, MERACÍ ROZSAH 0 - 6 kPa, 1,6% + TROJCESTNÝ VENTIL
18. UZÁVER PLYNU PRED SPOTREBIČOM, GUĽOVÝ KOHÚT MOTÝĽ, DN 25, PN 25 - PLYN
19. PLYNOVÝ FILTER ZÁVITOVÝ IVAR, DN 25, PN 6
20. KASKÁDA SPOTREBIČOV VAILLANT 3 x VU 486/5-5 ecoTEC PLUS 3 x 48 kW, CELKOVÝ VÝKON 144 kW

- JESTVUJÚCA TECHNOLÓGIA A ROZVOD PLYNU
- NOVÝ DOMOVÝ ROZVOD PLYNU

VEDÚCI PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL
PAVOL IVAN	PAVOL IVAN	ANDREJ IVAN
INVESTOR:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ULICA KL. GOTTWALDA 70/43, ŽELOVCE	
NÁZOV A MIESTO STAVBY:	DOMOV MLÁDEŽE STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY ŽELOVCE REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE A SYSTÉMU VYKUROVANIA ULICA PIONIERSKA 157/17, ŽELOVCE	
NÁZOV VÝKRESU:	SCHÉMA DOMOVÉHO PLYNOVODU A RAMZ	
DÁTUM:	01.04.2022	STUPEŇ DOK.: PD-Realizačná
ZÁK. ČÍSLO:	01.04.2022	ARCH. ČÍSLO: 01.04.2022
MIERKA:	1:20	ČASŤ PROJEKTU: B
ČÍSLO VÝKRESU:	3	