





LEGENDA:

- 1 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍN Z NEREZOVEJ OCELE ASI316L, DN 160, O CEL. VÝŠKE 5 M
- 2 IZOLOVANÉ OTVORENÉ UKONČENIE DN 160, 1 KS
- 3 UZEMŇOVACIA OBJÍMKA DN160, 2 KS
- 4 DVOJPLÁŠŤOVÁ IZOLOVANÁ RÚRA Z NEREZOVEJ OCELE DN 160, 1000 MM , 4 KS
- 5 PLOCHÝ NASTAVITELNÝ STENOVÝ DRŽIAK 100-250 MM, 2 KS, ODSADIŤ OD STENY 200 MM
- 6 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ REVÍZNY KUS S DVIERKAMI, DN 160, 1KS
- 7 DVOJPLÁŠŤOVÁ IZOLOVANÁ RÚRA S KONZOLOVOU DOSKOU, DN 160 1KS + KONZOLY
- 8 DVOJPLÁŠŤOVÉ IZOLOVANÉ KOLENO Z NEREZOVEJ OCELE 87° DN 160, 1 KS
- 9 DVOJPLÁŠŤOVÁ IZOLOVANÁ RÚRA Z NEREZOVEJ OCELE DN 160, 500 MM , 2 KS
- 10 ODVOD SPALÍN, Z NEREZOVEJ OCELE KASKÁDOVÝ SYSTÉM D 160/80 OD SPÄTNEJ Klapky
- 11 SPÄTNÁ Klapka PRE ODVOD SPALÍN, MECHANICKÁ VAILLANT D 80, 3 KUSY
- 12 KASKÁDA SPOTREBIČOV VAILLANT 3xVU 486/5-5 ecoTEC plus 3x48 KW, CELKOVÝ VÝKON 144 KW

POZNÁMKY:

KOMÍN JE NAVRHNUTÝ PRE MOKRÚ PREVÁDZKU. KAŽDÝ SPOJ MUSÍ BYŤ OPATRENÝ TESNENÍM. JEDNOTLIVÉ DIELY SÚ SPÁJANÉ SPOJOVACOU OBJÍMKOU. TESNENIA A SPOJ. OBJÍMKY 9 KS.

NA KOMÍNOVÉ TELESO V KOTOLNI UMIESTNIŤ KOMÍNOVÝ ŠTÍTOK S ÚDAJMI PODĽA TECHNICKEJ NORMY STN EN 15287-2:2009

VEDÚCI PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	 GAZ ENERGO LSVOBODU 557/56 976 32 BADÍN mobil: 0903 520 836 e-mail: gazenergo@gazenergo.sk web: www.gazenergo.sk	
PAVOL IVAN	PAVOL IVAN	ANDREJ IVAN		
				
INVESTOR: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ULICA KL. GOTTWALDA 70/43, ŽELOVCE				
NÁZOV A MIESTO STAVBY: DOMOV MLÁDEŽE STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY ŽELOVCE REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE A SYSTÉMU VYKUROVANIA ULICA PIONIERSKA 157/17, ŽELOVCE			DÁTUM:	01.04.2022
			STUPEŇ DOK.:	PD-Realizačná
			ZÁK. ČÍSLO:	01.04.2022
			ARCH. ČÍSLO:	01.04.2022
			MIERKA:	1:30
NÁZOV VÝKRESU: REZ A-A, STAVEBNÉ ÚPRAVY- KOMÍN			ČASŤ PROJEKTU: D	ČÍSLO VÝKRESU: 2