




DETAIL D



DETAIL E



DETAIL F



- 1 UKONČOVACI DRENAŽNÝ PROFIL PROFIN DP21
- 2 UNIPLATŇA HR. 20 MM (2600x600 MM)
- 3 HYDROIZOLAČNÁ STIERKA ARDEX 8+9,2.VRSTVY
- 4 SAMOLEPIAČA PÁSKA DIPROTEC AB-V
- 5 DRENAŽNA ROHOŽ WATECDRAIN KP+
- 6 TRVALE PRUŽNÝ TMEL MORTEC SOFT
- 7 PÁSKA AQUADRAIN UB
- 8 BETÓNOVÁ DOSKA BALKÓNA
- 9 LEPIDLO ARDEX CA 20P
- 10 LEPIAČA PENA/LEPIAČA MALTA
- 11 KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ LEPIDLOM ARDEX X90
- 12 UW PROFIL 40/50/40
- 13 SAMOZÁVRTNÁ SKRUTKA 421 3,5x9,5
- 14 SAMOREZNÝ VRUT 4,2x45
- 15 TANIERIK TEPELNO IZOLAČNÝ TIT 60
- 16 UNIPLATŇA HR. 30 MM (2600x600 MM)
- 17 HR-CD PROFIL HYDROPROFIL 27/60/27
- 18 KRIŽOVÁ SPOJKA HYDRO

- 19 ZAVES NÓNIUS HYDRO+POISTNÁ ZAVLAČKA
- 20 ODKVAPOVÝ ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU
- 21 HR-UD PROFIL HYDROPROFIL 27/28/27
- 22 KOTVACI PRVOK (SÚČASŤ BALENIA PROFILOV)
- 23 EXISTUJÚCE ZATEPLENIE ETICS
- 24 KERAMICKÝ SOKLIK V. 100 MM
- 25 TESNIACI POVRAZEC
- 26 DILATAČNÝ PROFIL TYPU E+KRYCI PROFIL
- 27 PRÍPOJOVACIE PENOVÉ TESNENIE Š.50MM

UD PROFIL NEKOTVIŤ DO EXISTUJÚCEHO ZATEPLENIA FASÁDY ETICS  
UW PROFIL KOTVIŤ SAMOZÁVRTNÝMI SKRUTKAMI DO HR-CD PROFILU

HR-UD PROFIL KOTVIŤ SAMOREZNÝMI SKRUTKAMI DO HR-CD PROFILU

DILATÁCIE NOSNEJ PODKONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ KAŽDÝCH 12M


DRENAŽNE PROFILY DILATOVAŤ MIN.4 MM

ÚNOSNOSŤ KOTIEV PREVERIŤ KONTROLNOU SKÚŠKOU

VŠETIKY NESÚDRŽNÉ ČASTI BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE ODSTRÁNIŤ

OTVORENÉ DILATAČNÉ ŠKÁRY VYPLNIŤ VODOSTESNÝM TRVALE PRUŽNÝM TMELOM

HYDROIZOLÁCIU V STYKU STENA A PODLAHA BALKÓNA REALIZOVAŤ MIN. DO VÝŠKY SOKLIKÁ

AUTOR PROJEKTU : ING.MARIAN HAJTMANÍK,ING.LUBOMÍR CICH		<div><b>SANFIX</b> SANIACE VĽAKTICH STAVIEB</div>	
KRESLIL : ING.MARIAN HAJTMANÍK			
INVESTOR	: SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, JÁNSKEHO 7, NITRA	KONTAKT :	0902 822 394
STAVBA:	<b>DOM DOCHODCOV, JÁNSKEHO 7,NITRA</b>  <b>SANÁCIA BALKÓNOV ČASŤ A</b>	STUPEŇ:	REALIZAČNÝ PROJEKT
		MIESTO:	NITRA
		Č. PARC.:	1361
		DÁTUM:	9/2021
OBSAH VÝKRESU:		POČET A4:	2
<b>DETAIL D,E,F</b>		MIERKA:	VÝKR.Č.:
		<b>S06</b>	