

### Vysvetlenie súťažných podkladov č. V. (#297467):

#### Otázka č. 1

Nakoľko v projektovej dokumentácii a ani vo výkaze výmer nie je špecifikácia kamenného obkladu na fasáde, položka: 583840012901 - "Kameň prírodný" objektov SO 01 a SO 02 žiadame VO o doplnenie špecifikácie.

#### Odpoveď č. 1

Kameň typu - Black Pearl remienok 60x15cm hr. 1,5-3cm

#### Otázka č. 2

Nakoľko v projektovej dokumentácii a ani vo výkaze výmer nie je definovaná RAL sendvičových panelov na fasáde, žiadame VO o doplnenie požadovaného farebného prevedenia.

#### Odpoveď č. 2

RAL 9006

#### Otázka č. 3

SO 02 - po prepočítaní pilót v zmysle projektovej dokumentácie a tabuľky pilót sme zistili nesúlad z výkazom výmer. Celková dĺžka pilót objektu SO 02 je v zmysle projektovej dokumentácie 280,0 bm a vo výkaze výmer pol.č. 14 "Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke do 20 m, v hornine III" - je celkom 330,00 bm. Celková dĺžka pilót súvisí aj z položkami č. 12 a 13, ktorých výmery taktiež nesúhlasia v projektovej dokumentácii. Opraví VO výkaz výmer?

#### Odpoveď č. 3

SO 02 Položka 14 je správna výmera 330 bm /viď výkres základov/ aj položky 12.,13 súvisiace s touto položkou sú správne.

#### Otázka č. 4

SO 02 - po prepočítaní výstuže základových pätiiek, hlavíc z ocele 10505 v zmysle projektovej dokumentácie sme zistili nesúlad z výkazom výmer. Celkové množstvo je v zmysle projektovej dokumentácie 3,859 tony a vo výkaze výmer pol.č. 27 "Výstuž základových pätiiek, hlavíc z ocele 10505" - je celkom 4,127 tony. Opraví VO výkaz výmer?

#### Odpoveď č. 4

Výmera v položke č.27 je správna 4,127 t.

#### Otázka č. 5

V objektoch SO 01 a SO 02 sa v projektovej dokumentácii - skladba podlahy P nachádza položka "stabilizovaná zemina Edef2=50 Mpa, Edef2/Edef1=2,3". Predmetná položka sa nenachádza vo výkaze výmer. Doplní VO položku do výkazu výmer?

#### Odpoveď č. 5

Doplní sa položka v oboch objektoch na stabilizovanú zeminu Edef2=50MPa, Edef2/Edef1=2,3.

#### Otázka č. 6

V objekte SO 01 vo výkaze výmer položka č. 131 "Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR doskami, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením" sa nachádza nesprávna výmera. Celková plocha strechy medzi atikami je v zmysle projektovej dokumentácie 19,20mx14,90m = 286,08m<sup>2</sup>. Opraví VO výkaz výmer?

#### Odpoveď č. 6

Položka č.131 má výmeru 315,8m<sup>2</sup>.

#### Otázka č. 7

V objekte SO 01 vo výkaze výmer položka č. 132 "Doska PIR hr. 140 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech alebo ekvivalent" sa nachádza nesprávna výmera. Celková plocha strechy medzi atikami je v zmysle projektovej dokumentácie 19,20mx14,90m = 286,08m<sup>2</sup>. Izolácia je projektovaná v dvoch vrstvách - 286,08 x 2 vrstvy x1,02 stratné = 583,60m<sup>2</sup>. Opraví VO výkaz výmer?

#### Odpoveď č. 7

Položka 132 výmera 315,8x2x1,02 stratné 644,23 m<sup>2</sup>.

#### Otázka č. 8

Vo výkaze výmer pre objekt SO 01 chýba položka "P/2 oceľové protipožiariarne dvere, požiarna odolnosť EW 30-30D1-C" v počte 2ks. Predmetná položka sa nachádza vo výpise PSV. Doplní VO chýbajúcu položku do výkazu výmer?

#### Odpoveď č. 8

V objekte SO 01 sa dopĺňa položka montáž a dodávka 2 ks požiarnych dverí EW-30/D1-C 1100x2050 ozn.P/2.

#### Otázka č. 9

Žiadame verejného obstarávateľa o určenie miesta, kam je potrebné doručiť originál bankovej záruky. V súťažných podkladoch nedefinuje či na adresu verejného obstarávateľa alebo kontaktného miesta.

#### Odpoveď č. 9

Platí v súlade so súťažnými podkladmi:

15.4.1.11 Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť bankovú záruku:

- vo forme elektronického dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. poisťovne v súlade s nariadením eIDAS v prípade, ak banka, resp. poisťovňa uchádzača takúto formu vystavenia bankovej záruky, resp. poistenia záruky pripúšťa, alebo
- vo forme scanu originálu bankovej záruky s podpismi banky, resp. poisťovne

15.4.1.12 Dôkaz o bankovej záruke môže uchádzač predložiť aj v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ v súlade s vyššie uvedeným nestanovil povinnosť predloženia listinnej podoby bankovej záruky (nakoľko zo skúsenosti vie, že väčšinou sa ban. záruky nevystavujú v listinnej podobe, ale vo forme elektronického dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisom banky). V prípade záujmu o predloženie aj listinnej podoby bankovej záruky prosíme o predloženie na adresu kontaktného miesta: Scholaris s.r.o., Kalvária 3, Nitra 949 01

**Otázka č. 10**

Vzhľadom na položené otázky si Vás týmto zároveň dovoľujeme požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

**Odpoveď č. 10**

Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk – vid' redakčná oprava Výzvy č. I.

**Keďže verejný obstarávateľ obdržal ďalšie Žiadosti o vysvetlenie SP, zverejní opravený/doplnený VV až po zapracovaní všetkých požiadaviek.**