

SITUÁCIA

1:500

ul.ELEKTRICNA

ul.JESENSKEHO

AYKY-J 4x240  
AYKY-J 4x240  
2x AYKY-J 4x240

SO-01

SRD  
SR3

WLD 01-CXKH-R-J 5x16  
WL01 - CYKY-J 5x95  
WLT - 2x CYKY-J 5x95

RS+RD+RU

MDP\_RSV

8m-4xPVC 110/96

10m-4x PVC 110/96

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S  
OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41  
: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

ZMENA	PREVED	DŇA	PODPIS
VYPRACOVAL	Ing. Klešč Vladimír	<div>PEVLUMA</div> <div>S.R.O.</div> <div>Trieda KVP č.4, 040 23 Košice</div> <div>Mobil 0905 984 309</div>	
KONTROLOVAL	Ing. Klešč Vladimír		
PROJ. SO,PS	Ing. Šuty Juraj		
OBEČ	Trenčín		
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín	POČET A4	12 STUPEŇ P
STAVBA	Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie	DÁTUM	07/2022
OBJ.-PS.	FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín	Č.ZÁK.	
SO 02 – Vonkajšie rozvody NN		25072022.EO	
OBSAH	Situácia	MIERKA	1: 500
		KÓTOVANÉ V	mm
		Č.VÝKR.	02