

±0,000=372,050 m n.m. Bpv

LEGENDA MATERIÁLOV

F 1 — PÔVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC hr. 250mm ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM NA BÁZE MIN. VLNY hr. 150mm (λ_{Dmin} = 0,034W/m*K)

- do výšky 500mm nad úrovňou U.T. zateplit XPS STYRODUROM hr.150mm
- všetky domurovky realizovať z pórobetónových tvárnic hr. 250mm (napr. YTONG UNIVERZAL 250x249x599mm)
- domurovky prepojiť s pôvodným murivom na hornej aj spodnej hrane pomocou murivových spojok (2ks na obklada okraje + 1ks na každý 1m dĺžky)

DP — VYSOKÁ DELIACA PRIEČKA: SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE (napr. LINDAB): NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z TENKOSTENNÝCH PROFILOV C150 (š = 625mm): VÝPLŇ Z DOSKOVEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE NA BÁZE MIN. VLNY hr. 100mm: Z OBOCH STRÁN OPLÁŠTENIE FERAMCELL DOSKOU hr. 12,5mm: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x NÁTER

LEGENDA ZNAČIEK

NOVÉ KONŠTRUKCIE

Dxxx — NOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE (BLUŽŠÍ POPIS VO VÝPISE OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ)

Dxxx — NOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE (BLUŽŠÍ POPIS VO VÝPISE DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ)

K 1 — KLAMPIARSKY VÝROBOK (BLUŽŠÍ POPIS VO VÝPISE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV)

OCH — NOVÝ ODKVAPOVÝ CHODNÍK - RIEČNY ŠTRK fr. 16-32mm (hĺbka 150mm), NA DNO VÝKOPU ULOŽIŤ GEOTEXTÍLIU (200g/m²) + OSADENIE PARKOVÉHO OBRUBNÍKA (50x200x1000) DO POLOSUCHÉHO BETÓNU

SKLADBA PODLAHY

P 1 — PÔVODNÁ PODLAHA NA TERÉNE

BETÓNOVÁ LIATA PODLAHA	165mm
LEPENKA	2mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA (2xFIBREX)	25mm
BETÓNOVÁ MAŽANINA	45mm
HYDROIZOLÁCIA (1x BITAGIT S)	5mm
PENETRAČNÝ NÁTER	
PODKLADNÝ BETÓN	100mm
PODKLAD ZO ŠTRKODRVINY	150mm

SKLADBA NAVRHOVANEJ OBVODOVEJ STENY

F 1

MURovaná STENA Z CDm TEHÁL	250mm
- osekanie nesúdržných častí, vyspravenie jadrovou omietkou max. do 10% celk. plochy o hr. 5mm	
POVODNÁ SKLADBA STENY	
LEPIACA MALTA	5mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MIN. VLNY (λmax. = 0,036 W/m*K)	5mm
+ tanierová kotva STR U 2G 8/60x235, min. 6ks/m²	
ARMOVACIA VRSTVA (2x) S VTLAČENOU SKLOTEXTÍLNOU MRIEŽKOU(1x)	5mm
PENETRÁCIA PODKLADU (UNIVERZÁLNY ZÁKLAD)	
TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA HLADENÁ, ZRNITOSŤ 1,5mm	1,5mm

POZNÁMKA: - do výšky 0,5m nad úroveň U.T. nahradiť minerálnu vinu XPS Styrodurom hr. 150mm

AKEKOĽVEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHÝLKY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!
VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJÚ K ±0,000 = ČISTÁ PODLAHA. VŠETKY PRÁCE MUSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMI ZELENÝCH VLASTNOSTÍ. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA ZODPOVEDNÉHO ZHOTOVITEĽA TEJTO DOKUMENTÁCIE JE ZLOŽENÁ NA MAJETOK AUTORA A JU POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

názov stavby	**REKONŠTRUKCIA BUDOVY DIELNÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA SPOJENEJ ŠKOLY V DEVE**
objekt	**SO 01 - STROJÁRENSKÁ HALA**
adresa	Štúrova 1278, 962 12 Detva p.č. 5079, k.ú. Detva
investor/stavebník	Spojená škola v Detve Štúrova 848, 962 12 Detva
generálny projektant	REGEC ARCHITEKTI s.r.o.
kontakt	Stoličiská 2920, 069 01 Snina 0905 338 315; mario.regec@gmail.com
autor	Ing.arch. Mário Regec Ing.arch. Tereza Vlčková
zodpovedný projektant	Ing.arch. Mário Regec
vypracoval	Ing. arch. Mário Regec Ing. Jakub Barančík

č. parc. — parcel number

časť	D.1.ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Stupeň PD: DRS	MIERKA: 1:100
Dátum	06/2022
OBSAH	**NS-Rez A**
ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA	**D.1.1.3-02**