



Všetci záujemci

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Bratislava

SE-VO1-2022/004576-006

Mgr. Magdaléna Puschenreiterová

24.11.2022

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II - rekonštrukcia objektov, uverejnené vo vestníku ÚVO č 235/2022 z 02.11.2022 pod číslom 46057- MSP a EÚ 2022/S 210-599869 z 31.10.2022, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie nezhody popisu výkazu výmer pre položku č. 220 v časti SO 01 Stavebná časť, statika- ozn.A11 HLINIK - POŽ. odolnosť EW30/D3+C INT- ZS s 2kr. dverami 1600x2100, sklo bezpečnostné bez prahu, kovanie dverí zámok cylin. kľučka, samozatvárač RAL7, s výpisom hliníkových konštrukcií.

Otázka č. 2:

Žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie nezhody popisu výkazu výmer pre položku č. 140 v časti SO 01 Stavebná časť, statika- SDK podhľad, závesná kca profil montážny CD a nosný UD, dosky RFI hr. 18 mm/pož. odolnosť 30 minút - U3 vzduchotesný, s výpisom povrchov z projektovej dokumentácie.

Otázka č. 3:

Žiadame Verejného obstarávateľa o špecifikovanie pol. č. 142 - hr. Dosky kazetového podhľadu, v časti SO 01 Stavebná časť, statika.

Otázka č. 4:

Žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie nezhody popisu výkazu výmer pre položku č. 144 v časti SO 01 Stavebná časť, statika- Kazetový zo sdk dosiek RFI hr.18mm, pož.odolnosť 30min, pod exist.strop - U5, s výpisom povrchov z projektovej dokumentácie kde sa uvádza hr. dosky 15mm.

Otázka č. 5:

Žiadame Verejného obstarávateľa o špecifikovanie pol. č. 146 - hr. Dosky kazetového podhľadu, v časti SO 01 Stavebná časť, statika.

Otázka č. 6:

Žiadame Verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu položky č. 177- KUCHYNSKÁ LINKA + vrátane drezu+ prac. dosky) dl.1,8 - ozn-8, v časti SO 01 Stavebná časť, statika (hr. pracovnej dosky, hÍ, spodnej skrine, dodávka elektro..)

Otázka č. 7:

Žiadame Verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikovanie pol. č. 179 - Digestor s rec.filtrom, v časti SO 01 Stavebná časť, statika.

Otázka č. 8:

Žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie nezhody popisu výkazu výmer pre položku č. 222 v časti SO 01 Stavebná časť, statika- ozn.A13 HLINIK - INT- ZS 3000x3300 rozš.profil50mm s 2kr. dverami 1600x2100, sklo bezpečnostné bez prahu , kovanie dverí zámok cylin. klučka, samozatvárač RAL7040, s tabuľkou hliníkových výrobkov.

Otázka č. 9:

Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie pol. č. 223 o podrobný výkres do tabuľky hliníkových konštrukcií ako sú definované aj ostatné hliníkové konštrukcie.

Otázka č. 10:

Žiadame Verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu položky 223 z výkazu výmer, v časti SO 01.2 Stavebná časť, statika, keďže vo výpise prvkov táto položka chýba.

Otázka č. 11:

V podmienkach účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona sa uvádza :

Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, ktorý musí obsahovať meno a priezvisko, dosiahnutý stupeň vzdelania a počet rokov odbornej praxe. Verejný obstarávateľ požaduje v zozname uviesť minimálne:

- jednu z osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác uvedenú v zozname (ďalej len „expert-1“),
- jednu odborne spôsobilú osobu oprávnenú vykonávať činnosti montáž, opravu a údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení (ďalej len „expert -2“)
- jednu odborne spôsobilú oprávnenú vykonávať činnosti v rozsahu montáž, opravu a údržbu, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení (ďalej len „expert -3“)
- jednu odborne spôsobilú oprávnenú vykonávať činnosti v rozsahu montáž, opravu a údržbu, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení (ďalej len „expert -4“)

Otázka : Pýtame sa verejného obstarávateľa či je možné ,aby expert č.2 ,3 a 4 bola jedna osoba ak spĺňa všetky požadované podmienky a má všetky oprávnenia na vykonávanie určených činností.

Otázka č. 12:

Žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie nezhody popisu vo výkaze výmer pre položku č. 165, 166, 167 a 168 voči výpisom drevených konštrukcií v projektovej dokumentácii, časti SO 01 Stavebná časť, statika

Odpoveď na otázky :

Odpoveď na otázky 1 až 5, 7 až 10 a k otázke 12

K otázkam 1 až 5, 7 až 10 a k otázke k položkám č. 165, 166, 167 a 168 zasielame upravený výkaz výmer pre časť SO 01.2. Verejný obstarávateľ príkladá v prílohe časť výkazu výmer „úprava - SO.01.2.Rzp“ , ktorá nahrádza pôvodnú záložku vo výkaze výmer „SO01.2. Rzp“.

Odpoveď k otázke č. 6:

Uchádzači budú uvažovať so štandardnými rozmermi a prevedením (hrúbka pracovnej dosky, hĺbka skriniek). Rozmery spodných a horných skriniek sú definované v tabuľke drevených výrobkov, výkres č. R01/27, pol. 8. Rozvody elektroinštalácie sú riešené v časti E1. ELEKTROINŠTALÁCIA.

Odpoveď k otázke č. 11:

V prípade, ak spĺňa všetky požadované podmienky a má všetky oprávnenia na vykonávanie určených činností jedna osoba, tak môžu požadované oprávnenia pre expertov č. 2 až 4 uchádzači predložiť za jednu osobu.

Zároveň verejný obstarávateľ, v súlade s § 21 ods.4 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, mení stanovené lehoty uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania takto:

namiesto

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: 29.11.2022 09:00

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 29.11.2022 11:00

sa menia nasledovne:

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: 13.12.2022 9:00

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 13.12.2022 11:00

V zmysle uvedeného sa menia procesné lehoty v systéme elektronickej komunikácie JOSEPHINE.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR

Príloha č. 1 – Úprava – SO01.2.xls