



- >--> TEHO
- o-o- TEKO
- - - - Plyn
- - - - Kanál
- - - - Vodovod
- - - - VN káble VSD
- - - - NN káble VSD
- - - - DPMK-VO
- - - - Telekom
- - - - Orange
- - - - ANTIK
- - - - Slovanet
- - - - UPC
- - - - Optika TUKE
- - - - Deltaonline
- - - - SWAN
- - - - SITEL

Navrhovaný kábel opravy napojenia medzi R-CSS1 a R-CSS2
 AYKY 4x25 - 325m v ochrannej trubke uložená v káblovom
 výkope v existujúcej trase pôvodného poškodeného kábla.
 -pre istenie 25A/3B-charakteristika istenia "B",
 vypínaciu slučku RL splňa kábel Al 25, resp. Cu16)
 do celkovej dĺžky dĺžky max 490m
 Kábel AYKY 4x16 je vhodný iba pre istenie 20A/3B
 do dĺžky max 425m. Resp.16A/3B do dĺžky max 490m

Popradská

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 230/400V 50Hz TN-C
 3/PE/N AC 230/400V 50Hz TN-S
OCHRANA: STN 33 2000-4-41: PRI PORUCHE:
 -samočinným odpojením v sieti TN
 -doplnkové pospájanie
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
 -izolovaním živých častí
 -zábrami a krytmi,

Vykonávanie odbornej prehliadky-revizie §13 Vyhliášky č. 508/2009 Z.z. elektrických zariadení

Vypracoval Zodp. projektant	In. Róbert Papcun
HIP Gen. proj.	
Stavebník	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
Stavba:	Výstavba novej NN prípojky pre CSS Popradská-Bardejovská a CSS Popradská-Moldavská
Miesto:	okres: Košice II obec: Košice-Západ, k.ú.: Terasa
Súbor:	SO-NN - prípojka NN SO-OEZ - odborné elektrické zariadenie
Obsah:	Situácia - Radič CSS križovatky Popradská-Moldavská

Účel:	PSPaR	Spracovateľ:	 elektro projekt revízie Ing. Róbert Papcun 0944 421 930 rpapcun@gmail.com
Dátum:	06/2022		
Formát:	A3 / 2 x A4		
Mierka:	1:500		
Arch. č.:	202206-NN.6-16		
Zmena č.:	-		
Arch. čísla:	-		
Výkresu č.:	-		
Výkres číslo:	E-3		

Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti, alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej