

LEGENDA:

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ R1
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ R5
- STRIEDAVÝ VYPÍNAČ R6
- KRÍŽOVÝ VYPÍNAČ R7
- ZÁSUVKA
- VIACNÁSOBNÁ ZÁSUVKA
- RH ROZVÁDZAČ HLAVNÝ
- VENTILÁTOR
- VÝVOD 230V/50Hz
- SVETELNÝ VÝVOD
- DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45
- SVETELNÝ VÝVOD SO SENZOROM
- SVETLO CORSO-LED-1850-4K, IP65, 1130lm
- SVETLO HARRIER-LED-4950-4K, 42W, 3850lm
- SVETLO GRIFON-LED-OP-3700-4K, 25W, 2800lm
- NÚDZOVÉ SVETLO LEDUS3, 8xLED, 1W, 2h, IP42
- ELEKTRONICKÝ VRÁTNÍK
- KLÁVESNICA EZS
- ÚSTREDŇA EZS
- SIRÉNA
- POHYBOVÝ SENZOR
- DETEKTOR DYMU

POZNÁMKA:

Zásuvky v jednotlivých miestnostiach a chodbách umiestniť do výšky min. 0,30m od podlahy, v kúpeľniach a WC do výšky min. 1,0m od podlahy. Vypínače umiestniť vo všetkých miestnostiach do výšky min. 1,00m od podlahy

POZNÁMKA:

PRÚDOVÁ A NAPA NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA:SÚSTAVA:

3+PE+N, AC, 50Hz, 230V/400V, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:


- PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE - IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, ZÁBRANY ALEBO KRYTY
- PRI PORUCHE - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA, UZEMNENÍM, POSPÁJANÍM
- DOPLNKOVÁ OCHRANA - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

PROSTREDIE:

VIĎ PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!!
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE.

zodpovedný projektant		vypracoval	
Ing. E. SCHELING		Ing. E. SCHELING	
miesto stavby	Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá		
investor	Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 831 07 Bratislava		
názov stavby KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ elektroinštalácia		druh dok.	PROJEKT STAVBY PRE STAV. POVOLENIE
		formát	A3
		dátum	6 / 2018
		výkres číslo	-
druh výkresu	ELEKTROINŠTALÁCIA 2.NP		02



ELRES

Elektroinštalácie - Revízie - Servis

