

Legenda symbolov

A...	Svietidlo stropné, prisadené, kompakt. žiarivka, IP20
B...	Svietidlo stropné, prisadené, kompakt. žiarivka, IP20, vybavené pohybovým snímačom
NO	Svietidlo núdzového osvetlenia 1x11W so zabudovaným automómnym zdrojom
	Spínač jednopól. 250V/10A, r.1, polozapustený, IP20
	Spínač striedavý 250V/10A, r.6, polozapustený, IP20
X...	Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozapustená, IP20
X...	Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozapustená, IP44
	Ventilátor
R...	Rozvádzač
	Združené vedenie v káblovej trase
	Kábel CHKE-J-R 5x6mm^2
	Kábel CYKY-J 3x2,5mm^2
	Kábel CYKY-J 3x1,5mm^2
	Kábel CYKY-O 3x1,5mm^2
	Kábel CHKE-J-R 3x1,5mm^2

Napäťová sústava:
3PEN/NPE;AC;50Hz;400/230V;TN-C-S
1NPE;AC;50Hz;230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:
Ochranné opatrenie:
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007
kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:
411.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA:
A.1. Základná izolácia živých častí.
A.2. Zábrany alebo kryty.
B.2. Prekážky
B.3. Umiestnenie mimo dosah
411.3: OCHRANA PRI PORUCHE:
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie.
411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche.
415: DOPLNKOVÁ OCHRANA:
415.1: Prúdové chrániče
415.2: Doplnkové ochranné pospájanie



ČÍSLA MIESTNOSTÍ: 0X.01 – KDE "X" = číslo poschodia,
B.01 – "B" = číslo bytu

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Inten. osvetl. STN 360452 STN EN12464-1
06.01	PODESTA NA 6.NP	IV	150 lx
06.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	150 lx
06.03	MEDZIPODESTA 6.-7.NP	IV	150 lx
06.04	ROZŠÍRENIE MEDZIPODESTY	IV	150 lx
16.01	PREDSIEŇ	II	100 lx
16.02	WC	II	200 lx
16.03	KÚPEĽKA	II	200 lx
16.04	KUCHYŇA	II	200 lx
16.05	IZBA	II	200 lx
16.06	IZBA	II	200 lx
16.07	LOGGIA	V	~10 lx
17.01	PREDSIEŇ	II	100 lx
17.02	WC	II	200 lx
17.03	KÚPEĽKA	II	200 lx
17.04	KUCHYŇA	II	200 lx
17.05	IZBA	II	200 lx
17.06	IZBA	II	200 lx
17.07	ŠATNÍK	II	100 lx
17.08	LOGGIA	V	~10 lx
18.01	PREDSIEŇ	II	100 lx
18.02	WC	II	200 lx
18.03	KÚPEĽKA	II	200 lx
18.04	KUCHYŇA	II	200 lx
18.05	IZBA	II	200 lx
18.06	IZBA	II	200 lx
18.07	LOGGIA	V	~10 lx

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Inten. osvetl. STN 360452 STN EN12464-1
07.01	PODESTA NA 7.NP	IV	150 lx
07.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	150 lx
07.03	MEDZIPODESTA 7.-8.NP	IV	150 lx
07.04	ROZŠÍRENIE MEDZIPODESTY	IV	150 lx
19.01	PREDSIEŇ	III	100 lx
19.02	WC	III	200 lx
19.03	KÚPEĽKA	III	200 lx
19.04	KUCHYŇA	III	200 lx
19.05	IZBA	III	200 lx
19.06	IZBA	III	200 lx
19.07	LOGGIA	V	~10 lx
20.01	PREDSIEŇ	III	100 lx
20.02	WC	III	200 lx
20.03	KÚPEĽKA	III	200 lx
20.04	KUCHYŇA	III	200 lx
20.05	IZBA	III	200 lx
20.06	IZBA	III	200 lx
20.07	ŠATNÍK	III	100 lx
20.08	LOGGIA	V	~10 lx
21.01	PREDSIEŇ	III	100 lx
21.02	WC	III	200 lx
21.03	KÚPEĽKA	III	200 lx
21.04	KUCHYŇA	III	200 lx
21.05	IZBA	III	200 lx
21.06	IZBA	III	200 lx
21.07	LOGGIA	V	~10 lx

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Inten. osvetl. STN 360452 STN EN12464-1
08.01	PODESTA NA 8.NP	IV	150 lx
08.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	150 lx
22.01	PREDSIEŇ	III	100 lx
22.02	WC	III	200 lx
22.03	KÚPEĽKA	III	200 lx
22.04	KUCHYŇA	III	200 lx
22.05	IZBA	III	200 lx
22.06	IZBA	III	200 lx
22.07	LOGGIA	V	~10 lx
23.01	PREDSIEŇ	III	100 lx
23.02	WC	III	200 lx
23.03	KÚPEĽKA	III	200 lx
23.04	KUCHYŇA	III	200 lx
23.05	IZBA	III	200 lx
23.06	IZBA	III	200 lx
23.07	ŠATNÍK	III	100 lx
23.08	LOGGIA	V	~10 lx
24.01	PREDSIEŇ	III	100 lx
24.02	WC	III	200 lx
24.03	KÚPEĽKA	III	200 lx
24.04	KUCHYŇA	III	200 lx
24.05	IZBA	III	200 lx
24.06	IZBA	III	200 lx
24.07	LOGGIA	V	~10 lx

HL. ARCHITEKT:	Ing. Andrea Líšková
ZODP. PROJ.:	Ing. Milan Chorvatovič
PROJEKTANT:	Ing. Milan Chorvatovič
KRESLIL:	Ľuboš Jamrich
KONTROLOVAL:	
INVESTOR:	MESTO TRNAVA, HLAVNÁ 1, 917 71 TRNAVA
NÁZOV STAVBY:	KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU GOLIANOVA 3 V TRNAVE
MIESTO STAVBY:	TRNAVA, GOLIANOVA 6002/3, parcel. číslo: 8399/152
NÁZOV VÝKRESU:	ELEKTROINŠTALÁCIA 6.–8.NP

Edecon, s.r.o.
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
+ elektrické a elektronické systémy +
Francisciho 9/1543 • office@edecon.sk • 0908 582890

DRUH PROJEKTU:	ELEKTO - SILNOPRÚD		
STUPEŇ PD:	SP+RP	DÁTUM:	02/2017
MIERKA:	1:50	FORMÁT:	A2
ČÍS. ZAK.:	171152RML		
ARCHÍVNE ČÍSLO:	R1152–E07	INDEX	POR. Č. 1
POČET LISTOV:	1		