

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:

## Ochranné opatrenie

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-4:2007  
kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:

#### 4.1.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA:

### A.1. Základná izolácia živých častí.

A.2. Zábранý alebo krytý.

## B.2. Prekážky

### B.3. Umístění mimo dosah

411.3: OCHRANA PRI PORUČHE:

#### 4.11.3.1: Ochranné územnenie a ochranné

#### 4.1.3.2: Samočinné odpoje

415: DOPLNKOVA OCHRANA:


#### 415.1: Prúdové chrániče

#### 415.2: Doplnkové ochranné pospájanie

|                |   |
|----------------|---|
| HL ARCHITECTI  | Ing. Andrea Lišková   |
| ZODP PROJ.     | Ing. Milan Čorvačovič   |
| PROJEKTANT:    | Ing. Milan Čorvačovič   |
| KRESLE:        | Ľuboš Jamrich   |
| KONTROLOVAL:   |   |
| INVESTOR:      | MESTO TRNAVA, HLAVNÁ 1, 917 71 TRNAVA   |
| MAZOV STAVBY:  | KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU<br>GOLANDOVA 3 V TRNAVE<br>TRNAVA, GOLANOVA 6002/3, parcel. číslo: 8399/152 |
| MAZOV VÝKRESU: |   |

ELEKTRONŠTÁLÁCIA

1PP

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb + elektrické a elektronické systémy +      |                                  |
|  Edeacon, s.r.o. |                                  |
| Frančiška 9/514 • office@edeacon.sk • 0905 562890   | BRAN PROJEKT ELEKTO - SLUNOPRIMO |
| STUPEN PRD SP-RPR DATUM 02/2017   | HEKRA 150 FORMÁT A2              |
| ČÍS ZAK. 77152RML   | INDEXPOR. Č.                     |
| ARCHIVNE ČÍSLO R1152-E02  | 1                                |
| PÔČET LSTOV: 1  |                                  |