

# PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

## č. 1152/2017

**Vypracovala:** nižšie uvedená komisia projektanta

**Zloženie komisie:**

**Predseda:** Ing. Milan Chorvatovič - projektant elektrozariadení

**Členovia komisie:** Ing. Andrea Líšková - projektant  
Ing. Andrea Hudcovičová - zástupca investora

**Názov stavby:** KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO  
DOMU GOLIANOVA 3 V TRNAVE

**Miesto stavby:** TRNAVA, GOLIANOVA 6002/3, parcel. číslo: 8399/152

**Investor:** MESTO TRNAVA, HLAVNÁ 1, 917 71 TRNAVA

**Číslo zákazky:** 171152RML

**Dátum:** 02/2017

### Podklady použité na vypracovanie protokolu :

Výkresy pôdorysov stavby v mierke 1:50 a STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-3:2000, STN 33 2000-7-701:2007, STN 33 2000-7-703:2006.

### Popis objektu :

Bytový dom je existujúci osempodlažný železobetónový/murovaný objekt s plochou strechou so suterénom. Objekt bude obsahovať bytové jednotky, ktoré budú slúžiť pre účely bývania.

Z hľadiska tohto využívania objektu boli v protokole určené vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia, inštalované v týchto priestoroch, v zmysle normy STN 33 2000-5-51:2010 a s ňou súvisiacich noriem.

### Rozhodnutie :

Podľa STN 33 2000-5-51:2010 Príloha N3 komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre daný objekt nasledovne: Vid' príloha k protokolu

### Zdôvodnenie:

Komisia vydáva toto rozhodnutie na základe predpokladaného využívania objektu známeho ku dňu vystavenia protokolu.

### Poučenie:

Vonkajšie vplyvy stanovené v protokole budú počas skúšobnej prevádzky objektu preverené a protokol bude pred uvedením do užívania potvrdený, alebo opravený.

### Kódy vonkajších vplyvov:

AA – teplota okolia	AQ – búrková činnosť
AB – atmosférické podmienky	AR – pohyb vzduchu
AC – nadmorská výška	AS – vietor
AD – výskyt vody	AT – snehová pokrývka
AE – výskyt cudzích pevných telies	AU – námraza
AF – výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	BA – schopnosť osôb
AG – mechanické namáhanie - nárazy	BB – odpor tela
AH – vibrácie	BC – kontakt osôb z potenciálom zeme
AK – výskyt rastlín alebo plesní	BD – podmienky úniku v prípade nebezpečenstva
AL – výskyt živočíchov	BE – povaha skladovaných a spracúvaných látok
AM – elektromag., elektrostat. alebo ioniz. pôsobenie	CA – stavebné materiály
AN – slnečné žiarenie	CB – konštrukcia budovy
AP – seizmické účinky	

**Protokol bol spísaný:** v Trnave, dňa 28.2.2017

.....  
predseda komisie:

**Príloha k protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 1152/2017**

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
0.01	ZÁVETRIE	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.02	CHODBA	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.03	SCHODISKO DO SUTERÉNU	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.04	CHODBA 1	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.05	CHODBA 2	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.06	CHODBA 3	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.07	CHODBA 4	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.08	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.09	CHODBA 5	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.10	CHODBA 6	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.11	CHODBA 7	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.12	MIESTNOSŤ PRE BICYKLE	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.13	VÝLEVKA	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
0.14	SKLAD	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK1	PIVNIČNÁ KOBKA č. 1	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK2	PIVNIČNÁ KOBKA č. 2	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK3	PIVNIČNÁ KOBKA č. 3	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK4	PIVNIČNÁ KOBKA č. 4	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK5	PIVNIČNÁ KOBKA č. 5	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK6	PIVNIČNÁ KOBKA č. 6	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK7	PIVNIČNÁ KOBKA č. 7	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK8	PIVNIČNÁ KOBKA č. 8	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK9	PIVNIČNÁ KOBKA č. 9	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK10	PIVNIČNÁ KOBKA č. 10	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK11	PIVNIČNÁ KOBKA č. 11	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK12	PIVNIČNÁ KOBKA č. 12	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK13	PIVNIČNÁ KOBKA č. 13	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK14	PIVNIČNÁ KOBKA č. 14	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK15	PIVNIČNÁ KOBKA č. 15	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

**Príloha k protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 1152/2017**

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
PK16	PIVNIČNÁ KOBKA č. 16	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK17	PIVNIČNÁ KOBKA č. 17	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK18	PIVNIČNÁ KOBKA č. 18	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK19	PIVNIČNÁ KOBKA č. 19	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK20	PIVNIČNÁ KOBKA č. 20	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK21	PIVNIČNÁ KOBKA č. 21	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK22	PIVNIČNÁ KOBKA č. 22	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK23	PIVNIČNÁ KOBKA č. 23	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
PK24	PIVNIČNÁ KOBKA č. 24	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
01.01	PODESTA NA 1.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
01.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
01.03	MEDZIPODESTA 1.-2.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
01.04	ROZŠÍRENIE MEDZIPODESTY	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1.01	PREDSIENĽ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1.07	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2.01	PREDSIENĽ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2.02	KÚPELKA S WC	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2.06	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
3.01	PREDSIENĽ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
3.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

**Príloha k protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 1152/2017**

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
3.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
3.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
3.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
3.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
3.07	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
3.08	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
02.01	PODESTA NA 2.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
02.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
02.03	MEDZIPODESTA 2.-3.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
02.04	ROZŠÍRENIE MEDZIPODESTY	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
4.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
4.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
4.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
4.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
4.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
4.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
4.07	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
5.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
5.02	KÚPELKA S WC	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
5.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
5.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
5.06	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
6.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
6.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
6.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
6.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

**Príloha k protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 1152/2017**

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
6.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
6.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
6.07	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
6.08	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
03.01	PODESTA NA 3.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
03.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
03.03	MEDZIPODESTA 3.-4.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
03.04	ROZŠÍRENIE MEDZIPODESTY	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
7.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
7.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
7.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
7.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
7.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
7.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
7.07	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
8.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
8.02	KÚPELKA S WC	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
8.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
8.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
8.06	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
9.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
9.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
9.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
9.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
9.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
9.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
9.07	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

**Príloha k protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 1152/2017**

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
9.08	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
04.01	PODESTA NA 4.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
04.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
04.03	MEDZIPODESTA 4.-5.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
04.04	ROZŠÍRENIE MEDZIPODESTY	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
10.01	PREDSIENĽ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
10.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
10.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
10.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
10.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
10.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
10.07	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
11.01	PREDSIENĽ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
11.02	KÚPELKA S WC	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
11.03	ŠPAJZA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
11.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
11.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
11.06	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
12.01	PREDSIENĽ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
12.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
12.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
12.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
12.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
12.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
12.07	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
12.08	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

**Príloha k protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 1152/2017**

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
05.01	PODESTA NA 5.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
05.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
05.03	MEDZIPODESTA 5.-6.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
05.04	ROZŠÍRENIE MEDZIPODESTY	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
13.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
13.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
13.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
13.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
13.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
13.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
13.07	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
14.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
14.02	KÚPELKA S WC	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
14.03	ŠPAJZA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
14.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
14.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
14.06	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
15.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
15.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
15.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
15.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
15.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
15.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
15.07	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
15.08	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
06.01	PODESTA NA 6.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
06.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

**Príloha k protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 1152/2017**

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
06.03	MEDZIPODESTA 6.-7.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
06.04	ROZŠÍRENIE MEDZIPODESTY	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
16.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
16.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
16.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
16.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
16.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
16.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
16.07	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
17.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
17.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
17.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
17.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
17.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
17.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
17.07	ŠATNÍK	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
17.08	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
18.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
18.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
18.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
18.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
18.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
18.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
18.07	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
07.01	PODESTA NA 7.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
07.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
07.03	MEDZIPODESTA 7.-8.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1



**Príloha k protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 1152/2017**

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
07.04	ROZŠÍRENIE MEDZIPODESTY	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
19.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
19.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
19.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
19.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
19.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
19.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
19.07	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
20.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
20.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
20.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
20.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
20.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
20.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
20.07	ŠATNÍK	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
20.08	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
21.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
21.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
21.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
21.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
21.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
21.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
21.07	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
08.01	PODESTA NA 8.NP	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
08.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
22.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
22.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

**Príloha k protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 1152/2017**

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
22.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
22.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
22.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
22.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
22.07	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
23.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
23.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
23.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
23.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
23.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
23.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
23.07	ŠATNÍK	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
23.08	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
24.01	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
24.02	WC	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
24.03	KÚPELKA	III	AA, AB, AD a BC: podľa STN 33 2000-7-701:2007 zóny 0,1,2; AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
24.04	KUCHYŇA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
24.05	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
24.06	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
24.07	LOGGIA	V	AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
09.01	STROJOVNÁ VÝTAHU	IV	-

**Vonkajšie vplyvy Zón v zmysle STN 33200-7-701:**

Zóna 0	AA6, AB6, AD7, BC4
Zóna 1	AA6, AB5, AD5, BC4
Zóna 2	AA5, AB5, AD4, BC4
Mimo zón	AA5, AB5, AD1, BC2