











Legenda symbolov

- | | | |
|------|---|---|
| A... |  | Svetidlo stropné, prísadené, kompakť, žiarivka, IP20 |
| B... |  | Svetidlo stropné, prísadené, kompakť, žiarivka, IP20, vybavené potýbovým snímačom |
| NO |  | Svetidlo nádvzového osvetlenia 1x11W so zabudovaným automatickým snímačom |
| |  | Spínač jednofáz. 250V/10A, r.1, polozapustený, IP20 |
| X... |  | Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozapustená, IP20 |
| X... |  | Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozapustená, IP44 |
| |  | Ventilátor |
| R... |  | Rozváždač |
| |  | Jednofázový vývod (tri vodiče), pre digestor, v=2000mm |
| | | Združené vedenie v plastovom žlabe soklovom |
| | | Združené vedenie v káblovej fráse |
| | | Kábel CHKE-J-R 5x6mm ² |
| | | Kábel CYKY-J 3x2,5mm ² |
| | | Kábel CYKY-J 3x1,5mm ² |
| | | Kábel CHKE-J-R 3x1,5mm ² |




Č.M.	Názov miestosti	Druh priestorov	Inten. osvetl.
		podľa IZA.1.6	STN 3360452
		STN 33 2000-5-61	STN EN12464-
01.01	PODESTA NA 1.NP	IV	150 lx
01.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	150 lx
01.03	MEZIPODESTA 1.; 2.NP	IV	150 lx
01.04	ROZŠÍRENIE MEZIPODESTY	IV	150 lx
1.01	PREDSEŇ	III	100 lx
1.02	WC	III	200 lx
1.03	KUPELKA	III	200 lx
1.04	KUCHYŇA	III	200 lx
1.05	IZBA	III	200 lx
1.06	IZBA	III	200 lx
1.07	LOGGIA	V	~10 lx
2.01	PREDSEŇ	III	100 lx
2.02	KUPELKA S WC	III	200 lx
2.04	KUCHYŇA	III	200 lx
2.05	IZBA	III	200 lx
2.06	LOGGIA	V	~10 lx
3.01	PREDSEŇ	III	100 lx
3.02	WC	III	200 lx
3.03	KUPELKA	III	200 lx
3.04	KUCHYŇA	III	200 lx
3.05	IZBA	III	200 lx
3.06	IZBA	III	200 lx
3.07	IZBA	III	200 lx
3.08	LOGGIA	V	~10 lx

byt č. 2		byt č. 3
byt č. 1	1.NP ±0,00	

HL. ARCHITEKT	Ing. Andrea Lišková
ZODP. PROJ.	Ing. Milan Chovavotič
PROJEKTANT	Ing. Milan Chovavotič
KRESLIL	Ľuboš Jamrich
KONTROLOVAL	
INVESTOR	MESTO TRNAVA, HLAVNÁ 1, 917 71 TRNAVA
NÁZOV STAVBY	KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU GOLANOVA 3 V TRNAVE
MESTO STAVBY	TRNAVA, GOLANOVA 6002/3, parcel. číslo: 8399/5/2
NÁZOV VÝKRESU	ELEKTRONŠTALÁCIA 1NP

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
+ elektrické a elektronické systémy *



Edecon, s.r.o.

Francúzsky 9/513, s. orfice@edecon.sk • 0048 362890

DŮRŤ PROJEKTU	ELEKTRO - SILNOPRÚD	
STUPEŇ PRÁCE	SP-APR. DATUM	02/2017
PREMERA	1:50	FORMÁT
ČÍS. ZÁK.	171152PML	
ARCHIVNÉ ČÍSLO		INDEXOPOR

R1152-E03

POČET LISTOV	1	
		1