




X Svetidlo stropné, prisadené, kompak. žiarivka, IP20

 **Svietidlo stropné, prísadené, kompak. žiarivka, IP20, vybavené pohybovým snímačom**

 Svietidlo núdzového osvetlenia 1x11W so zabudovaným automatickým zdrojom

spinac jeanopol. 250V/10A, f.i., pozapustreny, IP20

Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozapustená, IP20

 Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozapustená, IP44

10

100

Kâbel CHKE-J-R 5x6mm²

Kábel CYKY-J 3x1,5mm²

Kabel C I K I = 0 2x1,000000

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA 1.6 STN 53 2000-5-51	Inten. sosesti. STN 304452 STN EN12464-1
02.01	PODESTA NA 2.NP	IV	150 ix
02.02	SCHODISKOVÉ RAMEŇÁ	IV	150 ix
02.03	MEZI/PODESTA 2.-3.NP	IV	150 ix
02.04	ROZŠÍRENIE MEZI/PODESTY	IV	150 ix
4.01	FREDSIEŇ	III	100 ix
4.02	WC	III	200 ix
4.03	KUPEĽKA	III	200 ix
4.04	KUPEĽNÁ	III	200 ix
4.05	IZBA	III	200 ix
4.06	IZBA	III	200 ix
4.07	LOGGIA	V	-10 ix
5.01	FREDSIEŇ	III	100 ix
5.02	KUPEĽKA S WC	III	200 ix
5.04	KUPEĽNÁ	III	200 ix
5.05	IZBA	III	200 ix
5.06	LOGGIA	V	-10 ix
6.01	FREDSIEŇ	III	100 ix
6.02	WC	III	200 ix
6.03	KUPEĽKA	III	200 ix
6.04	KUPEĽNÁ	III	200 ix
6.05	IZBA	III	200 ix
6.06	IZBA	III	200 ix
6.07	IZBA	III	200 ix
6.08	LOGGIA	V	-10 ix

byť č. 4	2.NP +2,800	byť č. 6
	byť č. 5	

HL. ARCHITEKT	Ing. Andrea Liškovič
ZOP. POOL	Ing. Milan Človatovič
PROJEKTANT	Ing. Milan Človatovič
KRESLE	Ľuboš Jarmčen
KONTROLOVALE	
INVESTOR	MESTO TRNAVA, HLAVNÁ 1, 917 71 TRNAVA
NÁZOV STAVBY	KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU GOLANOVA 3 V TRNAVE
MESTO STAVBY	TRNAVA, GOLANOVA, 6002/3, parcel. číslo: 8399/152
MÄZOV VÝKRESU	

ELEKTROINŠTALÁCIA


ZNP

Franchizná 9/152-3, office@eadecon.sk • 0906 5628090	
DOPR. PROJEKTU	ELEKTRO - SILNOPRÜD
STUPEŇ PR.	SP+AP
DATUM:	02/2017
MIERKA	1:50
PRÍLOHY	A2
ČÍS. ZÁK.	171552RPH
ARCHIVNÉ ČÍSLO	
INDEX/POR. Č.	

R1152-E04

POČET LISTOV1

1

Edecon, s.r.o.

Tehnoté, technológié a energetické systémy stavieb
• elektrické a elektronické systémy •