



legenda:

- VYKUROVACÍ SYSTÉM 60/40 °C-VYKUR. TELES
- KORAD - VYKUROVACIE TELES? OCE?OV? DOSKOV? typ KORAD v?r. U.S. Steel s.r.o. Ko?ice
- TRV 15 - TERMOSTATICK? RADIATOROV? VENTIL typ V-EXACT II (S PREDNASTAVENOM), DN 15 S TERMOSTATICKOU HLAVICOU "K" /SO ZABUDOVAN?M ?IDLOM/ PREVEDENIE Standard fy HEIMEIER S OZNA?ENOM PREDNASTAVENIA
- RS 15- VENTIL DO SPIATO?KY S PREDNASTAVENOM typ REGULUX , DN 15 fy HEIMEIER
- OV - ODVZDU?OVACÍ VENTIL V 4320 DN 8
- K 20 - AXI?LNÝ KOMPENZ?TOR typ 307/243 DN 20/PN 10/DELTA, DODAN? S PREDP?TOM 50 %, NASKRUTKOVACI fy IWKA
- == PRÍVODN? A VRATN? POTRUBIE VYKUR.VODY Z R?r OCE?OV?CH BEZOC?V?CH STN 42 5715. mat. II 353.0
- *-* PEVN? BOD

pozn?mka:

- V PRÍPADE Z?MENY NAVRHNUT?CH REGULA?N?CH ARMAT?R ZA ARMAT?RY OD INEJ FIRMY JE NUTN? ZREALIZOVA? NOV? PREDNASTAVENIE ARMAT?R ZA ?O ZODPOVED? DOD?VETE? STAVBY
- TRASU POTRUBIA A POLOHU TELIES JE NUTN? PRISPOSOBI? SKUTO?N?MU VYHOTOVENIU STAVEBN?CH KONSTRUKCIÍ

upozornenie :

NAMESTO NAVRHOVAN?CH STAVEBN?CH MATERI?LOV, V?ROBKOV A ZARIADENÍ JE MO?N? POU?I? IN? STAVEBN? MATERI?LY , V?ROBKY A ZARIADENIA ZODPOVEDAJ?CE DAN?M TECHNICK?M PARAMETROM



projektovanie technick?ho, technologick?ho a energetick?ho vybavenia stavieb

projekt pre realiz?ciu stavby

02 / 2017

8 A 4

vykurovanie

v?po?tov? vonkaj?ia teplota te = -11 °C

zodpovedn? projektant : ing. sl?vka leitmannaov?

kreslil : ing. sl?vka leitmannaov?

investor : Mesto Trnava

miesto stavby : BD ul. Gollanova 6002/3,Trnava, p.2. 8399/152

komplexn? rekon?trukcia bytov?ho domu
gollanova 3 v trnave

sch?ma vykurovac?ch telies

uk - 07

mierka 1:100