


4.NP z.12	KORAD 33K-600/1100 TRV 15, RS 15
5.NP z.15	KORAD 33K-600/1100 TRV 15, RS 15




Celkova užitková plocha [m²]: 192,16, bez loggii 182,52

Celkova užitková plocha [m²]: 192,16, bez loggii 182,52

- * VYKUROVACŮ SYST?M 60/40 ?C-VYKUR. TELES?
- * KORAD - VYKUROVACIE TELES? OCE?OV? DOSKOV? typ KORAD v?r. U.S. Steel s.r.o. Ko?ice
- * TRV 15 - THERMOSTATICK? RADIATOROV? VENTIL typ V-EXACT II (S PREDNASTAVEN?M), DN 15
S THERMOSTATICK? HLAVICOU "K" /SO ZABUDOVAN?M ?IDLOM/ P?EVEDENIE Standard fy HEIMEIER
S OZNA?EN?M PREDNASTAVENIA
- * RS 15- VENTIL DO SPIATO?KY S PREDNASTAVEN?M typ REGULUX , DN 15 fy HEIMEIER
- * OV - ODVZDU?OVACŮ VENTIL V 4320 DN 8

upozornenie :
 NAMIESTO NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV, VÝROBKOV A ZARIADENÍ JE MOŽNÉ POUŽÍŤ INÉ
 STAVEBNÉ MATERIÁLY, VÝROBKY A ZARIADENIA ZODPOVEDAJÚCE DANÝM TECHNICKÝM PARAMETROM

věpožtov? vonkajšia teplota te = -11 °C



projektovanie technick?ho, technologick?ho
a energetick?ho vybavenia stavieb

projekt pre realizáciu stavby

02 / 2017

8 A 4

vykurovanie

komplexn? rekon?trukcia bytov?ho domu
golianova 3 v trnave

*p?*dorys 4.NP – 5.NP

uk - 05	mierka 1:75
---------	-------------