



Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika



Reg. No. 097/I-001

ODBORNÉ STANOVISKO č. 3955/4/2022

**k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

Dátum vykonania posúdenia: 29.07.2022

Názov zariadenia: Rekonštrukcia plynovej kotolne,
Zariadenie pre seniorov Smaragd

Charakteristika technologického zapojenia:
Vykurovacia sústava teplovodná s tlakovou expanznou nádobou s membránou

Zdroj tepla: kotol

Spracovateľ dokumentácie: Ing. Pavel Pszota

Umiestnenia zariadenia: 947 01 Hurbanovo, ul. Sládkovičova 30

Žiadateľ o vydanie odborného stanoviska: Ing. Zoltán Kalina THERMOPROM
Blažov 87
929 01 Kútniky

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto

odborné stanovisko

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Zariadenie (TNS – tlaková expanzná nádoba s membránou – 3 ks) vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní úradných skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.


Zariadenie (TNS – potrubné vedenie) vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške.

Žiadateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Nitra o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

V Nitre dňa 29.07.2022




za Technickú inšpekciu, a.s.
Jozef Grman
vedúci oddelenia inšpektorov I.



Technologické zapojenie obsahuje:

Názov zariadenia	Počet kusov	Zaradenie zariadenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., príloha č. 1	
		skupina	
Kotol	3	skupina	C
Tlaková nádoba stabilná	3	skupina	A písm. b1
Tlaková nádoba stabilná	2	skupina	C
Potrubné vedenie	1	skupina	C
Bezpečnostné zariadenie	5	skupina	B písm. f1

1. Podklady na vydanie odborného stanoviska:

1.1 Žiadosť zn.: - zo dňa 18.07.2022 prijatá dňa 21.07.2022

1.2 Predložená dokumentácia a doklady

- Technická správa
- Technologická schéma zapojenia – výkres č.: ÚK-02
- Ďalšie výkresy – č. ÚK-01, ÚK-03



Jozef Grman
vedúci oddelenia inšpektorov I

