







-  - dvojitý spínač č.5 230 V/10 A
IP44
-  - zásuvka 230 V/16 A
IP44
-  - zásuvka 230/400 V/16 A
IP44
-  - LED svietidlo stropné 230 V/max.50 W
IP44
-  - LED reflektor nástenný 230 V/max.50 W
IP44
-  - senzorový spínač 230 V/max.10 A
IP44

3+PE+N, 50 Hz, 400/230 V, TN-C, TN-S

OTIP odborné technicko-inžinierske práce - Ing. Ollé Tibor
945 01 Komárno, Kapitánova 17/3, tel.: 0908 549 559
osv. č.: 245 INA 1998 EZ P A E2 zo dňa 17.04.1998

<p>Názov akcie</p> <p>ZBERNÝ DVOR</p> <p>SO 02 - GARÁŽ PRE STROJE</p>		
<p>Miesto st.</p> <p>Investor</p>	<p>VRAKÚŇ, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20</p> <p>OBEC VRAKÚŇ</p>	<p>Dátum 8/2017</p> <p>Mierka</p> <p>1:100</p>
<p>Profesia</p> <p>Časť</p>	<p>Elektroinštalácia</p> <p>Rozvod nn+RG</p>	<p>Výkr. č.:</p> <p>E-1</p>