



4x PVC TRUBKA DN29 OD CENTRÁLY
Z MIESTNOSTI 102 SO-01 K PODLAHOVÝM SNÍMAČOM

POZNÁMKY

- pred montážou je potrebné dohodnúť prevedenie prípravy vzhľadom na špecifické požiadavky dodávateľa váhy
- inštalačné trubky v betóne musia mať dostatočnú mechanickú odolnosť proti zaťaženiám
- podlahové snímače /PS/ , kábeláž, napájanie a ústredňa je súčasťou dodávky technológie
- zapojenie ústredne je možné od rezervného vývodu rozvádzača RH-n objektu SO 01

1+PE+N, 50 Hz, 230 V, TN-S

OTIP		odborné technicko-inžinierske práce - Ing. Ollé Tibor 945 01 Komárno, Kapitánova 17/3, tel.: 0908 549 559 osv. č.: 245 INA 1998 EZ P A E2 zo dňa 17.04.1998	
Názov akcie		ZBERNÝ DVOR SO 04 - MOSTOVÁ VÁHA	
Miesto st. Investor	VRAKÚŇ, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20 OBEC VRAKÚŇ		Dátum 8/2017 Mierka 1:100
Profesia Časť	Elektroinštalácia Rozvod nn		Výkr. č.: E-1