

NOSNOSŤ :	900 kg
POČET OSÔB :	12
RÝCHLOSŤ :	1,00 m/s
TYP POHONU :	BEZPREVODOVÝ TRAKČNÝ VÝŤAH
MAXIMÁLNY VÝKON :	(FREKVENČNÉ RIADENIE) 7,70 kW
RIADENIE :	1PI (JEDNODUCHÉ S PAMAŤOU)
	PAMAŤ A POTVRDENIE VOĽBY, JEDNOTLIVÉ PRIVOLANIA ODBAVOVANÉ POSTUPNE
UMIESTNENIE ROZVÁDZAČA :	V DVERNOM RÁME V NAJVÝŠŠEJ STANICI
MAXIMÁLNY POČET ŠTARTOV ZA HODINU :	90
POČET STANÍC :	2
POČET VYSTUPOV DO KABÍNY :	1
UMIESTNENIE STROJOVNE :	BEZ STROJOVNE
CHARAKTERISTIKA PRÍVODU :	400 V, 50 Hz

MOŽNOSTI ŠACHTY

ZABEZPEČENIE VETrania STROJovNE A ŠACHTY :	ZABEZPEČÍ OBJEDNÁVATEĽ V ZMYSLE PLATNÝCH ZÁKONOV A TECHNICKÝCH NORIEM A POŽIADAVIEK KONKRÉTNIEHO ZHOTOVITEĽA VÝTAHU
HAŠIACI PRÍSTROJ :	ZABEZPEČÍ OBJEDNÁVATEĽ V ZMYSLE PLATNÝCH ZÁKONOV A TECHNICKÝCH NORIEM
STATICKÝ POSUDOK :	ZABEZPEČÍ OBJEDNÁVATEĽ V ZMYSLE PLATNÝCH ZÁKONOV A TECHNICKÝCH NORIEM A POŽIADAVIEK KONKRÉTNIEHO ZHOTOVITEĽA VÝTAHU
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA :	V ZMYSLE STN 33 2000-5-51, TEPLOTNÝ ROZSAH +5°C AŽ +40°C
BETÓNOVÁ VÝPLŇ DO VÝVAŽOVACIEHO ZÁVAŽIA :	PODĽA POKYNOV ZHOTOVITEĽA VÝTAHU

- VÝŤAH MUSÍ BYŤ V SÚLADE S AKTUÁLNE PLATNÝMI NORMAMI EN 81-20 A EN 81-50, AKO AJ SPŇÁŤ POŽIADAVKY NOVÉHO EURÓPSKEHO ŠTANDARDU STN EN81-20/50.
- VÝŤAH MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÝ PODĽA TYPOVEJ CERTIFIKÁCIE EU!

INVESTOR – STAVEBNÍK :	Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 01 NITRA			STUPEŇ PD :	
ZHOTOVITEL PD :	Ing.arch. IGOR FENÍK AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA, registračné číslo SKA 0360 AA			PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA pre REALIZÁCIU STAVBY	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	Ing.arch. IGOR FENÍK Wilsonovo nábřeží 148, 949 01 NITRA			DÁTUM :	03/2017
VYPRACOVAL :	Ing.arch. IGOR FENÍK, Ing. IVAN HRADČÍKÝ			ZÁKAZKA Č. : IF 03-2017	
				FORMAT :	10 A4
STAVBA :	MATERSKÁ ŠKOLA Na Hôrke 30, NITRA ZVÝŠENIE KAPACIT INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKÝCH ŠKOL Č. IROP-P02-SC221-PZ-2016-1			Miesto STAVBY: Na Hôrke 30, NITRA KAT. OZEMIE: MLYNARCE PARCELA č.: 462/61, 62	
KÓD VÝZVY :					
OBJEKT :	SO 200 – ZABEZPEČENIE BEZBARIÉROVÉHO PRÍSTUPU PRE DETI MŠ SP 201 – VÝMENA VÝTAHU PRE DETI V MŠ DETI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU				
ČASŤ PD :	C.7.	V Ý Ľ A H			
Obsah výkresu :	STAVEBNÉ ÚPRAVY VÝTAHOVEJ ŠACHTY		MIERKA : m 1:20, m 1:50	Číslo v. : C.7.02	



- ☐ EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- ☐ VYBÚRANÉ KONŠTRUKCIE
- ☐ NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

TYPICKÝ PÔDORYS VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
NAVRHOVANÝ STAV m 1 : 20

⊕ - MAXIMÁLNA MOŽNÁ ŠÍRKA DVERNÉHO OTVORU. SKUTOČNÝ ROZMER BUDE SPRESNENÝ PRI MONTÁŽI, PODĽA POŽIADAVKY KONKRÉTNÉHO VÝROBCU A DOĐÁVATEĽA VÝŤAHU.

⊗⊗ - VÝŠKA OD HORNÉHO POVRCHU NAVRHOVANEJ NÁŠLAPNEJ VRSTVY

Z1 - ZÁVES VÝŤAHU

- NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY SÚ VYZNAČENÉ ORIENTAČNE. VŠETKY POTREBNÉ ÚPRAVY VÝŤAHOVEJ ŠACHTY A POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE, BUDÚ URČENÉ KONKRÉTNYM VÝROBCOM A ZHOTOVITEĽOM VÝŤAHU!