

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 07.10.2022

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 – Moravany - kanalizácia

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 23.09.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 184-521813 a dňa 26.09.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 208/2022 pod označením 41582 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Moravany - kanalizácia“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: SO 01 – Splašková kanalizácia: Položka č. 189 – Potrubie kanalizačné PP hladké, SN10 DN 315x12,1 – v projekte je uvedená kruhová tuhosť SN12. Môže VO upresniť čo sa má oceniť?
	Odpoveď: Jedna sa o preklep, oceniť sa má SN 12. Položka č.189 bude upravená samostatnou zmenou súťažných podkladov.
2	Otázka: Položka č. 192/193 – Vstupná šachta PP DN1000/315 – šachtové dno predĺženie so zabudovanými stúpačkami, vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnenie, kĺbové hrdlo, - v projekte ju uvedená šachta PP s vlnovcovou šachtovou rúrou a odnímateľným rebríkom. Môže VO upresniť čo je smerodajné k oceneniu?
	Odpoveď: Text položiek č. 192 a 193 bude upravený samostatnou zmenou súťažných podkladov.

3	<p>Otázka:</p> <p>SO 02 – SO 02 Kanalizačné odbočky Položka č. 242/243 – Šachta PP DN 400 – šachtové dno prietochné 160x0..... – v projekte sa uvádza šachta DN 425 do konca aj položka číslo 243 je poklop o priemere 425. Môže VO upresniť aká šachta sa má oceniť?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Jedná sa o šachtu PP DN 400 s priemerom 400 – 425 mm. Položky č. 242, č.243 budú upravené samostatnou zmenou súťažných podkladov.</p>



TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.