

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 02.11.2022

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11 – Moravany - kanalizácia

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 23.09.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 184-521813 a dňa 26.09.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 208/2022 pod označením 41582 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Moravany - kanalizácia“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Stavebný objekt SO 03 – Čerpacie stanice pol 279 text Nadrž ŽB kruhová - komplet - DN 2000 - 2500 podľa PD, vrátane ŽB stropnej dosky hr.220 mm s plastovými poklopmi, s presunom hmôt – obsahuje 4ks. Projektová dokumentácia ma zakreslené čerpacie stanice – 5ks.</p> <p>Aké množstvo je potrebné oceniť, podľa výkazu alebo podľa PD?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Predmetom verejného obstarávania nie sú nasledovné časti stavby:</p> <ul style="list-style-type: none">- čerpacia stanica M3- vetvy: BC, BC-1, BE, C, CA, CA-1- výtlak M3- strojnotechnologické a elektrotechnické vybavenie ČS M3. <p>Obstarávanie a výkaz výmer k nemu určený je so správnym počtom ČS 4ks . Ide o ČS M1, ČS M2, ČS M4 a ČS L1 .</p>



JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.