

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 07.10.2022

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 – Ploské – Ortáše – vodovod a Ploské – Ortáše –
prívod vody a vodojem**

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 23.09.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 184-521814 a dňa 26.09.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 208/2022 pod označením 41581 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Ploské – Ortáše – vodovod a Ploské – Ortáše – prívod vody a vodojem“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Vo výkaze výmer pre objekt SO 01 - Prívod vody do vodojemu je v položkách č. 66 a 67 vykázaná montáž a materiál ocelevej chráničky DN 150. Predpokladáme že ide o chráničku, ktorá má byť použitá pri križovaní cesty III/3336 pretláčaním. Nikde vo výkaze nie vykázané samotné pretláčanie chráničky. Rovnako nie sú vykázané klzné objímky na vystredenie potrubia v chráničke, tesniace manžety na utesnenie potrubia a chráničky. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.
	Odpoveď: Text položky č.66 a č.67 bude doplnený. Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom zmenu súťažných podkladov.
2	Otázka: Vo výkaze výmer pre objekt SO 01 - Prívod vody do vodojemu je v položkách č.72 a 73 vykázaná montáž a materiál PE chráničky DN 200. Predpokladáme že ide o chráničku, ktorá má byť použitá pri križovaní cesty III/3336 mikrotunelovaním (podľa PD ide o 2 križovania dĺžky 10 a 6 m). Nikde vo výkaze nie vykázané samotné mikrotunelovanie. Žiadame verejného obstarávateľa

	o vysvetlenie.
	<p>Odpoveď:</p> <p>Text položky č. 69 a č.70 bude doplnený. Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom zmenu súťažných podkladov.</p>
3	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer pre objekt SO 01 - Prívod vody do vodojemu je v položkách č. 74 a 75 vykázaná montáž a materiál plynovej prípojky d63. Môže obstarávateľ vysvetliť čo je obsahom týchto položiek ? Nikde v technickej správe pre preložku plynovodu kvôli kolízii s budúcou ČS sa o žiadne prípojke nepíše.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Položky č. 74 a č.75 budú vynulované. Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom zmenu súťažných podkladov.</p>
4	<p>Otázka:</p> <p>V projektovej dokumentácii, konkrétne prílohy 1539105_E1_13, ktorá sa týka preložky plynovodu sa na strane č. 5 píše, že potrubie navrhovanej plynovej preložky je osadené v chráničke d225 dl. 9,0 m. Niekde vo výkaze výmer pre objekt SO - 01 Prívod vody do vodojemu, ktorého je preložka súčasťou nie je spomínaná chránička vykázaná. Rovnako nie je vykázaná ani jej montáž.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Položky č. 69, č.70 a č.71 budú mať upravenú dĺžku. Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom zmenu súťažných podkladov.</p>
5	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer pre objekt SO 01 - Prívod vody do vodojemu nie sú vykazané žiadne elektrofúzne tvarovky podľa výkresu z PD, konkrétne 1539105_E1_12_1. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Text položky č.46 bude doplnený: „HDPE rúra PE100 110x10,0/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody vrátane tvaroviek podľa výkresu E.1-12 predmetnej projektovej dokumentácie". Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom zmenu súťažných podkladov.</p>
6	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer, v časti SO 02 - Vodovodná sieť, je v položke č. 97 uvedený obsyp potrubia. Vo výkaze výmer však niekde nie je vykazaný materiál na obsyp. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Text položky č.97 bude doplnený. Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom zmenu</p>

	súťažných podkladov.
7	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer, v časti SO 02 - Vodovodná sieť, je v položke č. 108 uvedené lôžko pod potrubie. Vo výkaze výmer však niekde nie je vykázaný materiál na spomínané lôžko. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Text položky č.108 bude doplnený. Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom zmenu súťažných podkladov.</p>



TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.