

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 07.10.2022

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 – Ploské – Ortáše – vodovod a Ploské – Ortáše –
prívod vody a vodojem**

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 23.09.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 184-521814 a dňa 26.09.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 208/2022 pod označením 41581 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Ploské – Ortáše – vodovod a Ploské – Ortáše – prívod vody a vodojem“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Podľa výkresu 1539105_E2_10_1_170118 z objektu SO 02 - Vodovodná sieť chýbajú v príslušnom výkaze výmer výmer vykázané všetky elektrofúzne tvarovky (pol. č. 1 až 22). Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.
	Odpoveď: Text položky č.46 bude doplnený. „HDPE rúra PE100 110x10,0/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody vrátane tvaroviek podľa výkresu E.1-12 predmetnej projektovej dokumentácie“. Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom zmenu súťažných podkladov.
2	Otázka: Vo výkaze výmer, v časti SO 03 - Vodovodné prípojky, je v položke č. 996 uvedený zásyp ryhy. Vo výkaze výmer však niekde nie je vykázaný materiál na zásyp. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.
	Odpoveď:

	Na zásyp ryhy sa má použiť časť výkopovej zeminy. Upravený bude text položky č. 997. Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom zmenu súťažných podkladov.
3	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer, v časti SO 03 - Vodovodné prípojky, je v položke č. 998 uvedené lôžko pod potrubie. Vo výkaze výmer však niekde nie je vykázaný materiál na lôžko. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Položka č. 998 – je materiál na zásyp ryhy prípojok v miestnych komunikáciách. Text položky č. 999 bude doplnený. Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom zmenu súťažných podkladov.</p>



TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.