

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 12.10.2022

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6 – Ploské – Ortáše – vodovod a Ploské – Ortáše –
prívod vody a vodojem**

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 23.09.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 184-521814 a dňa 26.09.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 208/2022 pod označením 41581 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Ploské – Ortáše – vodovod a Ploské – Ortáše – prívod vody a vodojem“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Verejný obstarávateľ v zmene súťažných podkladov zo dňa 07.10.2022 upravil množstvo položiek 69, 70 a 71 vo výkaze výmer pre objekt SO 01 - Prívod vody do vodojemu zo 16 m na 25 m. Podľa PD s jedná o realizáciu križovania mikrotunelovaním v dĺžkach 10 a 6 m. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.
	Odpoveď: Jedná sa o križovanie vodovodu 10 m + 6 m + križovanie preložky plynovodu 9 m.
2	Otázka: Podľa vysvetlenia SP č. 3 zo dňa 7.10.2022, konkrétne otázky/odpovede č. 1, verejný obstarávateľ navrhuje zahrnúť chýbajúce elektrofúzne tvarovky z objektu SP 02 - Vodovodná sieť do objektu SO 01 - Prívod vody do vodojemu, konkrétne položky č. 46. Alebo došlo len k chybe pri kopírovaní odpovede na otázky uchádzačov. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

	<p>Odpoveď:</p> <p>Jedná sa o text položky č. 46, ktorý je upravený: „HDPE rúra PE100 110x10,0/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody vrátane tvaroviek podľa výkresu E.1-12 predmetnej projektovej dokumentácie“</p> <p>A doplnený bude text položky č.119: „HDPE DN 100 - pre tlakový rozvod pitnej vody vrátane tvaroviek podľa výkresu E.2-10 predmetnej projektovej dokumentácie“</p> <p>A položky č.121: „HDPE DN 80 - pre tlakový rozvod pitnej vody vrátane tvaroviek podľa výkresu E.2-10 predmetnej projektovej dokumentácie“.</p> <p>Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom zmenu súťažných podkladov.</p>
--	--



Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.