



Elektronicky

**Všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo ID 31646	Vybavuje/linka Jana Fekiačová/948 984 740	Banská Bystrica 30.11.2022
-----------------------	------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------

Vec:

1. **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie/doplnenie Súťažných podkladov č. 6**
2. **Oznámenie o zmene súťažných podkladov**
3. **Oznámenie o zmene lehôt**

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie/doplnenie Súťažných podkladov (ďalej len „SP“) zo dňa 03.11.2022, 11.11.2022 a 15.11.2022 k zákazke s predmetom „Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia odborného vzdelávania“, vo Vestníku verejného obstarávania 207/2022 pod číslom 41546-WYP dňa 23.9.2022, Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), zasielame nasledovné vysvetlenie:

**1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie/doplnenie Súťažných podkladov č. 6**

**Otázka č. 1:**

„Budova SOŠ - položka č. 139 „Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)“ – množstvo nesedí k uvedenému množstvu okien.“

**Odpoveď č. 1:**

V prípade SOŠ Tornaľa, verejný obstarávateľ informuje, že v položke č. 139 dané množstvo hydroizolačných ISO pásk zodpovedá navrhovaným počtom okien a je v nej zahrnutá aj rezerva projektanta.

**Otázka č. 2:**

„Budova SOŠ – položka č. 140, č. 141 a č. 143 – prosíme overiť uvedené množstvo v týchto položkách.“

**Odpoveď č. 2:**

V prípade SOŠ Tornaľa, verejný obstarávateľ overil pri položkách č. 140 a 141 množstvá a konštatuje, že uvedené množstvá sú správne aj s prihliadnutím rezervy na materiál.

Verejný obstarávateľ overil pri položke č. 143 množstvo a konštatuje, že uvedené množstvo je správne.

Z dôvodu, aby nevznikli nejasnosti a ďalšie otázky verejný obstarávateľ aktualizuje výkres D.1.1.3-14 NS – Výpis dverných konštrukcií v Prílohe č. 3a súťažných podkladov - Projektová dokumentácia (časť D.1.1 ASR).

**Otázka č. 3:**

„Skladba vegetačnej strechy S1 je nevhodne navrhnutá, nachádza sa tam niekoľko nedostatkov, ktoré by mal architekt prehodnotiť.“

Jedná sa o nevhodne navrhnutú hydroakumulačnú drenážnu vrstvu, kde výrobca odporúča použitie ND 200 SV.

*Taktiež je potrebné ukotvenie protieróznej vrstvi ku konštrukcii vzhľadom na to, že architekt navrhuje odvetranie po celej dĺžke hrebeňa.*

*Pre zamedzenie plošnej erózie a okamžitého pôsobenia zelene sa doporučujú používať vegetačné rohože. Použitie háčikov pri protieróznej vrstve je nutné prepočítať a nakresliť podľa rozmerov strechy a na základe toho určiť ich počet. Vzhľadom na to, že má strecha prudký sklon je potrebné nainštalovať závlahový systém. V daných podmienkach ako je poloha a sklon strechy môže byť potrebné prirodzené zrážky dopĺňať doplnkovou závlahou, napr. v letných mesiacoch.*

*Na streche je navrhnutý riečny štrk, ktorý nie je vhodný pre šikmé strechy, vhodnejšie je použitie betónových dlaždíc, kedy sa lepšie oddelí vegetačná vrstva od bezvegetačnej a dlaždice zadržia profily a podkladové dosky. Na streche je potrebné vybudovať uchytovacíe/kotviace body alebo rebríky pre údržbu a sprístupnenie strechy.*

*Prosíme o zváženie skladby strechy a zapracovanie pripomienok do projektu. Pri nevhodnom technologickom prevedení skladby strechy by potencionálny zhotoviteľ nemal brať na seba pozárúčné opravy vyplývajúce zo zlého návrhu strešnej konštrukcie uvedenej v projektovej dokumentácii.“*

**Odpoveď č. 3:**

V prípade MŠ Tornaľa, verejný obstarávateľ oslovil v predmetnej veci zodpovedného projektanta a na základe ním uvedeného verejný obstarávateľ uvádza nasledovné stanovisko:

- súhlasí s použitím hydroakumulačnej drenážnej vrstvy nd 220 (alternatívne nd200). Použitie drenážnej rohože sa upravuje v Prílohe č. 3b súťažných podkladov - Projektová dokumentácia (pre časť predmetu zákazky č. 2) – vid' D.1.1.4-10 VÝPIS SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ,
- prevetrávanie po celej dĺžke hrebeňa bolo prehodnotené a nahradené odvetraním pomocou atypických vetracích komínov v pôvodne zverejnenej Prílohe č. 3b súťažných podkladov - Projektová dokumentácia (pre časť predmetu zákazky č. 2), vid' detail D.1.1.4-14.2 D2, kotvenie protieróznej vrstvy tak nie je potrebné,
- použitie vegetačných rohoží sa nepovažuje za potrebné z dôvodu, že v koberci vegetačnej vrstvy je integrovaná vegetačná rohož. S použitím samostatnej vegetačnej rohože verejný obstarávateľ súhlasí v prípade, že bude použitá vegetačná vrstva bez integrovanej rohože,
- rozkreslenie a určenie presného počtu háčikov pri protieróznej vrstve je súčasťou výrobnotechnickej dokumentácie, nie dokumentácie pre realizáciu stavby,
- v projektovej dokumentácii je navrhnutý závlahový systém – plošná kvapková závlaha ECO MAT 16 (vid' D.1.1.4-06 NS-Pôdorys strechy“)
- v pôvodne zverejnenej projektovej dokumentácii nie je navrhnutý riečny štrk, ale drvený lomový kameň. Použitie betónových dlaždíc sa nepovažuje za vhodné z dôvodu bezpečnosti a z dôvodu, že dlaždice nebudú plniť drenážnu funkciu,
- kotviace body resp. záchytné systémy sa v danom projekte nenavrhujú. Údržba bude riešená pomocou rebríkov uchytených k zemi (v prípustnej bezpečnej miere) a pomocou mobilných zdvíhacích plošín a autoplošín,
- v nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ upravuje dokumenty v Prílohe č. 3b súťažných podkladov - Projektová dokumentácia (pre časť predmetu zákazky č. 2) – vid' D.1.1.4-06 NS-Pôdorys strechy.pdf a D.1.1.4-07 Pohľady.pdf

**Otázka č. 4:**

*„Položka č. 166 – jednokrídlové dvere protipožiarne EW30/D3-C 1100/2100 mm - chýbajú vo výpise dverných konštrukcií.“*

**Odpoveď č. 4:**

V prípade SOŠ Tornaľa - verejný obstarávateľ informuje, že správny svetlý rozmer dverí je 1000x1970mm. Uvedený rozmer pre predmetnú položku verejný obstarávateľ upravuje v Prílohe č. 2a súťažných podkladov - Výkaz výmer (pre časť predmetu zákazky č. 1), súbor s názvom D.1 – SO 01 – VV.xlsx.

**Otázka č. 5:**

„Položka č. 174 – dvere z PVC rámu 1560x2080 – rozmer dverí nesúhlasí s rozmerom dverí vo výpise dverných konštrukcií ( dvere D 29).“

**Odpoveď č. 5:**

V prípade SOŠ Tornaľa - verejný obstarávateľ akceptuje pripomienku uchádzača k položke č. 174. V danej položke išlo o administratívnu chybu v písaní, správny svetlý rozmer dverí je 1400x2400mm. Uvedený rozmer pre predmetnú položku verejný obstarávateľ upravuje v Prílohe č. 2a súťažných podkladov - Výkaz výmer (pre časť predmetu zákazky č. 1), súbor s názvom D.1 - SO 01 – VV.xlsx.

**Otázka č. 6:**

„Položka č. 165 – jednokrídlové dvere – počet kusov dverí nie je totožný s množstvom uvedenom vo výpise dverných konštrukcií.“

**Odpoveď č. 6:**

V prípade SOŠ Tornaľa - verejný obstarávateľ informuje, že počet kusov dverí je správny, len je rozdelený v dvoch položkách (č. 165 a č. 166).

**Otázka č. 7:**

„Položka č. 142 – okno 2015x2000 mm – vo VV je uvedený rozmer 2015x2000 a vo výpise okenných konštrukcií 2000x1865 mm.“

**Odpoveď č. 7:**

V prípade SOŠ Tornaľa - verejný obstarávateľ akceptuje pripomienku uchádzača k položke č. 142. V danej položke išlo o administratívnu chybu v písaní, správny rozmer okna je 2000x1865 mm. Verejný obstarávateľ uvedený rozmer pre predmetnú položku upravuje v Prílohe č. 2a súťažných podkladov - Výkaz výmer (pre časť predmetu zákazky č. 1), súbor s názvom D.1 - SO 01 – VV.xlsx.

**Otázka č. 8:**

„Oplotenie pre MŠ aj SOŠ – výkaz výmer nie je totožný s referenčnými výkresmi ani s pôdorysmi oplotení. Chýbajú niektoré položky, alebo počty kusov, napríklad stĺpikov vo VV, nie sú totožné s počtami vo výkrese. Prosíme o nápravu.“

**Odpoveď č. 8:**

V prípade SOŠ Tornaľa - verejný obstarávateľ akceptuje pripomienku uchádzača. Počas aktualizácie projektovej dokumentácie a rozpočtu pre predpokladaný rozpočtový náklad diela sa upravili výkresy oplotenia podľa aktuálne dostupných produktov. Tieto zmeny sa však neprejavili vo VV, keďže referenčný výkres nie je pevne záväzný a dôležité je zachovať základné pôdorysné rozmery jednotlivých úsekov oplotenia a umiestnenia brán. Zodpovedný projektant sa nebráni inému rozmeru príp. počtu jednotlivých rozmerov dielcov oplotenia. Z dôvodu, aby nevznikli nejaké nejasnosti a ďalšie otázky, verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer podľa produktov aktuálne dostupných na trhu – vid' Príloha č. 2a súťažných podkladov - Výkaz výmer (pre časť predmetu zákazky č. 1), súbor s názvom D.3 – SO 03 – VV.xlsx v a taktiež v Prílohe č. 3a súťažných podkladov - Projektová dokumentácia (pre časť predmetu zákazky č. 1) dopĺňa aktualizovaný referenčný výkres s názvom súboru D.3.3 Referenčný výkres.pdf.

V prípade MŠ Tornaľa - verejný obstarávateľ akceptuje pripomienku uchádzača. V priebehu aktualizácie rozpočtu pre predpokladaný rozpočtový náklad diela došlo aj k aktualizácii projektovej dokumentácie podľa aktuálne dostupných produktov. Tieto zmeny sa však neprejavili vo VV, keďže referenčný výkres nie je pevne záväzný a dôležité je zachovať základné pôdorysné rozmery jednotlivých úsekov oplotenia a umiestnenia brán. Zodpovedný projektant sa nebráni inému rozmeru príp. počtu jednotlivých rozmerov dielcov oplotenia. Z dôvodu, aby nevznikli nejaké nejasnosti a ďalšie otázky, verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer podľa projektovej dokumentácie v Prílohe č. 2b súťažných podkladov - Výkaz výmer (pre časť predmetu zákazky č. 2) pod názvom súboru D.3 – SO 03 – VV.xlsx.

**Otázka č. 9:**

„V technickej správe pre oplatenie (MŠ aj SOŠ) nie je uvedené, či brány budú automatické alebo manuálne, taktiež sa neuvádza, či brány budú mať guľu/kľučku alebo elektronický zámok. Prosíme vyšpecifikovať tieto položky.“

**Odpoveď č. 9:**

V prípade SOŠ Tornaľa - verejný obstarávateľ akceptuje pripomienku uchádzača. Informácie sú verejným obstarávateľom doplnené do technickej správy objektu v Prílohe č. 3a súťažných podkladov - Projektová dokumentácia (pre časť predmetu zákazky č. 1), pod názvom súboru - SO 03 – Technická správa.docx.

V prípade MŠ Tornaľa - verejný obstarávateľ akceptuje pripomienku uchádzača. Informácie sú verejným obstarávateľom doplnené do technickej správy objektu v Prílohe č. 3b súťažných podkladov - Projektová dokumentácia (pre časť predmetu zákazky č. 2), pod názvom súboru - SO 03 – Technická správa.docx.

**2. Oznámenie o zmene súťažných podkladov**

Verejný obstarávateľ informuje, že v dôsledku zapracovania vyššie uvedených zmien (viď odpoveď na otázku č. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) upravuje Súťažné podklady pre obe časti predmetu zákazky a v aktualizovaných prílohách nahradí dokumentami nahrádza pôvodne zverejnené dokumenty v zložkách.

**Nový názov aktualizovaných dokumentov:**

Príloha č. 2a súťažných podkladov - Výkaz výmer (pre časť predmetu zákazky č. 1) - AKTUALIZÁCIA

Príloha č. 2b súťažných podkladov - Výkaz výmer (pre časť predmetu zákazky č. 2) - AKTUALIZÁCIA

Príloha č. 3a súťažných podkladov - Projektová dokumentácia (pre časť predmetu zákazky č. 1) - AKTUALIZÁCIA

Príloha č. 3b súťažných podkladov - Projektová dokumentácia (pre časť predmetu zákazky č. 2) - AKTUALIZÁCIA

Verejný obstarávateľ zverejní v profile uskutočnené zmeny v dokumentoch, ktorých sa zmeny týkali a uverejní nové verzie dokumentov.

**3. Oznámenie o zmene lehôt**

Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje, že v súlade s § 21 ods. 4 ZVO, primerane predlžuje lehotu uverejnené vo Výzve na predkladanie ponúk, a to nasledovným spôsobom:

**Nové lehoty:**

**Lehota na predkladanie ponúk: do 15.12.2022 do 09:00 hod.**

**Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 15.12.2022 o 10:00 hod.**

Zároveň verejný obstarávateľ informuje, že vo Vestníku verejného obstarávania – Oznámení o oprave 47977 – IOX bol administratívnou chybou uvedený nesprávny dátum lehoty na otváranie ponúk, ktorý po tejto zmene lehôt ostáva aktuálnym.

**Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.**

S úctou,

Ing. Jana Fekiačová  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa