



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Mgr. Jana Vašíčková	Banská Bystrica 14.10.2022
-----------------------	------------	---------------------------------------	-------------------------------

Vec

I. ODPOVEDE NA ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE Č. 2,3,4.

II. OZNÁMENIE O ZMENE LEHÔT.

I. ODPOVEDE NA ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE Č. 2,3,4.

Dňa 10. 10. 2022 o 14:09, 12.10.2022 o 11:08, o 14.:49 a 13.10.2022 o 07:58 boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **Rekonštrukcia bytovky DDaDSS Veľký Krtíš** vyhlásenému vo Vestníku ÚVO č. 206/2022 - 22.09.2022.

Otázka 1:

Výkaz výmer: IP - vstupný systém aj sestra pacient. (časť vnútorný slaboprúd)

Žiadame, ak tým verejný obstarávateľ disponuje o blokovú schému príp. objednávkové číslo pôvodne navrhovaného systému. Z výkazu výmer to nie je zrejmé.

Vstupný systém má byť :

video

6 vnút. jednotiek

2 vstupné panely - video + tlačidlá + čítačka - na povrch

alebo tie čítačky majú byť samostatne stojace niekde mimo panela ako samostatné vchody

Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď 1:

V zmysle požiadaviek VO nemôžu byť vo VV objednávkové čísla zariadení, len typy a názvy zariadení, podľa ktorých sa dá riešenie dohľadať pre zvoleného výrobcu. Systémy IP - vstupný video vrátnik a tiež IP systém pacient sestra sú univerzálne a bežne používané IP systémy, v tomto prípade postačujú vyznačené centrály a koncové zásuvky/vývody pre IP sieť, ako je zrejmé z výkresov pôdorysov budovy.

Vstupný IP Video vrátnik je riešený len na 2 vstupoch do objektu, kde je v 3rámiku osadená jednotka audiovideovrátnika, tlačidlá zostava(pre zvonenie do bytov) a čítačka RFID kariet/príveskov pre bezdotykový vstup do objektu. Vnútorné jednotky sú v každom byte. Riešenie je zrejmé z popisu v TS a zobrazenia na výkresoch.

Otázka 2:

1. vo výkaze výmer v časti VII. Vnútorné slaboprúdové rozvody v položke č. 83 TV anténa VHF je uvedená množstvo 0,000, je tento údaj správny?

2. vo výkaze výmer v časti VII. Vnútorné slaboprúdové rozvody časť D15 Špecifikácia zariadenia a prvkov systému, montáž a oživenie - NIE JE ROZPOČTOVANÉ - máme to chápať tak, že táto časť sa nemá naceňovať a má ostať nevyplnená?

Odpoveď 2:

1. Áno, projekt položku 83 nerieši.

2. Táto časť sa nenaceňuje, je to zvýraznené vo VV (je to len informatívna zostava projektového riešenia). Systém Pacient-sestra je navrhnutý v projekte len ako kabeláž pre túto navrhnutú zostavu možných zariadení.



Celé riešenie je však závislé na skutočnosti, či a v akej forme, (od akého výrobcu) bude systém riešený v Hlavnej budove a podľa toho sa navrhne aj v ubytovacom objekte (navrhnuté zariadenia upresní zvolený výrobca) v samostatnom projekte.

Otázka 3:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie množstva v položke č. 2 vo výkaze výmer v časti vnútorný plynovod.

Odpoveď 3:

Podľa zverejneného výkazu výmer je to položka č. 2 - vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m ----- množstvo 0,002 t.

2	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,002
---	---	-------------	--	---	-------

Otázka 4:

Žiadam verejného obstarávateľa o odpoveď na otázku:

Dlaždice keramické, interiérové, protišmykové (R9), hr.9mm (pri schodiskových stupňoch použiť schodovku s drážkami) = koľko má byť schodníc ?

Dlaždice keramické, mrazuvzdorné, protišmykové, s reliéfnym povrchom (R11/B), hr.9mm (pri schodiskových stupňoch použiť schodovku s drážkami) = koľko má byť schodníc?

Odpoveď 4:

1. Schodovky R9 - $1,08 \times 0,265 \times 8 \times 5 = 11,44 \text{ m}^2$ ak schodovky $300 \times 300 \text{ mm}$ $4 \times 8 \times 5 = 160 \text{ ks}$.

2. Schodovky R11 - $2,825 \times 0,3 \times 9 = 7,63 \text{ m}^2$ ak schodovky $300 \times 300 \text{ mm}$ $10 \times 9 = 90 \text{ ks}$

II. OZNÁMENIE O ZMENE LEHÔT.

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým záujemcom, že v súvislosti so zverejnením odpovedí na žiadosti o vysvetlenie mení lehotu na predkladanie ponúk zo dňa 17.10.2022 – 9:00 hod. na novú lehotu 21.10.2022 – 09:30 hod.

Zároveň mení lehotu na otváranie ponúk zo dňa 17.10.2022 – 09:30 hod. na novú lehotu 21.10.2022 – 09:30 hod.

Uvedená zmena lehôt bude zároveň uverejnená prostredníctvom korigenda/opravy vo vestníku verejného obstarávania ÚVO a zároveň upravená v systéme JOSEPHINE.

S úctou,

Jana Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa