



LEGENDA POTRUBÍ

- PRÍVODNÉ POTRUBIE UK
 - VRAŤNÉ POTRUBIE UK
 - POSLIŤNÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE
- VO VÝKRESOCH SÚ UVEDENÉ : MENOVITÁ SVETLOSŤ POTRUBÍ (DN)

POPIS VYKUROVACÍCH TELES

TELESÁ KORAD S BOČNÝM PRÍPOJENÍM

- ČÍSLO MESTNOSTI
 - POČET PANELOV
 - POČET KONVEKTOROVÝCH PLECHOV
 - TYP K : BOČNÉ PRÍPOJENIE
 - STAVEBNÁ VÝŠKA TELESÁ V mm
 - STAVEBNÁ DĺŽKA TELESÁ V mm
- 22 K 600/1200
- TS-90 V-AP/15/7,4 — REGULÁČNÝ PRÍVOK NA PRÍVODE DO RADIÁTORA
- STUPEŇ PREDNASTAVENIA
- DIMENZIA ARMATÚRY
- TYP ARMATÚRY : HERZ TS-90V (PRÁNY)
- * TERMOSTATICKÁ HLAVICA : HERZ H 17260 06
- REGULÁČNÝ PRÍVOK NA SPÄTIČKE DO RADIÁTORA
- DIMENZIA ARMATÚRY
- TYP ARMATÚRY : REGULÁCNE ŠROBENIE : HERZ RL-5 (PRÁNE)

TELESÁ VENTIL-KOMPACT

- ČÍSLO MESTNOSTI
 - POČET PANELOV
 - POČET KONVEKTOROVÝCH PLECHOV
 - TYP WP : VENTIL-KOMPAKT, PRAVÉ PRÍPOJENIE
 - STAVEBNÁ VÝŠKA TELESÁ V mm
 - STAVEBNÁ DĺŽKA TELESÁ V mm
- 22VWP 600/1200
- KORAD 2006/15/3,9 — VENTILOVÁ VLOŽKA TELESÁ DN15, HODNOTA NASTAVENIA : 3,9
- REGULÁČNÝ PRÍVOK NA PRÍVODE DO RADIÁTORA
- STUPEŇ PREDNASTAVENIA
- DIMENZIA ARMATÚRY
- TYP ARMATÚRY : REGULÁCNE ŠROBENIE : HERZ RL-5 (PRÁNE)

KÚPEĽNÉ VYKUROVACIE TELESO

- ČÍSLO MESTNOSTI
 - TYP : KÚPEĽNÉ REBROVÉ TELESO
 - STAVEBNÁ VÝŠKA TELESÁ V mm
 - STAVEBNÁ DĺŽKA TELESÁ V mm
- 311-
- HDR 5-1300 x 600
- TS-90 V-AP/15/7,4 — REGULÁČNÝ PRÍVOK NA PRÍVODE DO RADIÁTORA
- STUPEŇ PREDNASTAVENIA
- DIMENZIA ARMATÚRY
- * TERMOSTATICKÁ HLAVICA : HERZ H 17260 06
- REGULÁČNÝ PRÍVOK NA SPÄTIČKE DO RADIÁTORA
- DIMENZIA ARMATÚRY
- TYP ARMATÚRY : REGULÁCNE ŠROBENIE : HERZ RL-5 (PRÁNE)

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA !
PRESTUPY POTRUBÍ V MESTE POŽIARNYCH STROPOV BUDÚ UTESENÉ MANŽETAMI, POŽIARNYMI UPCHÁVKAMI
S POŽIARNOU DOPLACNOU ASPOŇ 45 min.

V. ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVÁV.	Ing. Róbert NAGY Projektovanie TZB 985 41 Šňavč 53
ING. A. FARKÁŠ	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY	
INVESTOR	Doprav odobrodov a doprav sedadlových služieb A.H. Škultétyho 327/02, 980 01 Veľký Krtíš		0905 852 879
STAVBA	Rekonštrukcia bytovky DD a DSS Veľký Krtíš A.H. Škultétyho 327/08, Veľký Krtíš		FORMÁT 8x A4
OBSAH	MONTÁŽNA SCHÉMA STUPÁČIEK		DAŤUM jún-august 2021
			STUPEŇ PD
			ČÍVKA
			1 : 50
		5	