

VÝPIS ZARIADOVACÍCH PREDMETOV

Ozn.	Názov	Ks	Armatury
U	UMÝVADLO ZOBRAVOTNÉ, KERAMICKÉ + NEREZOVÝ ZAPACHOVÝ UZÁVER	8	TU 8100 2x TE 66
U.a	UMÝVADLO KERAMICKÉ + NEREZOVÝ ZAPACHOVÝ UZÁVER	1	TU 8100 2x TE 66
DJ	DREZ, JEDNODIELNY NEREZ, S ODKYP. PLOCHOU + ZAPACHOVÝ UZÁVER	6	TU 8104 2x TE 66
UR	VOLNOSTOJACA UMÝVÁČKA RIADU	1	HL406
SP	BEZBARIÉROVÝ SPRCHOVÝ KÚT + ZAPACHOVÝ UZÁVER	5	Sprchový set s pákovou bat. HL310N
SP.a	SPRCHOVÁ KABÍNA KOMPLET	1	Sprchový set s pákovou bat.
WC	ZÁCHODOVÁ MISA KOMBI (ZADNÝ ŠIKMÝ ODSTOK)	6	1x TE 66
WC.a	ZÁCHODOVÁ MISA KOMBI (ZVISLÝ ODSTOK)	1	1x TE 66
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA (DODÁVKA STAVBY)	2	Výtok ventil s našť. 3/4," HL440
S	SUŠIČKA PRADLA (DODÁVKA STAVBY)	2	HL440
H	HADICOVÝ NAVIAK DN25/30m	3	
UV	ÚPRAVNA VODY (DODÁVKA ÚK)	1	GU20
Rek	REKUPERAČNÁ JEDNOTKA (DODÁVKA VZTI)	1	HL440

ZOZNAM ZARIADENÍ

Ozn.	Popis zariadení
1.1	PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VALLANT ecotecplus VO 250/5-5 (DODÁVKA ÚK) Q = 5,7 - 46,5 kW
1.2	ZÁSOBNÍKOVÝ OHREVAČ VODY : VH S3 7,4 B (DODÁVKA ÚK) V = 350 l
1.3	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU : Refix DD 18/10.0 V = 18 l ; Pmax= 1,0MPa (10.0 bar); Pgi= 3.0 bar
1.4	POISŤNÉ VENTIL, ZÁVITOVÝ ROHOVÝ : DN 20/25 Potr.: 8.0 bar
1.5	CIRKULAČNÉ ČERPADLO TV. GRUNDFOS UPS 15-50 N G= 0.3 m3/h; dP= 15.0 kPa
1.6	TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL : NOVAMIX DN25 (BEZ SPRÁNEJ KLAPKY) DN 25; kvs = 6,1 m3/h; Ttv = max 55°C

POZNÁMKY

MATERIÁL ROZVODOV SANITNEJ INŠTALÁCIE :  
- ROZVODY VODY : NEREZOVÁ OCEĽ, trieda vs1- N° 14.404. - IVAR INOX. SPÁJANÉ LISOVANÝMI SPOJMI  
- ROZVODY KANALIZÁCIE : POTRUBIE PVC-U, SPÁJANÉ HDLOVÝMI SPOJMI  
POZOR !!! VO VÝKRESOCH SÚ UVEDENÉ :  
- PRI ROZVODOCH VODY MENOVITÉ SVETLOSTI POTRUBÍ (DN)  
- PRI ROZVODOCH KANALIZÁCIE VONKAŠIE ROZMERY POTRUBÍ (d)

**PROTIPOŽIARNE OPATRENIA !**  
**PRESTUPY POTRUBÍ V MIESTE POŽIARNYCH STROPOV BUDÚ UTESNENÉ MANŽETAMI POŽIARNYMI UPRAVÝVAKAMI**  
**S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ASPOŇ 45 min.**

IV. ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

VEĐÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Robert NAGY Projektovanie TZB 985 41 Šavol 53		
ING. A. FARKAŠ	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY	0905 852 879		
INVESTOR			FORMÁT		
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb A.H. Škultéľno 329/102, 980 01 Veľký Krtíš			6x A4		
STAVBA			DÁTUM		
Rekonštrukcia bytovky DD a DSS Veľký Krtíš A.H. Škultéľno 327/98, Veľký Krtíš			jún-august 2021		
OBSAH			STUPEŇ		
Pôdorys 1 NP			PD		
			MIEKA		
			Č. VÝKR.		
			1 : 50		
			1		