



Nový montovaný komín di 130mm (de= 184mm)
(Dodávka časti "Plynová rúra")

ZOZNAM ZARIADENÍ, LEGENDA
VÍD VÝKRES č.6 : FUNKČNÁ SCHÉMA KOTOLNE

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA !
PRESTUPY POTRUBÍ V MIESTE POŽIARNYCH STROPŮV BUDÚ UTESNENÉ MANŽETAMI, POŽIARNYMI UPCHÁVKAMI
S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ASPŮN 45 min.

V. ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVANÉ	Ing. Robert NAGY Projektovanie TZB 985 41 Šávoľ 53		
ING. A. FARKAŠ	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY	0905 852 879		
INVESTOR	Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb A.H. Škultétno 329/102, 980 01 Veľký Krtíš		FORMÁT	3x A4	
STAVBA	Rekonštrukcia bytovky DD a DSS Veľký Krtíš A.H. Škultétno 327/98, Veľký Krtíš		DÁTUM	jún-august 2021	
			STUPEŇ	PD	
OBSAH	UMIESTNENIE SOLÁRNYCH PANELOV (JUŽNÝ POHLAD)		MIERKA	1 : 50	7