





Žiar nad Hronom
zemina tr.ťaž. III



SKLON	DLZKA	1,0% - 3m	0,0%	69,0m	0,0% - 10,8m	25,0%	13,7m	1,0%	26,0m
DN	MATERIAL	DLZKA	200	PVC - DN200					126,2m

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27 Prievidza tel./fax 046/5424 056	
	Ing. Vlačuška	Ing. Rus	Ing. Rus	Ing. Vlačuška		
						
Miesto stavby	Žiar nad Hronom					
Investor	Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom				Zväzok	
Stavba	Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom				Formát	6xA4
Objekt	SO 09 Zimný štadión				Dátum	04/2018
Časť	SO09.1 - Technológia				Účel	RP
Obsah výkresu	Pozdĺžny profil				Číslo zákazky	027/2018
					Mierka	Číslo výkresu
					1:100/500	9.1-02