

Specifikácia strojov a zariadení				Dokument	
Stavba:	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI OBJEKTOV DSS LIDWINA, STRÁŽSKE				
Objekt:	SO 001 - PAVILÓN "D"				
Časť:	VZDUCHOTECHNIKA				
Firma:	ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Lubina 2, 040 12 Košice				
	Vypracoval	podpis		Dátum	
	Gamrátovej			03/2017	
Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Materiál a montáž	
				Jednotková cena, EUR	Cena celkom, EUR
	VZDUCHOTECHNIKA				
	Zariadenia				
1.10	Vzduchotechnická rekuperačná jednotka s protiprúd.rekuperátorom SAVE VTC 700 R (230V, 50Hz, 1ph, P=2x170W, 10A, IP24, 162kg) s el.ohrievačom Q=4,5kW (400V, 3ph)	ks	1		
1.11	Tlmič hluku fi200, L=600mm	ks	1		
1.12	Protidažďová žalúzia fi200	ks	1		
1.13	Pretlaková žalúzia fi200	ks	1		
2.10	Ventilátor potrubný K160M fi160, 230V, 50Hz, 1ph, P=53W, 0,231A, IP44, 3,3kg	ks	1		
	Spätná klapka fi160	ks	1		
	Tlmič hluku fi160, L=600mm	ks	1		
3.10	Ventilátor potrubný K125M, 230V, 50Hz, 1ph, 28,2W, 0,164A, IP44, 2,3kg	ks	1		
	Spätná klapka fi125	ks	1		
	Tlmič hluku fi125, L=600mm	ks	1		
4.10	Ventiátor potrubný K200M, 230V, 50Hz, 1ph, P=145W, 0,632A, IP44, 4,6kg	ks	1		
	Spätná klapka fi200	ks	1		
	Tlmič hluku fi200, L=600mm	ks	1		
5.10	Ventilátor potrubný K160M fi160, 230V, 50Hz, 1ph, P=53W, 0,231A, IP44, 3,3kg	ks	1		
	Spätná klapka fi160	ks	1		
	Tlmič hluku fi160, L=600mm	ks	1		
6.10	Ventilátor potrubný K160M fi160, 230V, 50Hz, 1ph, P=53W, 0,231A, IP44, 3,3kg	ks	1		
	Spätná klapka fi160	ks	1		
	Tlmič hluku fi160, L=600mm	ks	1		
7.10	Odvlhčovač MICROWELL DRY 300 PLASTIC, odvlhčenie pri 30oC a 6%RH 36 l/24h, P=700W,Qvyk=1900W, 40kg	ks	1		
	Distribučné elementy				
	Výustka do kruhového potrubia na prívod vzduchu dvojradová s reguláciou prietoku				
1.20	425x75 - R	ks	2		
1.30	625x75 - R	ks	2		

Dokument

Dátum
03/2017

Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Materiál a montáž	
				Jednotková cena, EUR	Cena celkom, EUR
	Izolácie a nátery				
	Tepelná izolácia hr.20mm	m2	15		
	Ostatné				
	Montážny materiál - uloženie potrubia	kpl	1		
	Montáž celková	kpl	1		
	Doprava	kpl	1		