



LEGENDA:

1, A

OZNAČENIE STÚPÁČIEK

OZNAČENIE VYKUROVANÝCH MIESTNOSTÍ
-101- 20°C
VÝPOČTOVÁ TEPLOTA V MIESTNOSTI
13-500/200
ČLÁNKOVÉ OCELOVÉ TELESO
VODT 214 610 K
VYKUROVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD
HR 4x108/1800
REGISTER Z HLADÝCH RÚR
PRIAMY VENTIL AQ15 (NASTAVENÝ PRIETOK)
PV15 (69 l/h)
PS15
PRIAMA SPOJKA COMB3
PRÍVODNÉ POTRUBIE - 75°C
VRÁTINÉ POTRUBIE - 60°C

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚK		it-projekt, s. r. o.	
VYPRACOVAL	ING. LUBOMÍR TOMA	ZODP. PROJEKTANT	ING. LUBOMÍR TOMA
OBJEDNÁVATEĽ		Ing. Lubomír Toma adresovaný stavebný územný Za kosiťom 396/1, 010 09 Žilina-Bytča www.it-projekt.sk, 09011-projektysk 0903 948 331	
NÁZOV AKCIE		LESY SR, š. p., OZ ŽILINA, Nám. M. R. ŠTEFÁNIKA, 010 14 ŽILINA	ZÁK. Č. LTP-18/2021
HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY A ÚPRAVY V STROJOVNI V BUDOVE PODNIKU LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNY PODNIK V ŽILINE		STUPEŇ	PROJEKT PRE REALIZÁCIU
		DÁTUM	DECEMBER 2021
		FORMÁT	8A4
		MIERKA	-
OBJEKT		LESY SR, š. p., OZ ŽILINA, Nám. M. R. ŠTEFÁNIKA	VÝKRES Č. 3
OBSAH		PÔDORYS 1NP	SDA Č.