

Spis č.: MK/A/2022/19864

**Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1
zo dňa 30.9.2022**

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice
Zákazka: zákazku s nízkou hodnotou
Názov zákazky: **„Rekonštrukcia chodníka pre nemotorovú dopravu na Sídliisko
Furča: stavebné práce“**

1. Otázka:

Vo výkaze výmer položka č. 54 je v popise obrubník parkový rozmerov 1000x50x200 mm, avšak v projektovej dokumentácii je navrhnutý obrubník parkový rozmerov 1000x80x200 mm. Ktorí z týchto obrubníkov máme naceniť v ponuke.

Odpoveď:

Oceniť je potrebné obrubník parkový s rozmerom uvedeným vo výkaze výmer položka č.54 (1000x50x200 mm), ktorý bude následne osadený pri realizácii.

V Košiciach 30.9.2022

Spracoval: Mesto Košice, Oddelenie dopravy a životného prostredia, Referát dopravy
v spolupráci s projektantom PD

