



REZ 2-2'



REZ 1-1'



LEGENDA

- [Symbol] STÚPACIE POTRUBIE VZDUCHOTECHNIKY, OZNAČENIE, DIMENZIA
- [Symbol] ODVODNÉ VZT POTRUBIE DO EXTERIÉRU, POZINKOVANÉ, ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE
- SV1 VENTILÁTOR DO ŠTVORHRANNÉHO POTRUBIA, SYSTEMAIR RS 30-15
- PM1 MRIEŽKA, SYSTEMAIR NOVA-A-1-2-300x100-R1-UR-H-AN, PRIPÁJACIE POTRUBIE 300x100mm
- SK1 SPÄTNÁ Klapka, MANDIK NKTm 315x200-01, ROZMERY 315x200mm
- SK2 SPÄTNÁ Klapka, MANDIK NKTm 250x200-01, ROZMERY 250x200mm

POZNÁMKY

PRESTUPY POTRUBÍ VIESŤ V CHRÁNIČKÁCH A UTESNIŤ PROTIPOŽIARNYM PRUŽNÝM TMELOM S MOŽNOSŤOU DILATÁCIE.
PRESTUPY POTRUBIA CEZ POŽIARNODELIACE KONŠTRUKCIE OZNAČIŤ PRÍSLUŠNÝM ŠTÍTKOM PODĽA TECHNICKÉHO PREDPISU.
KOVOVÉ ČASTI UZEMNIŤ. NERIEŠI PROJEKT VZT.
ELEKTRICKÉ PRÍKONY, PRÚDY, NAPÄTIA A IP KRYTIA, SÚ UVEDENÉ PODKLADOCH VÝROBCU.
VZT ROZVODY, BUDÚ KOTVENÉ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE CEZ OBJÍMKY.
RIADENIE VENTILÁTOROV BUDE UMIESTNENÉ V PRÍSLUŠNEJ MIESTNOSTI PRI SVETELNOM VYPÍNAČI.

Autor návrhu		Ing. arch. Mário Regec		ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Vypracoval		Ing. Martin Tuťko, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Stavebník		Spojená škola Detva, Štúrová 848, 962 12 Detva			
Miesto stavby		Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva		Číslo zákazky	2020-301
				Formát	2xA4
Názov stavby	SPOJENÁ ŠKOLA DETVA-MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA-STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY DIELNÍ			Dátum	07/2021
Objekt	SO 05 - TECHNICKÝ PRÍSTAVOK ZÁPADNÝ SO 06 - ADMISTRATÍVNY PRÍSTAVOK			Stupeň	DSPaRP
Obsah	PÔDORYS 1.NP			Mierka	1:75
Časť	TZB/ D.8 VZDUCHOTECHNIKA			Číslo výkresu	01