



LEGENDA

STÚPACIE POTRUBIE VZDUCHOTECHNIKY, OZNAČENIE, DIMENZIA

ODVODNÉ VZT POTRUBIE DO EXTERIÉRU, POZINKOVANÉ, ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE

POZNÁMKY

PRESTUPY POTRUBÍ VIESŤ V CHRÁNIČKÁCH A UTESNIŤ PROTIPOŽIARNYM PRUŽNÝM TMELOM S MOŽNOSŤOU DILATÁCIE.

PRESTUPY POTRUBIA CEZ POŽIARNODELIACE KONŠTRUKCIE OZNAČIŤ PRÍSLUŠNÝM ŠTÍTKOM PODLA TECHNICKÉHO PREDPISU.

KOVOVÉ ČASTI UZEMNIŤ. NERIEŠI PROJEKT VZT.

ELEKTRICKÉ PRÍKONY, PRÚDY, NAPÄTIA A IP KRYTIA, SÚ UVEDENÉ PODKLADOCH VÝROBCU.

VZT ROZVODY, BUDÚ KOTVENÉ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE CEZ OBJÍMKY.

RIADENIE VENTILÁTORA BUDE UMIESTNENÉ NA STENE VEDĽA VENTILÁTORA.

Autor návrhu	Ing. arch. Mário Regec	ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk		
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Vypracoval	Ing. Martin Tutko, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Stavebník	Spojená škola Detva, Štúrová 848, 962 12 Detva			
Miesto stavby	Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva			
Názov stavby	SPOJENÁ ŠKOLA DETVA-MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA-STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY DIELNI		Číslo zákazky	2020-301
Objekt	SO 01 – STROJÁRENSKÁ HALA		Formát	6x A4
Obsah	PÔDORYS 1.NP		Dátum	21/07/2021
Časť	TZB/ D.2 VZDUCHOTECHNIKA		Stupeň	DSPaRP
			Mierka	1:75
			Číslo výkresu	01