

LEGENDA :
MODUS KX3000M_KO Prísadené LED svetidlo, opalový kryt - A1
MODUS KX4000M_KO Prísadené LED svetidlo, opalový kryt - A2
MODUS KX5000M_KO Prísadené LED svetidlo, opalový kryt - A3
MODUS KX8000L_KO Prísadené LED svetidlo, opalový kryt - A4
MODUS SPMN3000KO_E370 LED downlight, plechové telo, opalový kryt - B1
MODUS SPMN4000KO_E370 LED downlight, plechové telo, opalový kryt - B2
MODUS FIT4000C_KN LED panel, - D1
MODUS FIT5000C_KN LED panel, - D2
MODUS PLUS001N LED pracovné svetidlo - E
Emithor 48308 NUVOLA, 13,5W - L
Svetidlo nádzové + pikogram, OZN/ETS/1W/E/1SE/X/WH
LV2U/3W LED nouzové svetidlo LOVATO IL - N2

- Zásuvka 230V
- Zásuvka 230V
- Zásuvka dátová 2xRJ45
- Senzor pohybu
- Vypínač
- Vypínač sériový
- Vypínač striedavý
- Vypínač križový
- Rozvádzač ELI
- Ventilatory VZT - spínať cez spínače osvetlenia
- Napojiť káblom NZXH-J 5x1,5 z prísušného rozv.

Č.M	NÁZOV MIESTNOSTI
2.01a	Spricha ženy
2.01b	Šatňa ženy
2.02	Chodba
2.03	Riaditeľňa - duďal
2.04	Sekretariát - duďal
2.05	Šatňa muži
2.06	Schodisko+chodba
2.07	Ekonomat
2.08	Predieň WC-ženy
2.09	WC-ženy
2.10	Predieň WC mužů
2.11	WC mužů
2.12	Denná miestnosť
2.13	Denná miestnosť
2.14	Kabinet
2.15	Kabinet
2.16	Šatňa
2.17	Chodba
2.18	Spricha mužů
2.19	Predieň WC mužů
2.20	WC mužů
2.21	Schodisko+chodba
2.22	Šatňa upratovačiek
2.23	Predieň WC-ženy
2.24	WC-ženy
2.25	Osobná učebňa
2.27	Osobná učebňa
2.28	Chodba
2.29	Kabinet
2.30	Osobná učebňa

AKOŽEVIK NEJASNOSTI ALEBO ZBĚHNÉ DOCHYLKY JE NUTNÉ KONIZOVAT SA ZO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM
VÝKONNÉ BRONIE NA VÝKONNÉ E-3000 - ČÍSLO PODLAHY, VŠETKY PRACE
MUSIA PREBIHA V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMI DELIEHO
DOKUMENTÁCIA POSLA KU SCHVÁLANÍ ZODPOVEDNÁ ARCHITEKTOM
DOKUMENTÁCIA JE OÚŠERNÝM MAJETKOM AUTORA A JEJ POUŽITIE PODLEHA
AUTORSKÉMU ZÁKONU
názov stavby: **ŠKOLNÁ ŠKOLA DEVA-MODERNIZÁCIA OSOBNÝCH
VZDELÁVANIA STAVBY PRÁVY BUDOVY DEVI**
objekt: **SO 05 - TECHNICKÝ PRÉPAROV ZÁPAVNÝ
SO 06 - ADMINISTRATÍVNY PRÍSTAVOK**
adresa: Šturavá 848, 962 12 Deva
p.č. 5079, k.ú. Deva
investor/stavebník: Spoločnosť Bova Deva
generálny projektant/autor: REGEČ ARCHITEKT s.r.o.
Ing. Stanislav Geržel
kontakt: 0905 225 989 01, 989 01
www.regecarchitekt.com
zodpovedný projektant: Ing. Stanislav Geržel
vypracoval: Ing. Stanislav Geržel
č. paré: 01
D.4 ELEKTROINŠTALÁCIE
MIERKA: M 1:50
Dátum: 21.7.2021
OBSAH: Elektroinštalácia 2.NP
ČÍSLO VÝKRESU/REVIZIA: 01/01

Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania
1. Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom - el. predmetov a zariadení
Je krytím a izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.1.2 a príloha A),
-STN 33 2000-4-41 príloha A - čl. A1 - Základná izolácia živých častí
-STN 33 2000-4-41 príloha A - čl. A2 - Zabraný alebo krytý
2. Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom - je vykonaná ako
- ochrana samočinným odpojením pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.2)
- doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.3)
- doplnková ochrana - doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 415.2)