


Pospájanie pripojiť na HUP
Pospájanie vykonať vodičom CY25 a CY16mm a FeZn 20x3



AKÉKOLIEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHYLKY JE NUTNÉ KONZULTOVA SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!
VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VZ AHUJÚ K $\pm 0,000$ = ČISTÁ PODLAHA. VŠETKÝ PRÁCE MUSIA PREBIEHA V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISY A NORMAMI.DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU POSLA KU SCHVÁLENIU ZODPOVEDNÉMU ARCHITEKTOVI. Táto DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

názov stavby **SPOJENÁ ŠKOLA DETVA-MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA-STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY DIELNI**
project

objekt **SO 05 - TECHNICKÝ PRÍSTAVOK ZÁPADNÝ**
object **SO 06 - ADMINISTRATÍVNY PRÍSTAVOK**

adresa **Štúrová 848, 962 12 Detva**
address p.č. 5079, k.ú. Detva


investor/stavebník **Spojená škola Detva**
client Štúrová 848, 962 12 Detva

generálny projektant/autor **REGECE ARCHITEKTI s.r.o.**
autor Stakčinska 2920, 069 01 Snina

kontakt **www.regecvrbova.com**
contact

zodpovedný projektant **Ing. Stanislav Gergeľ**
responsible

vypracoval **Ing. Stanislav Gergeľ**
drawn by



č. paré
print-out number

časť **D.4 ELEKTROINŠTALÁCIE**
part

Stupeň PD: **RP** **MIERKA: M 1:50**
DEGREE SCALE

Dátum **21/07/2021**
DATE

OBSAH **Ochranné pospájanie**
DRAWING NAME **D.4.05**

ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA
DRAWING NUMBER/REVISION